Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9053.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206478 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	151,54	131,26	20,28	73,98	46,79	27,19	7,00	5,00	3,35	23,17	-	-	23,72	-	23,72	-	74,25	-	1,72			5,07
24.03.17	24,00	-	150,63	129,08	21,55	74,01	46,29	27,72	7,00	5,00	3,37	24,35	-	-	24,95	-	24,95	-	74,17	-	1,81			5,18
25.03.17	24,00	-	60,30	53,11	7,19	72,51	45,52	26,99	7,00	5,00	1,28	9,94	-	-	10,15	-	10,15	-	67,32	-	0,67			1,96
26.03.17	24,00	-	77,24	59,66	17,58	71,46	43,29	28,17	7,00	5,00	1,49	21,14	-	-	21,61	-	21,61	-	68,70	-	1,45			2,95
27.03.17	24,00	-	152,56	129,66	22,90	74,47	46,42	28,05	7,00	5,00	3,45	25,36	-	-	26,01	-	26,01	-	74,58	-	1,90			5,35
28.03.17	24,00	-	147,20	126,24	20,96	72,77	45,50	27,27	7,00	5,00	3,30	22,98	-	-	23,55	-	23,55	-	72,80	-	1,67			4,97
29.03.17	24,00	-	148,75	125,57	23,18	73,04	45,25	27,79	7,00	5,00	3,37	24,69	-	-	25,31	-	25,31	-	73,36	-	1,81			5,19
30.03.17	24,00	-	150,45	127,43	23,02	76,13	46,68	29,45	7,00	5,00	3,62	24,75	-	-	25,38	-	25,38	-	76,24	-	1,89			5,51
31.03.17	24,00	-	150,26	128,99	21,27	76,53	47,28	29,25	7,00	5,00	3,64	23,14	-	-	23,75	-	23,75	-	76,62	-	1,77			5,41
01.04.17	24,00	-	152,08	129,23	22,85	75,75	47,14	28,61	7,00	5,00	3,55	24,96	-	-	25,59	-	25,59	-	75,67	-	1,89			5,44
02.04.17	24,00	-	155,81	129,91	25,90	73,55	46,52	27,03	7,00	5,00	3,36	28,03	-	-	28,73	-	28,73	-	73,64	-	2,07			5,42
03.04.17	24,00	-	150,38	129,77	20,61	73,57	46,46	27,11	7,00	5,00	3,38	22,45	-	-	23,03	-	23,03	-	73,67	-	1,65			5,04
04.04.17	24,00	-	151,58	131,17	20,41	73,83	46,72	27,11	7,00	5,00	3,40	22,52	-	-	23,09	-	23,09	-	73,95	-	1,67			5,07
05.04.17	24,00	-	154,91	131,70	23,21	73,27	47,12	26,15	7,00	5,00	3,25	25,94	-	-	26,59	-	26,59	-	72,97	-	1,89			5,15
06.04.17	24,00	-	152,35	130,23	22,12	70,71	45,70	25,01	7,00	5,00	3,06	24,93	-	-	25,49	-	25,49	-	70,81	-	1,77			4,83
07.04.17	24,00	-	151,62	130,84	20,78	71,47	45,88	25,59	7,00	5,00	3,15	23,57	-	-	24,14	-	24,14	-	71,45	-	1,69			4,84
08.04.17	24,00	-	156,54	136,98	19,56	70,97	46,03	24,94	7,00	5,00	3,21	22,47	-	-	22,98	-	22,98	-	71,04	-	1,60			4,81
09.04.17	24,00	-	165,16	138,05	27,11	70,99	46,17	24,82	7,00	5,00	3,22	30,07	-	-	30,76	-	30,76	-	71,19	-	2,14			5,36
10.04.17	24,00	-	154,35	134,25	20,10	71,00	46,51	24,49	7,00	5,00	3,08	23,09	-	-	23,59	-	23,59	-	71,07	-	1,64			4,72
11.04.17	24,00	-	153,86	132,14	21,72	71,11	46,47	24,64	7,00	5,00	3,05	24,60	-	-	25,19	-	25,19	-	71,21	-	1,75			4,80
12.04.17	24,00	-	150,95	129,83	21,12	71,01	45,59	25,42	7,00	5,00	3,09	24,08	-	-	24,63	-	24,63	-	71,09	-	1,71			4,80
13.04.17	24,00	-	150,28	128,25	22,03	70,79	44,94	25,85	7,00	5,00	3,11	24,86	-	-	25,46	-	25,46	-	70,87	-	1,76			4,87
14.04.17	24,00	-	148,78	127,54	21,24	72,41	44,95	27,46	7,00	5,00	3,30	23,97	-	-	24,59	-	24,59	-	72,78	-	1,74			5,04
15.04.17	24,00	-	150,89	127,92	22,97	76,08	46,71	29,37	7,00	5,00	3,56	25,58	-	-	26,27	-	26,27	-	76,14	-	1,95			5,51
16.04.17	24,00	-	151,54	128,35	23,19	76,46	46,92	29,54	7,00	5,00	3,59	25,85	-	-	26,53	-	26,53	-	76,58	-	1,98			5,57
17.04.17	24,00	-	148,58	128,89	19,69	75,91	46,80	29,11	7,00	5,00	3,55	22,34	-	-	22,90	-	22,90	-	76,04	-	1,70			5,25
18.04.17	24,00	-	150,14	128,96	21,18	76,15	46,93	29,22	7,00	5,00	3,57	23,75	-	-	24,40	-	24,40	-	76,28	-	1,81			5,39
19.04.17	24,00	-	152,08	129,54	22,54	76,37	47,25	29,12	7,00	5,00	3,57	25,13	-	-	25,82	-	25,82	-	76,50	-	1,93			5,50
20.04.17	24,00	-	149,69	130,86	18,83	76,34	47,64	28,70	7,00	5,00	3,56	21,44	-	-	22,00	-	22,00	-	76,39	-	1,64			5,20
21.04.17	24,00	-	152,38	131,76	20,62	75,63	47,54	28,09	7,00	5,00	3,50	23,26	-	-	23,84	-	23,84	-	75,82	-	1,77			5,26
22.04.17	24,00	-	155,47	134,77	20,70	74,89	47,67	27,22	7,00	5,00	3,47	23,47	-	-	24,06	-	24,06	-	74,67	-	1,76			5,22
Среднее	24,00	-	146,72	125,55	21,17	73,65	46,34	27,31	7,00	5,00	3,24	23,74	-	-	24,33	-	24,33	-	73,48	-	1,75	-	-	4,99
Итого	744,00		4548,35	3891,94	656,41						100,45	735,88	0,00	0,00	754,11	0,00	754,11	0,00			54,18	0,00	0,00	154,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 09:00	70843,52	58298,60	14645,39	-	15010,63	-	2415,74	-	
	23.04.17 05:00	75368,26	62169,28	15378,41	-	15761,83	-	2569,65	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **154,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **754,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
печать энергосбыта
«» _____ г.