Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10026.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	91,77	74,29	17,48	74,07	49,00	25,07	7,00	5,00	2,30	15,98	-	-	16,20	-	16,20	-	53,64	-	0,86			3,16
24.03.17	24,00	-	90,39	74,26	16,13	74,11	48,30	25,81	7,00	5,00	2,34	14,61	-	-	14,79	-	14,79	-	53,40	-	0,78			3,12
25.03.17	24,00	-	38,32	33,77	4,55	73,29	47,66	25,63	7,00	5,00	0,93	5,53	-	-	5,60	-	5,60	-	50,49	-	0,28			1,20
26.03.17	24,00	-	39,39	33,95	5,44	71,72	43,41	28,31	7,00	5,00	0,66	14,75	-	-	14,91	-	14,91	-	47,27	-	0,70			1,36
27.03.17	24,00	-	95,16	77,93	17,23	74,52	49,45	25,07	7,00	5,00	2,38	16,18	-	-	16,37	-	16,37	-	53,16	-	0,86			3,24
28.03.17	24,00	-	93,11	75,10	18,01	72,88	48,55	24,33	7,00	5,00	2,28	16,65	-	-	16,85	-	16,85	-	51,77	-	0,86			3,14
29.03.17	24,00	-	93,43	74,84	18,59	73,03	48,35	24,68	7,00	5,00	2,35	16,60	-	-	16,84	-	16,84	-	51,72	-	0,86			3,21
30.03.17	24,00	-	94,24	77,60	16,64	76,19	50,26	25,93	7,00	5,00	2,50	14,72	-	-	14,93	-	14,93	-	53,48	-	0,79			3,28
31.03.17	24,00	-	94,96	80,33	14,63	76,60	50,86	25,74	7,00	5,00	2,51	12,55	-	-	12,74	-	12,74	-	54,28	-	0,68			3,19
01.04.17	24,00	-	94,78	78,57	16,21	75,85	50,34	25,51	7,00	5,00	2,47	14,25	-	-	14,43	-	14,43	-	53,49	-	0,76			3,24
02.04.17	24,00	-	95,22	74,75	20,47	73,62	49,71	23,91	7,00	5,00	2,32	18,79	-	-	18,99	-	18,99	-	51,90	-	0,98			3,29
03.04.17	24,00	-	94,88	79,23	15,65	73,62	49,28	24,34	7,00	5,00	2,35	14,00	-	-	14,20	-	14,20	-	52,26	-	0,73			3,08
04.04.17	24,00	-	95,60	78,71	16,89	73,90	49,88	24,02	7,00	5,00	2,34	15,37	-	-	15,57	-	15,57	-	52,42	-	0,81			3,14
05.04.17	24,00	-	95,88	80,05	15,83	73,44	50,41	23,03	7,00	5,00	2,25	14,32	-	-	14,51	-	14,51	-	52,69	-	0,76			3,01
06.04.17	24,00	-	94,74	75,40	19,34	70,77	48,64	22,13	7,00	5,00	2,13	17,94	-	-	18,16	-	18,16	-	50,28	-	0,90			3,04
07.04.17	24,00	-	94,95	80,10	14,85	71,57	48,75	22,82	7,00	5,00	2,21	13,40	-	-	13,58	-	13,58	-	51,22	-	0,69			2,90
08.04.17	24,00	-	99,40	83,67	15,73	71,02	48,91	22,11	7,00	5,00	2,24	14,27	-	-	14,46	-	14,46	-	51,36	-	0,73			2,97
09.04.17	24,00	-	100,44	82,57	17,87	71,04	49,18	21,86	7,00	5,00	2,22	16,59	-	-	16,80	-	16,80	-	51,50	-	0,86			3,08
10.04.17	24,00	-	97,47	80,16	17,31	71,09	49,60	21,49	7,00	5,00	2,12	16,08	-	-	16,30	-	16,30	-	51,66	-	0,83			2,96
11.04.17	24,00	-	101,25	87,18	14,07	71,20	49,33	21,87	7,00	5,00	2,13	12,78	-	-	13,01	-	13,01	-	60,78	-	0,78			2,91
12.04.17	24,00	-	105,52	91,47	14,05	71,10	48,29	22,81	7,00	5,00	2,18	12,79	-	-	13,06	-	13,06	-	70,89	-	0,91			3,09
13.04.17	24,00	-	103,01	90,46	12,55	70,87	47,78	23,09	7,00	5,00	2,19	11,26	-	-	11,52	-	11,52	-	70,61	-	0,80			2,98
14.04.17	24,00	-	102,67	89,98	12,69	72,46	48,39	24,07	7,00	5,00	2,25	11,45	-	-	11,73	-	11,73	-	72,70	-	0,83			3,09
15.04.17	24,00	-	104,43	90,23	14,20	76,19	50,42	25,77	7,00	5,00	2,43	12,90	-	-	13,22	-	13,22	-	75,81	-	0,98			3,41
16.04.17	24,00	-	103,95	90,64	13,31	76,55	50,33	26,22	7,00	5,00	2,48	12,00	-	-	12,31	-	12,31	-	76,31	-	0,92			3,40
17.04.17	24,00	-	102,53	90,96	11,57	76,00	50,19	25,81	7,00	5,00	2,45	10,28	-	-	10,56	-	10,56	-	75,73	-	0,78			3,23
18.04.17	24,00	-	104,56	91,04	13,52	76,24	50,32	25,92	7,00	5,00	2,46	12,28	-	-	12,58	-	12,58	-	76,02	-	0,94			3,39
19.04.17	24,00	-	103,87	91,55	12,32	76,47	50,66	25,81	7,00	5,00	2,47	11,01	-	-	11,28	-	11,28	-	76,22	-	0,84			3,31
20.04.17	24,00	-	105,33	92,35	12,98	76,45	51,07	25,38	7,00	5,00	2,45	11,76	-	-	12,06	-	12,06	-	76,16	-	0,89			3,34
21.04.17	24,00	-	105,18	93,08	12,10	75,72	50,82	24,90	7,00	5,00	2,42	10,85	-	-	11,13	-	11,13	-	75,57	-	0,82			3,24
22.04.17	24,00	-	107,73	95,09	12,64	75,03	50,96	24,07	7,00	5,00	2,40	11,26	-	-	11,52	-	11,52	-	74,42	-	0,84			3,24
Среднее	24,00	-	94,97	80,30	14,67	73,76	49,33	24,44	7,00	5,00	2,23	13,65	-	-	13,88	-	13,88	-	60,30	-	0,81	-	-	3,04
Итого	744,00		2944,16	2489,31	454,85						69,20	423,20	0,00	0,00	430,21	0,00	430,21	0,00			25,03	0,00	0,00	94,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	28390,65	23773,91	4529,46	-	4634,18	-	1001,21	-	-
	23.04.17 03:00	31321,93	26250,81	4952,38	-	5064,14	-	1095,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **430,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ / печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Отдел технического учета и эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 25 АПР 2017 г.