Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10025.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205829 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	94,58	83,42	11,16	73,91	48,40	25,51	7,00	5,00	2,14	11,16	-	-	11,39	-	11,39	-	72,65	-	0,81			2,95
24.03.17	24,00	-	95,09	81,98	13,11	73,95	47,61	26,34	7,00	5,00	2,17	13,11	-	-	13,38	-	13,38	-	73,18	-	0,96			3,13
25.03.17	24,00	-	37,96	34,49	3,47	72,56	46,96	25,60	7,00	5,00	0,99	3,47	-	-	3,54	-	3,54	-	43,18	-	0,15			1,14
26.03.17	24,00	-	50,94	34,09	16,85	70,64	47,67	22,97	7,00	5,00	1,27	16,85	-	-	17,19	-	17,19	-	42,04	-	0,71			1,97
27.03.17	24,00	-	96,91	82,54	14,37	74,35	49,38	24,97	7,00	5,00	2,08	14,37	-	-	14,66	-	14,66	-	73,15	-	1,05			3,13
28.03.17	24,00	-	94,06	81,49	12,57	72,65	47,32	25,33	7,00	5,00	2,09	12,57	-	-	12,83	-	12,83	-	70,94	-	0,89			2,98
29.03.17	24,00	-	93,60	81,45	12,15	72,91	46,75	26,16	7,00	5,00	2,15	12,15	-	-	12,40	-	12,40	-	71,32	-	0,87			3,02
30.03.17	24,00	-	95,53	82,28	13,25	76,00	48,22	27,78	7,00	5,00	2,31	13,25	-	-	13,52	-	13,52	-	74,54	-	0,99			3,29
31.03.17	24,00	-	94,81	83,08	11,73	76,40	49,05	27,35	7,00	5,00	2,30	11,73	-	-	11,97	-	11,97	-	74,29	-	0,87			3,17
01.04.17	24,00	-	95,50	83,01	12,49	75,60	48,89	26,71	7,00	5,00	2,24	12,49	-	-	12,74	-	12,74	-	74,19	-	0,93			3,17
02.04.17	24,00	-	97,75	83,76	13,99	73,43	48,31	25,12	7,00	5,00	2,13	13,99	-	-	14,28	-	14,28	-	71,90	-	1,01			3,13
03.04.17	24,00	-	95,45	83,89	11,56	73,44	48,12	25,32	7,00	5,00	2,14	11,56	-	-	11,80	-	11,80	-	71,91	-	0,83			2,98
04.04.17	24,00	-	96,33	84,85	11,48	73,72	48,63	25,09	7,00	5,00	2,15	11,48	-	-	11,71	-	11,71	-	72,31	-	0,83			2,98
05.04.17	24,00	-	97,26	85,02	12,24	73,20	49,08	24,12	7,00	5,00	2,06	12,24	-	-	12,49	-	12,49	-	72,18	-	0,88			2,95
06.04.17	24,00	-	96,37	83,99	12,38	70,61	47,41	23,20	7,00	5,00	1,96	12,38	-	-	12,63	-	12,63	-	69,36	-	0,86			2,82
07.04.17	24,00	-	96,57	84,35	12,22	71,40	47,64	23,76	7,00	5,00	2,02	12,22	-	-	12,47	-	12,47	-	70,04	-	0,86			2,88
08.04.17	24,00	-	101,70	88,32	13,38	70,87	47,72	23,15	7,00	5,00	2,06	13,38	-	-	13,65	-	13,65	-	69,47	-	0,93			2,99
09.04.17	24,00	-	104,06	89,27	14,79	70,90	48,04	22,86	7,00	5,00	2,05	14,79	-	-	15,09	-	15,09	-	70,15	-	1,04			3,09
10.04.17	24,00	-	98,50	86,57	11,93	70,94	48,56	22,38	7,00	5,00	1,95	11,93	-	-	12,17	-	12,17	-	70,15	-	0,84			2,79
11.04.17	24,00	-	96,93	85,29	11,64	71,04	48,58	22,46	7,00	5,00	1,93	11,64	-	-	11,88	-	11,88	-	70,14	-	0,82			2,75
12.04.17	24,00	-	96,26	83,68	12,58	70,94	47,21	23,73	7,00	5,00	2,00	12,58	-	-	12,84	-	12,84	-	69,72	-	0,88			2,88
13.04.17	24,00	-	96,22	82,76	13,46	70,70	46,45	24,25	7,00	5,00	2,02	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	69,51	-	0,94			2,96
14.04.17	24,00	-	94,36	82,37	11,99	72,30	46,33	25,97	7,00	5,00	2,16	11,99	-	-	12,23	-	12,23	-	70,99	-	0,85			3,01
15.04.17	24,00	-	96,30	82,61	13,69	75,99	48,25	27,74	7,00	5,00	2,31	13,69	-	-	13,97	-	13,97	-	75,07	-	1,03			3,33
16.04.17	24,00	-	95,58	83,03	12,55	76,36	48,60	27,76	7,00	5,00	2,33	12,55	-	-	12,81	-	12,81	-	74,89	-	0,94			3,27
17.04.17	24,00	-	96,63	83,26	13,37	75,81	48,58	27,23	7,00	5,00	2,29	13,37	-	-	13,64	-	13,64	-	74,52	-	1,00			3,29
18.04.17	24,00	-	94,96	83,42	11,54	76,05	48,84	27,21	7,00	5,00	2,29	11,54	-	-	11,78	-	11,78	-	74,68	-	0,86			3,15
19.04.17	24,00	-	95,71	83,83	11,88	76,27	49,13	27,14	7,00	5,00	2,29	11,88	-	-	12,12	-	12,12	-	74,85	-	0,89			3,18
20.04.17	24,00	-	97,30	84,58	12,72	76,27	49,62	26,65	7,00	5,00	2,27	12,72	-	-	12,98	-	12,98	-	75,20	-	0,96			3,23
21.04.17	24,00	-	96,42	85,22	11,20	75,57	49,55	26,02	7,00	5,00	2,23	11,20	-	-	11,43	-	11,43	-	74,16	-	0,83			3,06
22.04.17	24,00	-	99,11	87,17	11,94	74,82	49,61	25,21	7,00	5,00	2,22	11,94	-	-	12,18	-	12,18	-	73,13	-	0,87			3,09
Среднее	24,00	-	93,19	80,81	12,38	73,54	48,21	25,33	7,00	5,00	2,08	12,38	-	-	12,63	-	12,63	-	70,45	-	0,88	-	-	2,96
Итого	744,00		2888,75	2505,07	383,68						64,59	383,68	0,00	0,00	391,51	0,00	391,51	0,00			27,15	0,00	0,00	91,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	40718,96	34280,57	4532,12	-	4625,00	-	1497,30	-	-
	23.04.17 03:00	43589,69	36768,55	4532,12	-	4625,00	-	1588,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **91,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **391,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017 «___» _____ г.