

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Звезд 2 (СЛО-ГВС)
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Звезд 2 (СЛО-ГВС)
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Исполнитель: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Установленные приборы:
 Выходящий (M1): Пасодмер: ПРМ 40
 Обороты (M2): Пасодмер: ПРМ 40
 Т-д. ГВС (M3): Т-д. ГВС (M3): ПРМ 32
 Т-д. ГВС (M4): Пасодмер:
 Т-д. ГВС (M5): Пасодмер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-t2)/k
 лето: Q=M1*(t1-t2)/k

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qпр=0,379
 Договорные нагрузки (гр.чел): Qпр.гр=0,074
 Договорные расходы (гр.чел.): Гкал/чел: Qпр.чел=0,074
 Договорные расходы (гр.чел.): Гкал/чел: Qпр.чел=0,074

Часовые и суток. архивы в файлах:
 Регион (Соед): 3001
 ВКР-2017-Г(С)-0417/КХ
 Прогноз УТЭ поверены до _____
 Термодобор.: КТС-Н
 Термодобор.: КТС-Н
 Термодобор.: ТСП-Н
 Термодобор.: ТСП-Н
 Термодобор.: ТСП-Н
 Термодобор.: ТСП-Н

Узел учета: СЛО-ГВС
 Код УТЭ:
 Расчетная совместность с УТЭ:
 Раффик: 150/70

Телефон:
 Qпр=0,1628
 Qпр.гр=0,074
 Qпр.чел=0,074
 Qпр.общ=0,1628

Дата	Ти	НС	Учет теплотеплоносителя (ТБ-1)												Учет ГВС (ТБ-2)												Контрольные данные		Общие теплотеплоноситель	
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	dtвс	Уплн	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.кап.	Qгвс.гвс.	Q.общ.						
23.03.17	24.00	-	159,91	136,28	23,63	73,30	44,85	28,45	7,00	5,00	3,87	23,63	-	-	24,17	-	-	73,64	-	-	1,74	-	-	73,64	-	-	1,74	-	-	5,61
24.03.17	24.00	-	158,14	132,92	25,22	73,33	44,12	29,21	7,00	5,00	3,88	25,22	-	-	25,85	-	-	73,59	-	-	1,86	-	-	73,59	-	-	1,86	-	-	5,73
25.03.17	24.00	-	63,63	55,13	8,50	71,95	43,50	28,45	7,00	5,00	1,65	8,50	-	-	8,66	-	-	62,31	-	-	0,53	-	-	62,31	-	-	0,53	-	-	2,18
26.03.17	24.00	-	75,42	54,49	20,93	70,47	32,71	32,76	7,00	5,00	1,75	22,55	-	-	23,04	-	-	67,12	-	-	1,51	-	-	67,12	-	-	1,51	-	-	3,26
27.03.17	24.00	-	158,15	132,97	25,18	73,22	43,20	30,52	7,00	5,00	4,16	23,82	-	-	24,39	-	-	73,79	-	-	1,76	-	-	73,79	-	-	1,76	-	-	5,92
28.03.17	24.00	-	154,22	129,97	24,25	72,10	42,99	29,51	7,00	5,00	3,96	22,63	-	-	23,17	-	-	72,12	-	-	1,63	-	-	72,12	-	-	1,63	-	-	5,99
29.03.17	24.00	-	154,98	128,72	26,26	72,27	42,17	30,10	7,00	5,00	3,95	25,08	-	-	25,70	-	-	72,75	-	-	1,82	-	-	72,75	-	-	1,82	-	-	5,77
30.03.17	24.00	-	156,71	130,55	26,16	75,37	43,71	31,66	7,00	5,00	4,24	24,67	-	-	25,30	-	-	75,53	-	-	1,87	-	-	75,53	-	-	1,87	-	-	6,11
31.03.17	24.00	-	156,99	132,71	23,88	75,77	44,42	31,56	7,00	5,00	4,28	22,34	-	-	22,92	-	-	75,86	-	-	1,70	-	-	75,86	-	-	1,70	-	-	5,97
01.04.17	24.00	-	157,81	133,02	24,79	75,04	44,29	30,75	7,00	5,00	4,10	24,79	-	-	25,41	-	-	74,93	-	-	1,86	-	-	74,93	-	-	1,86	-	-	5,95
02.04.17	24.00	-	160,40	133,33	27,07	72,87	44,38	28,49	7,00	5,00	3,80	27,07	-	-	27,72	-	-	72,94	-	-	1,97	-	-	72,94	-	-	1,97	-	-	5,77
03.04.17	24.00	-	157,83	136,36	21,47	72,86	44,49	28,37	7,00	5,00	3,87	21,47	-	-	21,99	-	-	73,26	-	-	1,57	-	-	73,26	-	-	1,57	-	-	5,43
04.04.17	24.00	-	159,68	137,00	22,68	73,14	44,78	28,56	7,00	5,00	3,88	22,68	-	-	23,23	-	-	73,26	-	-	1,66	-	-	73,26	-	-	1,66	-	-	5,54
05.04.17	24.00	-	160,03	137,26	22,77	72,66	45,41	27,25	7,00	5,00	3,75	22,77	-	-	23,29	-	-	72,23	-	-	1,65	-	-	72,23	-	-	1,65	-	-	5,39
06.04.17	24.00	-	158,99	134,71	24,28	70,05	42,97	26,08	7,00	5,00	3,51	24,28	-	-	23,29	-	-	70,11	-	-	1,70	-	-	70,11	-	-	1,70	-	-	5,21
07.04.17	24.00	-	159,30	135,89	23,41	70,81	44,16	26,65	7,00	5,00	3,62	23,41	-	-	23,93	-	-	70,76	-	-	1,66	-	-	70,76	-	-	1,66	-	-	5,28
08.04.17	24.00	-	166,64	141,82	24,82	70,34	44,37	25,97	7,00	5,00	3,68	24,82	-	-	25,37	-	-	70,41	-	-	1,75	-	-	70,41	-	-	1,75	-	-	5,43
09.04.17	24.00	-	170,70	140,77	29,93	70,38	44,19	26,19	7,00	5,00	3,68	29,93	-	-	30,60	-	-	70,57	-	-	2,11	-	-	70,57	-	-	2,11	-	-	5,79
10.04.17	24.00	-	163,54	140,23	23,31	70,37	44,94	25,43	7,00	5,00	3,56	23,31	-	-	23,84	-	-	70,41	-	-	1,64	-	-	70,41	-	-	1,64	-	-	5,21
11.04.17	24.00	-	160,86	138,37	22,49	70,35	44,95	25,51	7,00	5,00	3,53	22,49	-	-	22,98	-	-	70,53	-	-	1,59	-	-	70,53	-	-	1,59	-	-	5,11
12.04.17	24.00	-	158,49	135,18	23,31	70,35	43,97	26,38	7,00	5,00	3,56	23,31	-	-	23,82	-	-	70,43	-	-	1,64	-	-	70,43	-	-	1,64	-	-	5,21
13.04.17	24.00	-	156,84	133,32	23,52	70,14	43,35	26,79	7,00	5,00	3,57	23,52	-	-	24,04	-	-	70,20	-	-	1,65	-	-	70,20	-	-	1,65	-	-	5,22
14.04.17	24.00	-	156,39	132,37	24,02	71,64	43,15	28,49	7,00	5,00	3,76	24,02	-	-	24,60	-	-	72,23	-	-	1,74	-	-	72,23	-	-	1,74	-	-	5,49
15.04.17	24.00	-	157,92	131,73	26,19	75,35	44,80	30,55	7,00	5,00	4,02	26,19	-	-	26,86	-	-	75,38	-	-	1,98	-	-	75,38	-	-	1,98	-	-	5,90
16.04.17	24.00	-	157,39	133,37	24,02	75,70	45,07	30,63	7,00	5,00	4,08	24,02	-	-	24,64	-	-	75,82	-	-	1,82	-	-	75,82	-	-	1,82	-	-	5,90
17.04.17	24.00	-	157,24	134,66	22,58	75,17	45,00	30,17	7,00	5,00	4,06	22,58	-	-	24,64	-	-	75,30	-	-	1,82	-	-	75,30	-	-	1,82	-	-	6,00
18.04.17	24.00	-	157,07	134,92	22,15	75,40	45,08	30,32	7,00	5,00	4,09	22,15	-	-	22,70	-	-	75,53	-	-	1,68	-	-	75,53	-	-	1,68	-	-	5,87
19.04.17	24.00	-	157,27	134,92	22,35	75,63	44,67	30,96	7,00	5,00	4,18	22,35	-	-	22,93	-	-	75,63	-	-	1,69	-	-	75,63	-	-	1,69	-	-	5,88
20.04.17	24.00	-	157,99	135,65	22,34	75,60	44,71	30,89	7,00	5,00	4,19	22,34	-	-	22,91	-	-	75,10	-	-	1,67	-	-	75,10	-	-	1,67	-	-	5,79
21.04.17	24.00	-	159,07	136,96	22,21	74,88	44,72	30,16	7,00	5,00	4,12	22,21	-	-	22,76	-	-	74,01	-	-	1,75	-	-	74,01	-	-	1,75	-	-	5,86
22.04.17	24.00	-	162,83	139,22	23,61	74,24	44,76	29,48	7,00	5,00	4,11	23,61	-	-	24,20	-	-	72,62	-	-	1,70	-	-	72,62	-	-	1,70	-	-	5,45
Среднее	24.00	-	153,29	139,83	23,46	72,95	44,05	28,90	7,00	5,00	3,76	23,28	-	-	23,84	-	-	72,62	-	-	1,70	-	-	72,62	-	-	1,70	-	-	5,45
Итого	744,00	-	4752,03	4024,70	727,33						116,45	721,76	0,00	0,00	738,99	0,00	0,00	738,99	0,00	0,00	52,56	0,00	0,00	169,00						

Показаний счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(к3)	V4(к3)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	23.03.17 00:00	23.03.17 00:00	34986,15	28513,80	5358,47	-	5497,83	-	1225,86	1430,45	-
23.04.17 06:00	23.04.17 06:00	39759,56	31804,46	6063,08	-	6293,72	-	1430,45	-	-	

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору: Период превышения Q: Корректировка на температуру холодной воды: Итого по приборам учета: Итого по приборам учета: С учетом корректировок

0,28 °C = -0,20 Гкал/кВт.ч
 166,80 Гкал/кВт.ч
 738,99 Гкал/кВт.ч

ООО "ИнфраХит Монтаж" ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Генеральный директор ООО "ИнфраХит Монтаж" Управляющее предприятие по учету тепловой энергии, расчету тепловой энергии в соответствии с тарифами на тепловую энергию в многоквартирных домах. 25 APR 2017