Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10023.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3339 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,30292
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0847
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	99,98	77,70	22,28	71,44	42,00	29,44	7,00	5,00	2,37	21,19	-	-	21,69	-	21,69	-	71,24	-	1,51			3,88
24.03.17	24,00	-	97,17	76,69	20,48	71,41	41,36	30,05	7,00	5,00	2,40	19,21	-	-	19,66	-	19,66	-	71,16	-	1,37			3,77
25.03.17	24,00	-	39,40	33,58	5,82	69,32	40,47	28,85	7,00	5,00	0,91	7,99	-	-	8,11	-	8,11	-	58,38	-	0,47			1,38
26.03.17	24,00	-	55,71	29,63	26,08	65,55	38,44	27,11	7,00	5,00	1,35	18,73	-	-	19,07	-	19,07	-	62,02	-	1,16			2,51
27.03.17	24,00	-	99,95	76,31	23,64	71,85	41,25	30,60	7,00	5,00	2,38	23,14	-	-	23,66	-	23,66	-	71,61	-	1,66			4,04
28.03.17	24,00	-	97,71	74,97	22,74	70,28	40,60	29,68	7,00	5,00	2,27	22,28	-	-	22,78	-	22,78	-	69,95	-	1,56			3,82
29.03.17	24,00	-	97,25	74,72	22,53	70,40	40,40	30,00	7,00	5,00	2,32	21,43	-	-	21,92	-	21,92	-	70,30	-	1,50			3,83
30.03.17	24,00	-	97,98	75,54	22,44	73,37	41,69	31,68	7,00	5,00	2,52	20,86	-	-	21,36	-	21,36	-	73,11	-	1,53			4,04
31.03.17	24,00	-	100,01	76,42	23,59	73,85	42,44	31,41	7,00	5,00	2,51	22,22	-	-	22,74	-	22,74	-	73,58	-	1,64			4,14
01.04.17	24,00	-	99,60	76,23	23,37	73,23	42,31	30,92	7,00	5,00	2,45	22,26	-	-	22,81	-	22,81	-	72,92	-	1,62			4,07
02.04.17	24,00	-	101,31	76,43	24,88	71,11	41,84	29,27	7,00	5,00	2,34	23,58	-	-	24,11	-	24,11	-	70,82	-	1,67			4,01
03.04.17	24,00	-	97,91	76,78	21,13	71,03	41,81	29,22	7,00	5,00	2,37	19,47	-	-	19,90	-	19,90	-	70,73	-	1,38			3,75
04.04.17	24,00	-	100,43	77,59	22,84	71,33	42,25	29,08	7,00	5,00	2,36	21,44	-	-	21,93	-	21,93	-	71,07	-	1,52			3,88
05.04.17	24,00	-	99,24	77,67	21,57	70,89	42,70	28,19	7,00	5,00	2,25	20,88	-	-	21,36	-	21,36	-	70,37	-	1,47			3,72
06.04.17	24,00	-	99,78	76,47	23,31	68,40	41,44	26,96	7,00	5,00	2,12	22,56	-	-	23,04	-	23,04	-	68,15	-	1,54			3,66
07.04.17	24,00	-	97,54	76,83	20,71	69,07	41,56	27,51	7,00	5,00	2,18	19,90	-	-	20,37	-	20,37	-	68,70	-	1,37			3,55
08.04.17	24,00	-	102,79	80,39	22,40	68,68	41,77	26,91	7,00	5,00	2,24	21,36	-	-	21,81	-	21,81	-	68,38	-	1,46			3,70
09.04.17	24,00	-	105,35	80,99	24,36	68,80	41,89	26,91	7,00	5,00	2,27	23,07	-	-	23,57	-	23,57	-	68,62	-	1,58			3,85
10.04.17	24,00	-	102,92	78,70	24,22	68,74	42,31	26,43	7,00	5,00	2,20	22,52	-	-	23,02	-	23,02	-	68,44	-	1,54			3,75
11.04.17	24,00	-	101,76	77,54	24,22	68,80	42,26	26,54	7,00	5,00	2,15	22,99	-	-	23,51	-	23,51	-	68,51	-	1,58			3,73
12.04.17	24,00	-	97,91	76,26	21,65	68,62	40,96	27,66	7,00	5,00	2,17	20,92	-	-	21,37	-	21,37	-	68,34	-	1,43			3,60
13.04.17	24,00	-	99,07	75,32	23,75	68,43	40,35	28,08	7,00	5,00	2,18	22,85	-	-	23,31	-	23,31	-	68,16	-	1,56			3,74
14.04.17	24,00	-	97,94	74,90	23,04	69,82	40,44	29,38	7,00	5,00	2,26	22,15	-	-	22,64	-	22,64	-	69,78	-	1,55			3,81
15.04.17	24,00	-	99,35	74,94	24,41	73,40	41,88	31,52	7,00	5,00	2,44	23,42	-	-	23,96	-	23,96	-	73,14	-	1,71			4,16
16.04.17	24,00	-	97,25	75,54	21,71	73,71	42,25	31,46	7,00	5,00	2,47	20,54	-	-	21,04	-	21,04	-	73,44	-	1,51			3,98
17.04.17	24,00	-	97,01	75,77	21,24	73,26	42,13	31,13	7,00	5,00	2,47	19,84	-	-	20,33	-	20,33	-	73,04	-	1,45			3,92
18.04.17	24,00	-	97,23	75,92	21,31	73,49	42,32	31,17	7,00	5,00	2,50	19,53	-	-	20,01	-	20,01	-	73,24	-	1,43			3,93
19.04.17	24,00	-	97,84	76,26	21,58	73,73	42,71	31,02	7,00	5,00	2,48	20,14	-	-	20,61	-	20,61	-	73,47	-	1,48			3,96
20.04.17	24,00	-	98,93	76,90	22,03	73,75	42,99	30,76	7,00	5,00	2,47	20,60	-	-	21,09	-	21,09	-	73,44	-	1,52			3,99
21.04.17	24,00		98,00	76,36	21,64	73,66	42,67	30,98	7,00	5,00	2,49	20,09	-	-	20,57	-	20,57	-	73,38	-	1,47	-	-	3,96
22.04.17	24,00		98,00	76,36	21,64	73,66	42,67	30,98	7,00	5,00	2,49	20,09	-	-	20,57	-	20,57	-	73,38	-	1,47	-	-	3,96
Среднее	24,00	-	95,88	73,73	22,15	71,07	41,68	29,38	7,00	5,00	2,27	20,88	-	-	21,35	-	21,35	-	70,35	-	1,47	-	-	3,74
Итого	744,00		2972,32	2285,71	686,61						70,37	647,25	0,00	0,00	661,92	0,00	661,92	0,00			45,70	0,00	0,00	116,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **661,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит-Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«___» _____ г.