Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10023.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208259 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2251 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,22726

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0571

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	95,76	79,90	15,86	70,62	49,27	21,35	7,00	5,00	2,00	16,41	-	-	16,60	-	16,60	-	50,63	-	0,83			2,83
24.03.17	24,00	-	93,88	78,44	15,44	70,58	48,83	21,75	7,00	5,00	2,00	15,98	-	-	16,18	-	16,18	-	50,07	-	0,80			2,80
25.03.17	24,00	-	39,25	35,90	3,35	70,00	48,04	21,96	7,00	5,00	0,75	6,08	-	-	6,14	-	6,14	-	46,51	-	0,28			1,03
26.03.17	24,00	-	57,18	31,55	25,63	65,47	47,83	17,64	7,00	5,00	1,30	15,37	-	-	15,66	-	15,66	-	61,24	-	0,94			2,24
27.03.17	24,00	-	106,38	94,80	11,58	71,09	49,72	21,37	7,00	5,00	1,97	12,47	-	-	12,73	-	12,73	-	71,15	-	0,89			2,85
28.03.17	24,00	-	104,17	92,50	11,67	69,58	48,74	20,84	7,00	5,00	1,88	12,45	-	-	12,74	-	12,74	-	69,53	-	0,87			2,74
29.03.17	24,00	-	104,50	92,87	11,63	69,59	48,69	20,90	7,00	5,00	1,88	12,51	-	-	12,80	-	12,80	-	69,82	-	0,87			2,75
30.03.17	24,00	-	105,94	94,09	11,85	72,61	51,12	21,49	7,00	5,00	1,97	12,55	-	-	12,86	-	12,86	-	72,72	-	0,91			2,89
31.03.17	24,00	-	106,62	95,00	11,62	73,09	50,83	22,26	7,00	5,00	2,07	12,33	-	-	12,62	-	12,62	-	73,16	-	0,90			2,97
01.04.17	24,00	-	107,54	94,74	12,80	72,51	50,37	22,14	7,00	5,00	2,07	13,24	-	-	13,55	-	13,55	-	72,43	-	0,96			3,03
02.04.17	24,00	-	109,28	95,09	14,19	70,41	49,65	20,76	7,00	5,00	1,95	14,55	-	-	14,86	-	14,86	-	70,52	-	1,03			2,97
03.04.17	24,00	-	105,99	95,61	10,38	70,31	49,56	20,75	7,00	5,00	1,95	10,84	-	-	11,07	-	11,07	-	70,35	-	0,76			2,72
04.04.17	24,00	-	108,86	96,48	12,38	70,62	49,94	20,68	7,00	5,00	1,97	12,75	-	-	13,03	-	13,03	-	70,69	-	0,90			2,87
05.04.17	24,00	-	108,78	96,24	12,54	70,25	50,31	19,94	7,00	5,00	1,89	13,00	-	-	13,30	-	13,30	-	69,85	-	0,91			2,80
06.04.17	24,00	-	107,93	94,51	13,42	67,70	48,46	19,24	7,00	5,00	1,78	13,94	-	-	14,21	-	14,21	-	67,73	-	0,95			2,73
07.04.17	24,00	-	108,09	95,60	12,49	68,41	48,84	19,57	7,00	5,00	1,82	13,18	-	-	13,47	-	13,47	-	68,43	-	0,91			2,73
08.04.17	24,00	-	113,78	99,90	13,88	68,02	49,02	19,00	7,00	5,00	1,85	14,57	-	-	14,86	-	14,86	-	68,11	-	0,99			2,84
09.04.17	24,00	-	116,39	101,00	15,39	68,13	49,10	19,03	7,00	5,00	1,87	16,11	-	-	16,45	-	16,45	-	68,37	-	1,10			2,97
10.04.17	24,00	-	110,21	97,14	13,07	68,08	49,21	18,87	7,00	5,00	1,80	13,55	-	-	13,83	-	13,83	-	68,12	-	0,92			2,72
11.04.17	24,00	-	106,77	95,44	11,33	68,11	49,04	19,07	7,00	5,00	1,75	12,32	-	-	12,57	-	12,57	-	68,17	-	0,84			2,59
12.04.17	24,00	-	106,05	93,64	12,41	67,93	48,10	19,83	7,00	5,00	1,80	13,30	-	-	13,56	-	13,56	-	67,97	-	0,90			2,70
13.04.17	24,00	-	105,64	93,01	12,63	67,74	47,73	20,01	7,00	5,00	1,86	12,70	-	-	12,97	-	12,97	-	67,81	-	0,86			2,72
14.04.17	24,00	-	103,99	92,19	11,80	68,99	47,87	21,12	7,00	5,00	1,94	11,84	-	-	12,08	-	12,08	-	69,44	-	0,83			2,76
15.04.17	24,00	-	107,72	92,91	14,81	72,64	50,02	22,62	7,00	5,00	2,09	14,99	-	-	15,36	-	15,36	-	72,75	-	1,09			3,18
16.04.17	24,00	-	105,61	94,22	11,39	72,94	50,41	22,53	7,00	5,00	2,12	11,48	-	-	11,77	-	11,77	-	73,07	-	0,84			2,96
17.04.17	24,00	-	106,34	93,98	12,36	72,48	50,21	22,27	7,00	5,00	2,09	12,49	-	-	12,78	-	12,78	-	72,56	-	0,91			2,99
18.04.17	24,00	-	106,53	93,99	12,54	72,71	50,47	22,24	7,00	5,00	2,09	12,59	-	-	12,90	-	12,90	-	72,80	-	0,92			3,01
19.04.17	24,00	-	106,56	94,62	11,94	72,97	50,82	22,15	7,00	5,00	2,07	12,36	-	-	12,68	-	12,68	-	73,05	-	0,90			2,97
20.04.17	24,00	-	108,00	95,13	12,87	73,01	51,04	21,97	7,00	5,00	2,02	13,81	-	-	14,14	-	14,14	-	73,08	-	1,01			3,03
21.04.17	24,00	-	107,14	96,02	11,12	72,27	50,61	21,66	7,00	5,00	2,02	12,04	-	-	12,33	-	12,33	-	72,42	-	0,87			2,89
22.04.17	24,00	-	107,23	95,26	11,98	72,75	50,82	21,93	7,00	5,00	2,04	12,74	-	-	13,05	-	13,05	-	72,85	-	0,93	-	-	2,96
Среднее	24,00	-	102,84	90,06	12,79	70,37	49,51	20,87	7,00	5,00	1,89	13,05	-	-	13,33	-	13,33	-	68,24	-	0,89	-	-	2,78
Итого	744,00		3188,11	2791,77	396,35						58,63	404,54	0,00	0,00	413,15	0,00	413,15	0,00			27,61	0,00	0,00	86,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 09:00	78135,84	68757,30	10586,66	-	10800,04	-	1700,01	-	-
	23.04.17 05:00	81210,96	71450,05	10976,69	-	11198,36	-	1783,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,11 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,13** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **413,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел приборов учета КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017 г.