Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36949 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	*	143,07	141,55	1,52	72,55	45,58	26,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
24.03.17	24,00	*	140,34	139,00	1,34	72,57	45,01	27,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
25.03.17	24,00	*	72,67	72,27	0,40	70,67	43,96	26,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
26.03.17	24,00	*	1,43	1,43	0,00	23,27	20,65	2,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
27.03.17	24,00	*	147,08	144,98	2,10	72,34	44,69	27,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,17
28.03.17	24,00	*	146,93	145,17	1,76	71,57	44,45	27,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
29.03.17	24,00	*	146,05	143,93	2,11	71,00	43,98	27,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
30.03.17	24,00	*	148,27	145,83	2,44	74,45	45,64	28,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
31.03.17	24,00	*	150,56	148,16	2,41	74,92	46,49	28,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
01.04.17	24,00	*	150,23	147,84	2,39	74,70	46,63	28,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
02.04.17	24,00	*	151,19	148,93	2,27	72,14	46,00	26,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
03.04.17	24,00	*	150,73	148,24	2,49	72,07	46,01	26,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
04.04.17	24,00	*	151,29	149,27	2,02	72,35	46,19	26,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
05.04.17	24,00	*	152,15	150,59	1,56	72,42	46,93	25,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,96
06.04.17	24,00	*	150,18	148,81	1,37	69,47	45,45	24,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
07.04.17	24,00	*	150,29	148,78	1,51	70,17	45,66	24,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
08.04.17	24,00	*	73,07	72,41	0,66	69,58	45,65	23,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
09.04.17	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,14	18,62	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
10.04.17	24,00	*	71,07	70,22	0,86	69,00	43,30	25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
11.04.17	24,00	*	151,49	150,13	1,37	69,52	45,41	24,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
12.04.17	24,00	*	147,55	145,83	1,73	69,56	44,59	24,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,77
13.04.17	24,00	*	146,43	144,49	1,94	69,39	44,33	25,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
14.04.17	24,00	*	144,70	142,73	1,97	70,02	43,84	26,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
15.04.17	24,00	*	145,12	143,32	1,80	74,46	45,68	28,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
16.04.17	24,00	*	145,64	143,96	1,68	74,75	45,99	28,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
17.04.17	24,00	*	146,69	145,03	1,66	74,31	45,96	28,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
18.04.17	24,00	*	147,37	145,37	2,01	74,59	46,35	28,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
19.04.17	24,00	*	147,86	146,15	1,71	74,80	46,54	28,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,27
20.04.17	24,00	*	149,34	147,80	1,54	74,88	47,12	27,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
21.04.17	24,00	*	150,15	149,00	1,15	73,97	46,98	26,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
22.04.17	24,00		149,12	147,65	1,47	74,55	46,88	27,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20
Среднее	24,00	-	131,23	129,64	1,59	69,01	43,89	25,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
Итого	744,00		4068,08	4018,86	49,22						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	111,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22
	14.04.15 00:00	59952,42	57948,71	-	-	-	-	1753,85	-	14071,22

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017

«____» _____ г.