Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 7 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36504-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36504 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	*	212,65	208,11	4,54	73,16	47,08	26,09	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,77
24.03.17	24,00	*	209,28	204,69	4,58	73,03	46,37	26,65	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,80
25.03.17	24,00	*	85,84	85,84	0,00	72,63	45,87	26,76	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			2,30
26.03.17	23,00	*	0,05	0,05	0,00	12,14	33,37	-21,22	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			0,00
27.03.17	24,00	*	123,92	122,68	1,23	73,22	44,39	28,83	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,63
28.03.17	24,00	*	208,34	204,12	4,22	71,81	44,76	27,06	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,83
29.03.17	24,00	*	204,35	200,42	3,93	71,75	44,31	27,44	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,79
30.03.17	24,00	*	210,66	206,91	3,75	74,69	45,98	28,71	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,23
31.03.17	24,00	*	212,92	208,78	4,14	75,86	47,53	28,32	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,24
01.04.17	24,00	*	212,91	208,74	4,17	75,13	47,45	27,69	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,10
02.04.17	24,00	*	214,22	209,95	4,27	73,02	47,02	26,00	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,78
03.04.17	24,00	*	213,52	208,79	4,73	72,23	45,99	26,24	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,83
04.04.17	24,00	*	215,44	210,94	4,50	72,78	46,68	26,10	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,84
05.04.17	24,00	*	216,14	211,57	4,58	72,85	47,61	25,23	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,68
06.04.17	24,00	*	213,51	209,06	4,45	70,17	46,30	23,87	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,31
07.04.17	24,00	*	214,17	209,58	4,59	70,46	46,01	24,45	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,46
08.04.17	24,00	*	83,00	81,25	1,74	70,44	46,57	23,87	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			2,07
09.04.17	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,00	14,01	-0,01	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			0,00
10.04.17	24,00	*	129,19	126,65	2,54	69,14	43,39	25,75	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,44
11.04.17	24,00	*	216,46	212,70	3,76	70,14	46,26	23,88	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,35
12.04.17	24,00	*	212,58	209,60	2,98	70,26	45,92	24,34	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,32
13.04.17	24,00	*	210,55	207,66	2,89	68,99	44,13	24,86	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,37
14.04.17	24,00	*	209,35	206,08	3,27	70,99	44,91	26,08	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			5,62
15.04.17	24,00	*	210,90	207,10	3,80	75,41	47,21	28,20	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,14
16.04.17	24,00	*	211,93	207,76	4,17	75,78	47,55	28,23	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,19
17.04.17	24,00	*	212,82	208,37	4,45	75,22	47,26	27,96	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,17
18.04.17	24,00	*	213,19	208,71	4,48	75,26	47,09	28,17	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,23
19.04.17	24,00	*	214,56	209,76	4,80	74,47	46,21	28,25	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,29
20.04.17	24,00	*	216,40	211,63	4,77	75,35	47,75	27,60	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,21
21.04.17	24,00	*	217,99	213,23	4,77	74,38	47,54	26,84	-	-	-				0,00	-	0,00	-	-	-	-			6,09
22.04.17								-			-													
Среднее	23,97	-	184,23	180,69	3,54	68,83	44,75	24,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,07
Итого	719,00		5526,84	5420,74	106,10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	152,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **152,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«____» _____ г.