Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	96,86	78,38	18,48	71,87	43,14	28,73	7,00	5,00	2,27	18,29	-	-	18,70	-	18,70	-	71,71	-	1,31			3,58
24.03.17	24,00	-	93,79	77,55	16,24	71,63	42,56	29,07	7,00	5,00	2,28	16,05	-	-	16,42	-	16,42	-	71,28	-	1,14			3,42
25.03.17	24,00	-	95,08	77,31	17,77	71,55	42,51	29,04	7,00	5,00	2,27	17,54	-	-	17,94	-	17,94	-	71,36	-	1,25			3,52
26.03.17	24,00	-	96,52	77,19	19,33	71,53	42,63	28,90	7,00	5,00	2,25	19,13	-	-	19,58	-	19,58	-	71,30	-	1,37			3,62
27.03.17	24,00	-	95,03	76,80	18,23	71,47	42,57	28,90	7,00	5,00	2,23	18,23	-	-	18,63	-	18,63	-	71,24	-	1,30			3,53
28.03.17	24,00	-	94,64	76,28	18,36	71,75	42,36	29,39	7,00	5,00	2,28	17,84	-	-	18,24	-	18,24	-	71,60	-	1,28			3,56
29.03.17	24,00	-	92,87	76,54	16,33	73,78	43,04	30,74	7,00	5,00	2,41	15,73	-	-	16,13	-	16,13	-	73,52	-	1,16			3,56
30.03.17	24,00	-	93,45	76,75	16,70	73,69	43,01	30,68	7,00	5,00	2,39	16,22	-	-	16,63	-	16,63	-	73,47	-	1,19			3,59
31.03.17	24,00	-	95,56	77,30	18,26	73,91	43,33	30,58	7,00	5,00	2,40	17,82	-	-	18,26	-	18,26	-	73,67	-	1,31			3,72
01.04.17	24,00	-	87,63	70,80	16,83	72,98	43,01	29,97	7,00	5,00	2,01	18,46	-	-	18,90	-	18,90	-	72,61	-	1,34			3,35
02.04.17	24,00	-	96,60	77,41	19,19	71,44	42,78	28,66	7,00	5,00	2,25	18,86	-	-	19,28	-	19,28	-	71,28	-	1,34			3,59
03.04.17	24,00	-	94,18	77,15	17,03	71,60	42,66	28,94	7,00	5,00	2,26	16,65	-	-	17,05	-	17,05	-	71,34	-	1,19			3,45
04.04.17	24,00	-	97,32	77,78	19,54	71,87	43,12	28,75	7,00	5,00	2,27	19,18	-	-	19,64	-	19,64	-	71,69	-	1,37			3,64
05.04.17	24,00	-	95,60	78,18	17,42	69,70	42,93	26,77	7,00	5,00	2,13	17,10	-	-	17,45	-	17,45	-	69,03	-	1,18			3,31
06.04.17	24,00	-	93,83	75,63	18,20	68,78	41,64	27,14	7,00	5,00	2,08	17,84	-	-	18,23	-	18,23	-	68,72	-	1,23			3,31
07.04.17	24,00	-	90,29	75,32	14,97	69,06	41,77	27,29	7,00	5,00	2,08	14,69	-	-	15,01	-	15,01	-	68,81	-	1,01			3,09
08.04.17	24,00	-	95,18	74,80	20,38	68,89	41,21	27,68	7,00	5,00	2,10	20,03	-	-	20,48	-	20,48	-	68,67	-	1,38			3,48
09.04.17	24,00	-	95,24	75,07	20,17	68,97	41,48	27,49	7,00	5,00	2,10	19,75	-	-	20,16	-	20,16	-	68,88	-	1,36			3,46
10.04.17	24,00	-	96,30	75,92	20,38	69,07	42,40	26,67	7,00	5,00	2,06	19,98	-	-	20,42	-	20,42	-	68,84	-	1,38			3,43
11.04.17	24,00	-	94,26	75,92	18,34	68,97	42,27	26,70	7,00	5,00	2,05	18,01	-	-	18,39	-	18,39	-	68,73	-	1,24			3,29
12.04.17	24,00	-	93,07	74,55	18,52	68,31	40,96	27,35	7,00	5,00	2,06	18,24	-	-	18,63	-	18,63	-	68,07	-	1,24			3,31
13.04.17	24,00	-	91,93	73,90	18,03	67,78	40,35	27,43	7,00	5,00	2,05	17,75	-	-	18,12	-	18,12	-	67,59	-	1,20			3,25
14.04.17	24,00	-	90,97	74,78	16,19	70,76	40,99	29,77	7,00	5,00	2,24	15,92	-	-	16,24	-	16,24	-	71,03	-	1,13			3,37
15.04.17	24,00	-	96,23	76,02	20,21	73,69	42,52	31,17	7,00	5,00	2,42	19,59	-	-	20,06	-	20,06	-	73,41	-	1,44			3,86
16.04.17	24,00	-	94,07	75,73	18,34	73,10	42,06	31,04	7,00	5,00	2,42	17,48	-	-	17,91	-	17,91	-	72,89	-	1,27			3,69
17.04.17	24,00	-	92,56	75,97	16,59	73,44	42,24	31,20	7,00	5,00	2,44	15,71	-	-	16,11	-	16,11	-	73,22	-	1,15			3,59
18.04.17	24,00	-	90,58	76,02	14,56	73,60	42,40	31,20	7,00	5,00	2,42	13,94	-	-	14,28	-	14,28	-	73,30	-	1,02			3,44
19.04.17	24,00	-	94,40	76,47	17,93	73,90	42,77	31,13	7,00	5,00	2,43	17,39	-	-	17,82	-	17,82	-	73,66	-	1,28			3,71
20.04.17	24,00	-	93,10	76,93	16,17	73,61	43,15	30,46	7,00	5,00	2,38	15,71	-	-	16,07	-	16,07	-	73,26	-	1,15			3,53
21.04.17	24,00	-	93,99	76,04	17,95	72,61	42,67	29,94	7,00	5,00	2,32	17,45	-	-	17,86	-	17,86	-	72,32	-	1,26			3,58
22.04.17	24,00	-	94,67	75,99	18,68	71,72	42,33	29,39	7,00	5,00	2,28	18,15	-	-	18,57	-	18,57	-	71,30	-	1,30			3,57
Среднее	24,00	-	94,06	76,14	17,91	71,45	42,35	29,10	7,00	5,00	2,25	17,57	-	-	17,97	-	17,97	-	71,22	-	1,25	-	-	3,50
Итого	744,00		2915,80	2360,48	555,32						69,61	544,73	0,00	0,00	557,21	0,00	557,21	0,00			38,77	0,00	0,00	108,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 17:00	70004,20	56991,47	15836,72	-	16195,22	-	2325,29	-	-
	23.04.17 03:00	72865,86	59306,22	16373,10	-	16743,90	-	2431,76	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **108,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **557,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«____» 25 АПР 2017 г.