Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9039.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,358 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2112
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,096
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=38,4

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	148,94	130,97	17,97	72,76	45,55	27,21	7,00	5,00	3,49	18,93	-	-	19,41	-	19,41	-	72,89	-	1,38			4,87
24.03.17	24,00	-	146,89	128,94	17,95	72,51	44,89	27,62	7,00	5,00	3,48	19,01	-	-	19,48	-	19,48	-	72,52	-	1,38			4,86
25.03.17	24,00	-	149,11	127,47	21,64	72,43	44,55	27,88	7,00	5,00	3,48	22,66	-	-	23,21	-	23,21	-	72,63	-	1,65			5,13
26.03.17	24,00	-	148,36	127,77	20,59	72,38	44,67	27,71	7,00	5,00	3,49	21,24	-	-	21,78	-	21,78	-	72,51	-	1,54			5,03
27.03.17	24,00	-	147,66	127,01	20,65	72,32	44,85	27,47	7,00	5,00	3,48	20,78	-	-	21,28	-	21,28	-	72,40	-	1,51			4,98
28.03.17	24,00	-	145,65	125,74	19,91	72,60	44,66	27,94	7,00	5,00	3,51	20,00	-	-	20,50	-	20,50	-	72,84	-	1,46			4,96
29.03.17	24,00	-	146,21	126,15	20,06	74,73	45,28	29,45	7,00	5,00	3,68	20,58	-	-	21,12	-	21,12	-	74,81	-	1,54			5,22
30.03.17	24,00	-	145,70	126,51	19,19	74,60	45,16	29,44	7,00	5,00	3,67	19,98	-	-	20,48	-	20,48	-	74,71	-	1,49			5,16
31.03.17	24,00	-	148,74	127,09	21,65	74,82	45,50	29,32	7,00	5,00	3,66	22,55	-	-	23,12	-	23,12	-	74,91	-	1,69			5,35
01.04.17	24,00	-	149,67	126,50	23,17	73,89	45,13	28,76	7,00	5,00	3,58	24,00	-	-	24,61	-	24,61	-	73,84	-	1,77			5,35
02.04.17	24,00	-	147,90	127,09	20,81	72,26	44,85	27,41	7,00	5,00	3,41	21,70	-	-	22,23	-	22,23	-	72,54	-	1,58			4,99
03.04.17	24,00	-	144,68	126,84	17,84	72,42	44,72	27,70	7,00	5,00	3,44	18,80	-	-	19,24	-	19,24	-	72,50	-	1,37			4,81
04.04.17	24,00	-	147,76	127,78	19,98	72,70	45,18	27,52	7,00	5,00	3,45	20,88	-	-	21,38	-	21,38	-	72,91	-	1,52			4,97
05.04.17	24,00	-	147,89	128,29	19,60	70,53	45,01	25,52	7,00	5,00	3,22	20,48	-	-	20,93	-	20,93	-	70,19	-	1,44			4,66
06.04.17	24,00	-	142,14	124,25	17,89	69,54	43,87	25,67	7,00	5,00	3,14	18,60	-	-	19,04	-	19,04	-	69,74	-	1,30			4,44
07.04.17	24,00	-	143,04	123,54	19,50	69,88	43,89	25,99	7,00	5,00	3,17	20,12	-	-	20,56	-	20,56	-	70,02	-	1,41			4,58
08.04.17	24,00	-	143,17	122,83	20,34	69,65	43,56	26,09	7,00	5,00	3,20	20,35	-	-	20,78	-	20,78	-	69,78	-	1,42			4,62
09.04.17	24,00	-	144,75	122,80	21,95	69,78	43,65	26,13	7,00	5,00	3,19	22,14	-	-	22,63	-	22,63	-	70,10	-	1,55			4,74
10.04.17	24,00	-	143,22	125,30	17,92	69,90	44,60	25,30	7,00	5,00	3,14	18,39	-	-	18,81	-	18,81	-	70,03	-	1,29			4,42
11.04.17	24,00	-	142,92	124,92	18,00	69,80	44,59	25,21	7,00	5,00	3,10	18,62	-	-	19,04	-	19,04	-	69,89	-	1,30			4,41
12.04.17	24,00	-	141,26	121,51	19,75	69,10	43,37	25,73	7,00	5,00	3,08	20,48	-	-	20,91	-	20,91	-	69,20	-	1,42			4,50
13.04.17	24,00	-	139,66	119,57	20,09	68,56	42,38	26,18	7,00	5,00	3,09	20,72	-	-	21,17	-	21,17	-	68,73	-	1,42			4,51
14.04.17	24,00	-	140,34	121,61	18,73	71,60	43,32	28,28	7,00	5,00	3,40	19,12	-	-	19,56	-	19,56	-	72,11	-	1,38			4,78
15.04.17	24,00	-	146,88	124,39	22,49	74,65	45,04	29,61	7,00	5,00	3,67	22,67	-	-	23,25	-	23,25	-	74,69	-	1,70			5,37
16.04.17	24,00	-	145,32	124,43	20,89	74,04	44,62	29,42	7,00	5,00	3,64	21,12	-	-	21,63	-	21,63	-	74,21	-	1,57			5,21
17.04.17	24,00	-	145,25	124,96	20,29	74,40	44,82	29,58	7,00	5,00	3,67	20,64	-	-	21,16	-	21,16	-	74,50	-	1,54			5,21
18.04.17	24,00	-	144,11	125,10	19,01	74,56	44,92	29,64	7,00	5,00	3,68	19,32	-	-	19,83	-	19,83	-	74,70	-	1,44			5,13
19.04.17	24,00	-	144,31	126,05	18,26	74,83	45,28	29,55	7,00	5,00	3,69	18,71	-	-	19,17	-	19,17	-	74,98	-	1,40			5,09
20.04.17	24,00	-	144,56	126,30	18,26	74,55	45,51	29,04	7,00	5,00	3,63	18,75	-	-	19,22	-	19,22	-	74,57	-	1,40			5,03
21.04.17	24,00	-	143,36	124,84	18,52	73,54	45,01	28,53	7,00	5,00	3,51	19,19	-	-	19,64	-	19,64	-	73,62	-	1,42			4,93
22.04.17	24,00	-	144,31	124,37	19,94	72,68	44,70	27,98	7,00	5,00	3,45	20,43	-	-	20,90	-	20,90	-	72,59	-	1,48			4,93
Среднее	24,00	-	145,28	125,51	19,77	72,32	44,62	27,71	7,00	5,00	3,44	20,35	-	-	20,84	-	20,84	-	72,44	-	1,48	-	-	4,91
Итого	744,00		4503,76	3890,92	612,84						106,49	630,96	0,00	0,00	646,07	0,00	646,07	0,00			45,74	0,00	0,00	152,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 17:00	51352,09	44467,59	8232,39	-	8437,80	-	1670,50	-	-
	23.04.17 03:00	55769,25	48281,68	8852,97	-	9073,23	-	1819,95	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **152,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **646,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел организации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017 «__» _____ г.

печать энергосбыта