Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8976.038.1
Строит.Адрес: Невзоровой 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

НАЛАДИТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены: да Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	275,06	275,06	0,00	49,28	42,85	6,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
24.03.17	24,00	-	275,23	275,23	0,00	49,56	42,98	6,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
25.03.17	24,00	-	275,48	275,48	0,00	49,72	43,03	6,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
26.03.17	24,00	-	279,65	279,65	0,00	49,88	43,27	6,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
27.03.17	24,00	-	281,78	281,78	0,00	49,72	43,22	6,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
28.03.17	24,00	-	279,02	279,02	0,00	50,25	43,48	6,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,89
29.03.17	24,00	-	276,29	276,29	0,00	51,85	44,56	7,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
30.03.17	24,00	-	275,44	275,44	0,00	52,12	44,73	7,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
31.03.17	24,00	-	275,57	275,57	0,00	51,92	44,72	7,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
01.04.17	24,00	-	276,93	276,93	0,00	51,04	44,11	6,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
02.04.17	24,00	-	275,96	275,96	0,00	49,64	43,13	6,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
03.04.17	24,00	-	272,91	272,91	0,00	49,59	42,99	6,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
04.04.17	24,00	-	274,52	274,52	0,00	49,80	43,21	6,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
05.04.17	24,00	-	278,30	278,30	0,00	48,45	42,47	5,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
06.04.17	24,00	-	272,58	272,58	0,00	47,76	41,84	5,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
07.04.17	24,00	-	278,70	278,70	0,00	47,67	41,85	5,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
08.04.17	24,00	-	277,13	277,13	0,00	47,58	41,73	5,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
09.04.17	24,00	-	282,37	282,37	0,00	47,77	41,95	5,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
10.04.17	24,00	-	287,74	287,74	0,00	47,85	42,30	5,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
11.04.17	24,00	-	284,83	284,83	0,00	47,74	42,26	5,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
12.04.17	24,00	-	277,14	277,14	0,00	47,37	41,65	5,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
13.04.17	24,00	-	277,21	277,21	0,00	47,61	41,64	5,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
14.04.17	24,00	-	277,34	277,34	0,00	49,24	42,63	6,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
15.04.17	24,00	-	277,28	277,28	0,00	51,71	44,51	7,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,00
16.04.17	24,00	-	277,02	277,02	0,00	51,63	44,45	7,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
17.04.17	24,00	-	276,94	276,94	0,00	51,85	44,58	7,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
18.04.17	24,00	-	282,31	282,31	0,00	54,29	46,53	7,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
19.04.17	24,00	-	274,67	274,67	0,00	51,83	44,84	6,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
20.04.17	24,00	-	288,99	288,99	0,00	51,60	44,84	6,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
21.04.17	24,00	-	287,62	287,62	0,00	51,71	44,94	6,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
22.04.17	24,00		283,76	283,76	-	51,71	44,87	6,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
Среднее	24,00	-	278,57	278,57	-	49,99	43,42	6,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,84
Итого	744,00		8635,77	8635,77	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	56,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	178272,64	176481,53	-	-	-	-	1337,66	-	-
	22.04.17 13:00	186686,24	184895,13	-	-	-	-	1393,06	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП ТЭК СПб
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«24» АПР 2017 г.
печать энергосбыта