Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9908.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	105,91	96,15	9,76	74,23	51,04	23,19	7,00	5,00	2,23	9,76	-	-	11,21	-	11,21	-	74,29	-	0,73			2,96
24.03.17	24,00	-	105,90	94,05	11,85	74,28	50,49	23,79	7,00	5,00	2,24	11,85	-	-	13,33	-	13,33	-	74,32	-	0,88			3,12
25.03.17	24,00	-	109,74	98,95	10,79	73,46	50,62	22,84	7,00	5,00	2,26	10,79	-	-	12,25	-	12,25	-	73,44	-	0,79			3,06
26.03.17	24,00	-	113,35	101,51	11,84	75,08	51,99	23,09	7,00	5,00	2,35	11,84	-	-	13,42	-	13,42	-	75,10	-	0,89			3,24
27.03.17	24,00	-	106,87	95,62	11,25	74,79	51,24	23,55	7,00	5,00	2,26	11,25	-	-	12,75	-	12,75	-	74,81	-	0,84			3,10
28.03.17	24,00	-	94,14	82,02	12,12	72,84	49,00	23,84	7,00	5,00	1,96	12,12	-	-	9,40	-	9,40	-	72,91	-	0,88			2,84
29.03.17	24,00	-	84,36	74,13	10,23	73,29	47,20	26,09	7,00	5,00	1,94	10,23	-	-	11,57	-	11,57	-	73,38	-	0,75			2,69
30.03.17	24,00	-	84,92	74,92	10,00	76,31	48,32	27,99	7,00	5,00	2,10	10,00	-	-	11,37	-	11,37	-	76,33	-	0,76			2,86
31.03.17	24,00	-	87,66	75,69	11,97	76,68	49,00	27,68	7,00	5,00	2,10	11,97	-	-	13,33	-	13,33	-	76,66	-	0,92			3,02
01.04.17	24,00	-	88,06	75,64	12,42	75,81	48,73	27,08	7,00	5,00	2,05	12,42	-	-	13,85	-	13,85	-	75,68	-	0,94			2,99
02.04.17	24,00	-	90,26	76,15	14,11	73,67	48,39	25,28	7,00	5,00	1,93	14,11	-	-	15,42	-	15,42	-	73,66	-	1,04			2,97
03.04.17	24,00	-	86,98	75,80	11,18	73,71	48,09	25,62	7,00	5,00	1,94	11,18	-	-	12,55	-	12,55	-	73,69	-	0,82			2,77
04.04.17	24,00	-	87,06	76,68	10,38	73,97	48,54	25,43	7,00	5,00	1,95	10,38	-	-	11,66	-	11,66	-	73,95	-	0,77			2,72
05.04.17	24,00	-	87,26	77,01	10,25	73,37	49,25	24,12	7,00	5,00	1,86	10,25	-	-	11,47	-	11,47	-	73,25	-	0,75			2,61
06.04.17	24,00	-	85,99	75,91	10,08	70,84	47,63	23,21	7,00	5,00	1,76	10,08	-	-	11,27	-	11,27	-	70,76	-	0,71			2,48
07.04.17	24,00	-	86,89	76,07	10,82	71,64	47,69	23,95	7,00	5,00	1,83	10,82	-	-	12,07	-	12,07	-	71,53	-	0,77			2,60
08.04.17	24,00	-	90,17	77,60	12,57	71,25	47,44	23,81	7,00	5,00	1,85	12,57	-	-	13,88	-	13,88	-	71,25	-	0,90			2,74
09.04.17	24,00	-	91,10	78,23	12,87	71,26	47,59	23,67	7,00	5,00	1,85	12,87	-	-	14,16	-	14,16	-	71,29	-	0,92			2,77
10.04.17	24,00	-	88,88	77,57	11,31	71,20	48,33	22,87	7,00	5,00	1,77	11,31	-	-	12,41	-	12,41	-	71,17	-	0,80			2,58
11.04.17	24,00	-	86,66	77,11	9,55	71,24	48,56	22,68	7,00	5,00	1,75	9,55	-	-	10,63	-	10,63	-	71,20	-	0,68			2,43
12.04.17	24,00	-	85,52	75,26	10,26	71,15	47,37	23,78	7,00	5,00	1,79	10,26	-	-	11,45	-	11,45	-	71,14	-	0,73			2,52
13.04.17	24,00	-	85,28	73,93	11,35	70,89	46,01	24,88	7,00	5,00	1,84	11,35	-	-	12,59	-	12,59	-	70,86	-	0,80			2,64
14.04.17	24,00	-	83,62	73,23	10,39	72,74	46,25	26,49	7,00	5,00	1,94	10,39	-	-	11,68	-	11,68	-	72,91	-	0,76			2,70
15.04.17	24,00	-	86,54	73,96	12,58	76,27	48,18	28,09	7,00	5,00	2,08	12,58	-	-	14,12	-	14,12	-	76,21	-	0,96			3,04
16.04.17	24,00	-	85,49	74,26	11,23	76,64	48,73	27,91	7,00	5,00	2,08	11,23	-	-	12,66	-	12,66	-	76,64	-	0,86			2,94
17.04.17	24,00	-	81,46	71,56	9,90	76,16	48,53	27,63	7,00	5,00	1,98	9,90	-	-	9,66	-	9,66	-	76,06	-	0,75			2,73
18.04.17	24,00	-	84,09	74,84	9,25	76,37	48,67	27,70	7,00	5,00	2,07	9,25	-	-	10,60	-	10,60	-	76,34	-	0,71			2,78
19.04.17	24,00	-	85,29	75,22	10,07	76,59	49,14	27,45	7,00	5,00	2,07	10,07	-	-	11,39	-	11,39	-	76,55	-	0,77			2,84
20.04.17	24,00	-	81,43	72,44	8,99	76,56	49,53	27,03	7,00	5,00	1,96	8,99	-	-	10,29	-	10,29	-	76,45	-	0,69			2,65
21.04.17	24,00	-	79,32	67,44	11,88	75,90	49,36	26,54	7,00	5,00	1,79	11,88	-	-	13,23	-	13,23	-	76,03	-	0,90			2,69
22.04.17	24,00		82,01	71,70	10,31	76,35	49,34	27,01	7,00	5,00	1,94	10,31	-	-	11,64	-	11,64	-	76,34	-	0,79	-	-	2,73
Среднее	24,00	-	89,75	78,73	11,02	74,02	48,72	25,30	7,00	5,00	1,98	11,02	-	-	12,17	-	12,17	-	74,01	-	0,82	-	-	2,80
Итого	744,00		2782,21	2440,65	341,56						61,52	341,56	0,00	0,00	377,31	0,00	377,31	0,00			25,27	0,00	0,00	86,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	43478,35	36369,86	10175,94	-	10436,40	-	1321,21	-	-
	22.04.17 13:00	46188,61	38744,63	10881,89	-	11159,87	-	1405,87	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **377,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 АПР 2017 г.
печать энергосбыта