Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9909.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207784
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207784-ч(с)-0417.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	91,20	78,39	12,81	73,89	48,89	25,00	7,00	5,00	1,96	12,81	-	-	13,39	-	13,39	-	73,93	-	0,95			2,91
24.03.17	24,00	-	91,06	76,65	14,41	73,90	48,36	25,54	7,00	5,00	1,96	14,41	-	-	13,31	-	13,31	-	73,84	-	1,06			3,03
25.03.17	24,00	-	99,05	84,17	14,88	73,09	48,14	24,95	7,00	5,00	2,11	14,88	-	-	16,37	-	16,37	-	72,84	-	1,08			3,19
26.03.17	24,00	-	100,73	86,40	14,33	74,75	49,69	25,06	7,00	5,00	2,17	14,33	-	-	15,88	-	15,88	-	74,70	-	1,07			3,24
27.03.17	24,00	-	94,90	81,65	13,25	74,43	48,77	25,66	7,00	5,00	2,10	13,25	-	-	14,64	-	14,64	-	74,36	-	0,99			3,08
28.03.17	24,00	-	85,69	72,04	13,65	72,63	47,50	25,13	7,00	5,00	1,81	13,65	-	-	14,89	-	14,89	-	72,54	-	0,99			2,80
29.03.17	24,00	-	92,86	78,59	14,27	73,00	47,72	25,28	7,00	5,00	1,99	14,27	-	-	15,68	-	15,68	-	72,97	-	1,04			3,03
30.03.17	24,00	-	94,20	78,86	15,34	75,98	48,65	27,33	7,00	5,00	2,16	15,34	-	-	16,83	-	16,83	-	75,90	-	1,16			3,32
31.03.17	24,00	-	96,91	79,23	17,68	76,39	48,74	27,65	7,00	5,00	2,20	17,68	-	-	19,27	-	19,27	-	76,30	-	1,35			3,55
01.04.17	24,00	-	95,10	79,25	15,85	75,50	48,54	26,96	7,00	5,00	2,14	15,85	-	-	17,36	-	17,36	-	75,31	-	1,19			3,34
02.04.17	24,00	-	96,84	79,94	16,90	73,41	48,17	25,24	7,00	5,00	2,02	16,90	-	-	18,32	-	18,32	-	73,34	-	1,24			3,26
03.04.17	24,00	-	95,95	79,67	16,28	73,46	47,90	25,56	7,00	5,00	2,04	16,28	-	-	17,72	-	17,72	-	73,38	-	1,19			3,24
04.04.17	24,00	-	96,60	80,81	15,79	73,70	48,18	25,52	7,00	5,00	2,07	15,79	-	-	17,20	-	17,20	-	73,64	-	1,16			3,23
05.04.17	24,00	-	97,25	81,20	16,05	73,10	48,59	24,51	7,00	5,00	1,99	16,05	-	-	17,45	-	17,45	-	72,94	-	1,17			3,16
06.04.17	24,00	-	95,49	80,04	15,45	70,60	47,32	23,28	7,00	5,00	1,87	15,45	-	-	16,72	-	16,72	-	70,51	-	1,09			2,96
07.04.17	24,00	-	96,63	80,30	16,33	71,37	47,31	24,06	7,00	5,00	1,93	16,33	-	-	17,71	-	17,71	-	71,19	-	1,16			3,10
08.04.17	24,00	-	98,79	81,93	16,86	70,98	47,76	23,22	7,00	5,00	1,90	16,86	-	-	18,18	-	18,18	-	70,91	-	1,20			3,10
09.04.17	24,00	-	99,98	82,46	17,52	71,00	47,40	23,60	7,00	5,00	1,95	17,52	-	-	18,90	-	18,90	-	70,95	-	1,24			3,19
10.04.17	24,00	-	97,16	81,79	15,37	70,96	47,79	23,17	7,00	5,00	1,90	15,37	-	-	16,66	-	16,66	-	70,89	-	1,09			2,99
11.04.17	24,00	-	96,25	81,35	14,90	70,99	47,75	23,24	7,00	5,00	1,90	14,90	-	-	16,15	-	16,15	-	70,92	-	1,06			2,95
12.04.17	24,00	-	94,53	79,47	15,06	70,87	46,39	24,48	7,00	5,00	1,95	15,06	-	-	16,45	-	16,45	-	70,78	-	1,07			3,02
13.04.17	24,00	-	96,35	77,99	18,36	70,65	45,35	25,30	7,00	5,00	1,98	18,36	-	-	19,87	-	19,87	-	70,58	-	1,30			3,27
14.04.17	24,00	-	95,37	77,37	18,00	72,45	45,70	26,75	7,00	5,00	2,07	18,00	-	-	19,56	-	19,56	-	72,45	-	1,30			3,38
15.04.17	24,00	-	94,39	78,15	16,24	75,94	47,46	28,48	7,00	5,00	2,23	16,24	-	-	17,89	-	17,89	-	75,84	-	1,23			3,46
16.04.17	24,00	-	95,07	78,40	16,67	76,31	47,57	28,74	7,00	5,00	2,26	16,67	-	-	18,26	-	18,26	-	76,24	-	1,27			3,53
17.04.17	24,00	-	89,95	75,57	14,38	75,77	47,37	28,40	7,00	5,00	2,15	14,38	-	-	12,75	-	12,75	-	75,66	-	1,09			3,24
18.04.17	24,00	-	93,20	79,29	13,91	76,00	47,76	28,24	7,00	5,00	2,24	13,91	-	-	15,40	-	15,40	-	75,92	-	1,06			3,30
19.04.17	24,00	-	94,85	80,26	14,59	76,20	48,64	27,56	7,00	5,00	2,22	14,59	-	-	16,12	-	16,12	-	76,11	-	1,11			3,33
20.04.17	24,00	-	94,68	81,24	13,44	76,19	49,03	27,16	7,00	5,00	2,21	13,44	-	-	14,96	-	14,96	-	76,08	-	1,02			3,23
21.04.17	24,00	-	95,08	81,90	13,18	75,48	48,85	26,63	7,00	5,00	2,19	13,18	-	-	14,66	-	14,66	-	75,41	-	0,99			3,18
22.04.17	24,00		94,87	81,13	13,74	75,96	48,84	27,12	7,00	5,00	2,20	13,74	-	-	15,25	-	15,25	-	75,87	-	1,04	-	-	3,25
Среднее	24,00	-	95,19	79,85	15,34	73,71	47,94	25,77	7,00	5,00	2,06	15,34	-	-	16,57	-	16,57	-	73,62	-	1,13	-	-	3,19
Итого	744,00		2950,98	2475,49	475,49						63,86	475,49	0,00	0,00	513,80	0,00	513,80	0,00			34,98	0,00	0,00	98,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.04.17 20:00	77678,12	66100,33	16322,63	-	16723,50	-	2016,90	-	-
	22.04.17 13:00	77840,51	66240,48	16359,39	-	16761,22	-	2022,32	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **98,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **513,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
печать энергосбыта
«___» _____ г.