Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	125,68	113,84	11,84	73,34	50,89	22,45	7,00	5,00	2,56	11,84	-	-	13,49	-	13,49	-	73,36	-	0,87			3,43
24.03.17	24,00	-	123,35	111,35	12,00	73,37	50,26	23,11	7,00	5,00	2,57	12,00	-	-	13,64	-	13,64	-	73,40	-	0,88			3,45
25.03.17	24,00	-	128,89	116,17	12,72	72,68	50,39	22,29	7,00	5,00	2,59	12,72	-	-	14,43	-	14,43	-	72,67	-	0,92			3,52
26.03.17	24,00	-	133,84	119,71	14,13	74,24	51,76	22,48	7,00	5,00	2,70	14,13	-	-	15,93	-	15,93	-	74,24	-	1,05			3,75
27.03.17	24,00	-	126,11	113,54	12,57	73,84	50,82	23,02	7,00	5,00	2,62	12,57	-	-	14,28	-	14,28	-	73,85	-	0,93			3,55
28.03.17	24,00	-	117,35	106,74	10,61	72,12	49,65	22,47	7,00	5,00	2,40	10,61	-	-	7,28	-	7,28	-	72,20	-	0,77			3,17
29.03.17	24,00	-	120,94	110,63	10,31	72,22	49,38	22,84	7,00	5,00	2,53	10,31	-	-	11,96	-	11,96	-	72,24	-	0,74			3,27
30.03.17	24,00	-	123,38	111,66	11,72	75,42	51,16	24,26	7,00	5,00	2,71	11,72	-	-	13,49	-	13,49	-	75,44	-	0,88			3,60
31.03.17	24,00	-	123,43	113,50	9,93	75,83	51,75	24,08	7,00	5,00	2,74	9,93	-	-	11,71	-	11,71	-	75,84	-	0,75			3,49
01.04.17	24,00	-	124,40	112,74	11,66	75,13	51,31	23,82	7,00	5,00	2,69	11,66	-	-	13,45	-	13,45	-	75,11	-	0,88			3,56
02.04.17	24,00	-	125,75	113,60	12,15	72,88	50,57	22,31	7,00	5,00	2,54	12,15	-	-	13,80	-	13,80	-	72,89	-	0,89			3,42
03.04.17	24,00	-	124,21	113,49	10,72	72,89	50,09	22,80	7,00	5,00	2,59	10,72	-	-	12,31	-	12,31	-	72,89	-	0,78			3,37
04.04.17	24,00	-	125,09	114,89	10,20	73,16	50,77	22,39	7,00	5,00	2,58	10,20	-	-	11,81	-	11,81	-	73,16	-	0,75			3,32
05.04.17	24,00	-	126,08	115,38	10,70	72,79	51,37	21,42	7,00	5,00	2,47	10,70	-	-	12,31	-	12,31	-	72,75	-	0,78			3,25
06.04.17	24,00	-	124,57	113,61	10,96	70,05	49,43	20,62	7,00	5,00	2,35	10,96	-	-	12,42	-	12,42	-	70,04	-	0,77			3,11
07.04.17	24,00	-	124,43	113,87	10,56	70,87	49,65	21,22	7,00	5,00	2,42	10,56	-	-	12,10	-	12,10	-	70,86	-	0,75			3,17
08.04.17	24,00	-	127,54	116,08	11,46	70,47	49,64	20,83	7,00	5,00	2,42	11,46	-	-	12,96	-	12,96	-	70,48	-	0,81			3,23
09.04.17	24,00	-	128,66	116,87	11,79	70,50	49,75	20,75	7,00	5,00	2,43	11,79	-	-	13,28	-	13,28	-	70,52	-	0,83			3,26
10.04.17	24,00	-	128,43	116,69	11,74	70,45	50,36	20,09	7,00	5,00	2,35	11,74	-	-	13,22	-	13,22	-	70,46	-	0,83			3,18
11.04.17	24,00	-	126,29	116,51	9,78	70,47	50,33	20,14	7,00	5,00	2,35	9,78	-	-	11,21	-	11,21	-	70,47	-	0,69			3,04
12.04.17	24,00	-	124,84	113,21	11,63	70,36	49,24	21,12	7,00	5,00	2,39	11,63	-	-	13,21	-	13,21	-	70,37	-	0,82			3,21
13.04.17	24,00	-	123,00	111,28	11,72	70,17	48,58	21,59	7,00	5,00	2,41	11,72	-	-	13,25	-	13,25	-	70,18	-	0,82			3,23
14.04.17	24,00	-	122,23	110,26	11,97	71,54	48,73	22,81	7,00	5,00	2,52	11,97	-	-	13,61	-	13,61	-	71,58	-	0,86			3,38
15.04.17	24,00	-	123,51	110,99	12,52	75,36	50,88	24,48	7,00	5,00	2,72	12,52	-	-	14,31	-	14,31	-	75,36	-	0,94			3,66
16.04.17	24,00	-	123,80	111,44	12,36	75,70	51,13	24,57	7,00	5,00	2,74	12,36	-	-	14,17	-	14,17	-	75,72	-	0,94			3,68
17.04.17	24,00	-	123,18	110,90	12,28	74,20	50,25	23,95	7,00	5,00	2,66	12,28	-	-	14,03	-	14,03	-	74,22	-	0,91	-	-	3,57
18.04.17	24,00	-	123,54	112,67	10,87	75,42	51,28	24,14	7,00	5,00	2,72	10,87	-	-	12,60	-	12,60	-	75,43	-	0,82			3,54
19.04.17	24,00	-	124,09	113,42	10,67	75,62	51,64	23,98	7,00	5,00	2,72	10,67	-	-	12,44	-	12,44	-	75,63	-	0,81			3,53
20.04.17	24,00	-	124,17	112,82	11,35	75,63	51,74	23,89	7,00	5,00	2,70	11,35	-	-	13,12	-	13,12	-	75,63	-	0,86			3,56
21.04.17	24,00	-	122,33	111,89	10,44	74,93	51,40	23,53	7,00	5,00	2,64	10,44	-	-	12,14	-	12,14	-	74,96	-	0,78			3,42
22.04.17	24,00		123,53	112,71	10,82	75,39	51,59	23,80	7,00	5,00	2,69	10,82	-	-	12,57	-	12,57	-	75,41	-	0,82	-	-	3,50
Среднее	24,00	-	124,73	113,31	11,43	73,13	50,51	22,62	7,00	5,00	2,56	11,43	-	-	12,92	-	12,92	-	73,14	-	0,84	-	-	3,40
Итого	744,00		3866,64	3512,46	354,18						79,50	354,18	0,00	0,00	400,53	0,00	400,53	0,00			25,91	0,00	0,00	105,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	77042,16	64515,08	20458,27	-	20971,18	-	2276,69	-	-
	22.04.17 13:00	607,07	553,80	264,95	-	271,80	-	17,25	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **400,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«_____» _____ г.