Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	150,86	132,53	18,33	74,34	49,76	24,58	7,00	5,00	3,37	16,81	-	-	17,23	-	17,23	-	74,37	-	1,25			4,62
24.03.17	24,00	-	148,20	130,39	17,81	74,36	49,23	25,13	7,00	5,00	3,39	16,40	-	-	16,81	-	16,81	-	74,24	-	1,22			4,61
25.03.17	24,00	-	156,84	136,87	19,97	73,58	49,40	24,18	7,00	5,00	3,42	18,68	-	-	19,14	-	19,14	-	73,16	-	1,37			4,78
26.03.17	24,00	-	160,02	139,82	20,20	75,18	50,70	24,48	7,00	5,00	3,53	18,88	-	-	19,35	-	19,35	-	74,86	-	1,42			4,94
27.03.17	24,00	-	150,20	132,50	17,70	74,90	49,80	25,10	7,00	5,00	3,42	16,48	-	-	16,88	-	16,88	-	74,65	-	1,23			4,65
28.03.17	24,00	-	148,28	129,56	18,72	73,07	48,60	24,47	7,00	5,00	3,26	17,70	-	-	18,13	-	18,13	-	72,82	-	1,29			4,54
29.03.17	24,00	-	149,13	128,70	20,43	73,46	48,19	25,27	7,00	5,00	3,34	19,37	-	-	19,85	-	19,85	-	73,50	-	1,42			4,76
30.03.17	24,00	-	148,64	130,42	18,22	76,52	49,94	26,58	7,00	5,00	3,55	17,18	-	-	17,62	-	17,62	-	76,40	-	1,31			4,87
31.03.17	24,00	-	149,66	131,58	18,08	76,89	50,40	26,49	7,00	5,00	3,58	16,98	-	-	17,45	-	17,45	-	76,63	-	1,30			4,88
01.04.17	24,00	-	149,87	131,23	18,64	76,05	50,15	25,90	7,00	5,00	3,49	17,66	-	-	18,11	-	18,11	-	75,65	-	1,34			4,82
02.04.17	24,00	-	152,47	131,63	20,84	73,87	49,47	24,40	7,00	5,00	3,29	20,00	-	-	20,48	-	20,48	-	73,63	-	1,47			4,76
03.04.17	24,00	-	147,90	131,77	16,13	73,91	49,19	24,72	7,00	5,00	3,33	15,25	-	-	15,61	-	15,61	-	73,63	-	1,12			4,45
04.04.17	24,00	-	150,67	132,89	17,78	74,17	49,74	24,43	7,00	5,00	3,32	16,81	-	-	17,23	-	17,23	-	73,95	-	1,24			4,57
05.04.17	24,00	-	150,54	133,37	17,17	73,54	50,17	23,37	7,00	5,00	3,20	16,21	-	-	16,58	-	16,58	-	72,82	-	1,18			4,38
06.04.17	24,00	-	149,35	131,66	17,69	71,01	48,50	22,51	7,00	5,00	3,05	16,66	-	-	17,02	-	17,02	-	70,72	-	1,18			4,22
07.04.17	24,00	-	149,10	132,11	16,99	71,82	48,74	23,08	7,00	5,00	3,14	15,78	-	-	16,14	-	16,14	-	71,46	-	1,13			4,27
08.04.17	24,00	-	155,05	134,64	20,41	71,40	48,48	22,92	7,00	5,00	3,19	19,17	-	-	19,59	-	19,59	-	71,18	-	1,36			4,55
09.04.17	24,00	-	155,98	134,48	21,50	71,42	48,94	22,48	7,00	5,00	3,21	18,98	-	-	19,42	-	19,42	-	71,23	-	1,35			4,56
10.04.17	24,00	-	153,63	134,29	19,34	71,38	50,32	21,06	7,00	5,00	2,94	17,90	-	-	18,33	-	18,33	-	71,11	-	1,27			4,21
11.04.17	24,00	-	151,79	133,56	18,23	71,41	50,13	21,28	7,00	5,00	2,96	16,68	-	-	17,08	-	17,08	-	71,16	-	1,19			4,15
12.04.17	24,00	-	147,91	131,12	16,79	71,32	48,89	22,43	7,00	5,00	3,06	15,20	-	-	15,54	-	15,54	-	71,02	-	1,08			4,14
13.04.17	24,00	-	148,90	129,22	19,68	71,10	47,57	23,53	7,00	5,00	3,15	18,18	-	-	18,61	-	18,61	-	70,84	-	1,29			4,44
14.04.17	24,00	-	146,66	127,83	18,83	72,88	47,98	24,90	7,00	5,00	3,36	16,51	-	-	16,89	-	16,89	-	73,01	-	1,21			4,56
15.04.17	24,00	-	149,64	127,34	22,30	76,47	49,98	26,49	7,00	5,00	3,64	18,93	-	-	19,41	-	19,41	-	76,17	-	1,44			5,08
16.04.17	24,00	-	148,54	128,23	20,31	76,84	50,26	26,58	7,00	5,00	3,67	16,98	-	-	17,42	-	17,42	-	76,62	-	1,30			4,97
17.04.17	24,00	-	148,78	128,82	19,96	76,26	49,90	26,36	7,00	5,00	3,65	16,76	-	-	17,19	-	17,19	-	76,02	-	1,27			4,92
18.04.17	24,00	-	146,58	128,29	18,29	76,51	50,08	26,43	7,00	5,00	3,63	15,28	-	-	15,68	-	15,68	-	76,25	-	1,16			4,80
19.04.17	24,00	-	148,61	130,19	18,42	76,71	50,49	26,22	7,00	5,00	3,65	15,47	-	-	15,88	-	15,88	-	76,45	-	1,18			4,83
20.04.17	24,00	-	149,58	131,36	18,22	76,69	50,91	25,78	7,00	5,00	3,62	15,37	-	-	15,78	-	15,78	-	76,35	-	1,17			4,79
21.04.17	24,00	-	149,79	131,76	18,03	75,98	50,78	25,20	7,00	5,00	3,54	15,30	-	-	15,70	-	15,70	-	75,87	-	1,16			4,70
22.04.17	24,00	-	152,38	132,77	19,61	75,21	50,56	24,65	7,00	5,00	3,48	16,94	-	-	17,35	-	17,35	-	74,64	-	1,27			4,75
Среднее	24,00	-	150,50	131,64	18,86	74,14	49,59	24,55	7,00	5,00	3,37	17,11	-	-	17,53	-	17,53	-	73,88	-	1,26	-	-	4,63
Итого	744,00		4665,55	4080,93	584,62						104,41	530,50	0,00	0,00	543,50	0,00	543,50	0,00			39,18	0,00	0,00	143,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	33919,93	29689,45	3820,49	-	3922,69	-	1017,97	-	-
	23.04.17 03:00	38562,09	33748,04	4350,00	-	4465,20	-	1160,96	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **143,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **543,50** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и обслуживания КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017

«____» _____ г.