Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10965.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	112,29	104,30	7,99	73,42	47,94	25,48	7,00	5,00	2,66	7,99	-	-	9,57	-	9,57	-	73,49	-	0,59			3,25
24.03.17	24,00	-	111,36	102,33	9,03	73,46	47,48	25,98	7,00	5,00	2,66	9,03	-	-	10,55	-	10,55	-	73,55	-	0,66			3,33
25.03.17	24,00	-	118,04	108,10	9,94	72,72	47,81	24,91	7,00	5,00	2,69	9,94	-	-	11,47	-	11,47	-	72,73	-	0,72			3,42
26.03.17	24,00	-	119,91	111,01	8,90	74,32	49,10	25,22	7,00	5,00	2,80	8,90	-	-	10,31	-	10,31	-	74,37	-	0,66			3,46
27.03.17	24,00	-	113,43	105,05	8,38	73,97	48,36	25,61	7,00	5,00	2,69	8,38	-	-	9,83	-	9,83	-	74,03	-	0,62			3,31
28.03.17	24,00	-	111,40	102,89	8,51	72,20	47,10	25,10	7,00	5,00	2,58	8,51	-	-	9,97	-	9,97	-	72,25	-	0,61			3,20
29.03.17	24,00	-	111,99	102,39	9,60	72,48	46,72	25,76	7,00	5,00	2,64	9,60	-	-	11,13	-	11,13	-	72,56	-	0,70			3,34
30.03.17	24,00	-	112,57	103,32	9,25	75,56	48,28	27,28	7,00	5,00	2,82	9,25	-	-	10,80	-	10,80	-	75,64	-	0,70			3,52
31.03.17	24,00	-	112,19	104,34	7,85	75,93	48,91	27,02	7,00	5,00	2,82	7,85	-	-	9,39	-	9,39	-	75,99	-	0,60			3,42
01.04.17	24,00	-	112,12	104,13	7,99	75,13	48,79	26,34	7,00	5,00	2,75	7,99	-	-	9,49	-	9,49	-	75,14	-	0,60			3,35
02.04.17	24,00	-	114,11	104,58	9,53	72,98	48,08	24,90	7,00	5,00	2,61	9,53	-	-	10,91	-	10,91	-	73,05	-	0,70			3,30
03.04.17	24,00	-	113,14	104,43	8,71	73,01	47,82	25,19	7,00	5,00	2,63	8,71	-	-	10,14	-	10,14	-	73,07	-	0,64			3,27
04.04.17	24,00	-	113,59	105,68	7,91	73,26	48,21	25,05	7,00	5,00	2,65	7,91	-	-	9,33	-	9,33	-	73,33	-	0,58			3,23
05.04.17	24,00	-	113,74	105,49	8,25	72,71	48,81	23,90	7,00	5,00	2,53	8,25	-	-	9,77	-	9,77	-	72,69	-	0,60			3,13
06.04.17	24,00	-	111,80	103,70	8,10	70,14	47,04	23,10	7,00	5,00	2,40	8,10	-	-	9,30	-	9,30	-	70,19	-	0,57			2,97
07.04.17	24,00	-	112,68	103,99	8,69	70,94	47,43	23,51	7,00	5,00	2,44	8,69	-	-	10,06	-	10,06	-	70,98	-	0,62			3,06
08.04.17	24,00	-	114,57	106,36	8,21	70,56	47,21	23,35	7,00	5,00	2,49	8,21	-	-	9,48	-	9,48	-	70,62	-	0,58			3,07
09.04.17	24,00	-	117,38	107,04	10,34	70,58	47,34	23,24	7,00	5,00	2,49	10,34	-	-	11,58	-	11,58	-	70,66	-	0,73			3,22
10.04.17	24,00	-	114,23	106,16	8,07	70,52	47,89	22,63	7,00	5,00	2,41	8,07	-	-	9,38	-	9,38	-	70,58	-	0,57			2,98
11.04.17	24,00	-	114,61	105,36	9,25	70,58	48,14	22,44	7,00	5,00	2,37	9,25	-	-	10,53	-	10,53	-	70,64	-	0,65			3,02
12.04.17	24,00	-	112,05	103,31	8,74	70,47	46,81	23,66	7,00	5,00	2,44	8,74	-	-	10,14	-	10,14	-	70,52	-	0,62			3,06
13.04.17	24,00	-	110,95	101,85	9,10	70,24	46,04	24,20	7,00	5,00	2,47	9,10	-	-	10,55	-	10,55	-	70,29	-	0,64			3,11
14.04.17	24,00	-	109,43	100,91	8,52	71,89	46,20	25,69	7,00	5,00	2,59	8,52	-	-	9,99	-	9,99	-	72,01	-	0,61			3,21
15.04.17	24,00	-	109,86	101,15	8,71	75,50	48,15	27,35	7,00	5,00	2,77	8,71	-	-	10,27	-	10,27	-	75,54	-	0,66			3,43
16.04.17	24,00	-	109,44	101,59	7,85	75,85	48,39	27,46	7,00	5,00	2,79	7,85	-	-	9,40	-	9,40	-	75,90	-	0,60			3,39
17.04.17	24,00	-	110,59	101,89	8,70	75,30	48,21	27,09	7,00	5,00	2,76	8,70	-	-	10,29	-	10,29	-	75,35	-	0,66			3,42
18.04.17	24,00	-	109,32	101,47	7,85	75,54	48,19	27,35	7,00	5,00	2,78	7,85	-	-	9,31	-	9,31	-	75,60	-	0,59			3,37
19.04.17	24,00	-	110,45	102,55	7,90	75,75	48,53	27,22	7,00	5,00	2,80	7,90	-	-	9,42	-	9,42	-	75,80	-	0,60			3,39
20.04.17	24,00	-	111,77	103,36	8,41	75,74	48,97	26,77	7,00	5,00	2,77	8,41	-	-	9,96	-	9,96	-	75,78	-	0,64			3,41
21.04.17	24,00	-	110,57	103,43	7,14	75,05	48,80	26,25	7,00	5,00	2,72	7,14	-	-	8,71	-	8,71	-	75,14	-	0,54			3,25
22.04.17	24,00		110,93	103,11	7,82	75,51	48,77	26,75	7,00	5,00	2,76	7,82	-	-	9,36	-	9,36	-	75,57	-	0,59	-	-	3,35
Среднее	24,00	-	112,60	104,04	8,56	73,27	47,92	25,35	7,00	5,00	2,64	8,56	-	-	10,01	-	10,01	-	73,32	-	0,63	-	-	3,26
Итого	744,00		3490,51	3225,27	265,24						81,77	265,24	0,00	0,00	310,39	0,00	310,39	0,00			19,43	0,00	0,00	101,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	4081,91	3810,10	1313,39	-	1351,04	-	124,53	-	-
	22.04.17 14:00	7488,85	6958,16	2487,81	-	2554,07	-	223,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **310,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017