Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-0417.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,28
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	93,44	58,48	34,96	74,23	40,14	34,09	7,00	5,00	1,99	34,96	-	-	36,79	-	36,79	-	74,23	-	2,60			4,59
24.03.17	24,00	-	94,89	57,45	37,44	74,27	39,55	34,72	7,00	5,00	2,00	37,44	-	-	39,35	-	39,35	-	74,27	-	2,78			4,78
25.03.17	24,00	-	100,54	60,34	40,20	73,44	39,83	33,61	7,00	5,00	2,03	40,20	-	-	42,19	-	42,19	-	73,29	-	2,95			4,98
26.03.17	24,00	-	106,71	61,65	45,06	75,07	40,90	34,17	7,00	5,00	2,11	45,06	-	-	47,29	-	47,29	-	75,01	-	3,38			5,49
27.03.17	24,00	-	95,77	58,35	37,42	74,75	40,19	34,56	7,00	5,00	2,02	37,42	-	-	39,35	-	39,35	-	74,67	-	2,79			4,82
28.03.17	24,00	-	95,28	57,14	38,14	72,91	39,20	33,71	7,00	5,00	1,94	38,14	-	-	39,99	-	39,99	-	72,81	-	2,78			4,71
29.03.17	24,00	-	95,75	56,88	38,87	73,38	38,76	34,62	7,00	5,00	1,97	38,87	-	-	40,73	-	40,73	-	73,43	-	2,85			4,82
30.03.17	24,00	-	97,35	57,50	39,85	76,39	39,83	36,56	7,00	5,00	2,10	39,85	-	-	41,94	-	41,94	-	76,36	-	3,04			5,15
31.03.17	24,00	-	91,97	58,02	33,95	76,75	40,27	36,48	7,00	5,00	2,12	33,95	-	-	35,94	-	35,94	-	76,66	-	2,60			4,73
01.04.17	24,00	-	97,38	57,82	39,56	75,89	40,09	35,80	7,00	5,00	2,08	39,56	-	-	41,63	-	41,63	-	75,74	-	3,00			5,07
02.04.17	24,00	-	99,49	58,03	41,46	73,75	39,83	33,92	7,00	5,00	1,97	41,46	-	-	43,44	-	43,44	-	73,67	-	3,05			5,03
03.04.17	24,00	-	93,08	57,87	35,21	73,81	39,61	34,20	7,00	5,00	1,98	35,21	-	-	37,02	-	37,02	-	73,73	-	2,60			4,58
04.04.17	24,00	-	97,00	58,45	38,55	74,05	39,99	34,06	7,00	5,00	1,99	38,55	-	-	40,47	-	40,47	-	74,01	-	2,85			4,85
05.04.17	24,00	-	94,21	58,61	35,60	73,34	40,61	32,73	7,00	5,00	1,93	35,60	-	-	37,44	-	37,44	-	73,04	-	2,60			4,53
06.04.17	24,00	-	94,63	57,84	36,79	70,86	39,34	31,52	7,00	5,00	1,83	36,79	-	-	38,48	-	38,48	-	70,75	-	2,60			4,43
07.04.17	24,00	-	94,65	57,99	36,66	71,63	39,39	32,24	7,00	5,00	1,88	36,66	-	-	38,39	-	38,39	-	71,43	-	2,62			4,50
08.04.17	24,00	-	98,45	59,19	39,26	71,28	39,36	31,92	7,00	5,00	1,89	39,26	-	-	41,06	-	41,06	-	71,21	-	2,80			4,69
09.04.17	24,00	-	100,14	59,61	40,53	71,31	39,40	31,91	7,00	5,00	1,91	40,53	-	-	42,36	-	42,36	-	71,25	-	2,89			4,79
10.04.17	24,00	-	93,66	59,39	34,27	71,25	40,23	31,02	7,00	5,00	1,85	34,27	-	-	35,95	-	35,95	-	71,16	-	2,44			4,29
11.04.17	24,00	-	95,71	58,90	36,81	71,29	40,30	30,99	7,00	5,00	1,83	36,81	-	-	38,51	-	38,51	-	71,21	-	2,62			4,45
12.04.17	24,00	-	96,25	57,56	38,69	71,21	39,01	32,20	7,00	5,00	1,86	38,69	-	-	40,44	-	40,44	-	71,14	-	2,75			4,61
13.04.17	24,00	-	94,21	56,68	37,53	70,97	38,08	32,89	7,00	5,00	1,87	37,53	-	-	39,22	-	39,22	-	70,90	-	2,66			4,53
14.04.17	24,00	-	95,23	56,18	39,05	72,84	37,98	34,86	7,00	5,00	1,95	39,05	-	-	40,88	-	40,88	-	72,96	-	2,85			4,80
15.04.17	24,00	-	95,60	56,45	39,15	76,32	39,41	36,91	7,00	5,00	2,09	39,15	-	-	41,19	-	41,19	-	76,23	-	2,98			5,07
16.04.17	24,00	-	95,14	56,61	38,53	76,71	39,68	37,03	7,00	5,00	2,10	38,53	-	-	40,57	-	40,57	-	76,65	-	2,95			5,06
17.04.17	24,00	-	97,83	56,65	41,18	76,17	39,60	36,57	7,00	5,00	2,08	41,18	-	-	43,25	-	43,25	-	76,16	-	3,14			5,21
18.04.17	24,00	-	90,55	54,28	36,27	76,41	39,64	36,77	7,00	5,00	2,00	36,27	-	-	36,15	-	36,15	-	76,36	-	2,77			4,77
19.04.17	24,00	-	96,72	56,78	39,94	76,59	39,91	36,68	7,00	5,00	2,09	39,94	-	-	42,03	-	42,03	-	76,52	-	3,06			5,14
20.04.17	24,00	-	96,06	57,03	39,03	76,58	40,54	36,04	7,00	5,00	2,06	39,03	-	-	41,10	-	41,10	-	76,51	-	2,99			5,05
21.04.17	24,00	-	95,63	57,08	38,55	75,88	40,69	35,19	7,00	5,00	2,01	38,55	-	-	40,57	-	40,57	-	75,85	-	2,92			4,93
22.04.17	24,00		96,14	56,96	39,17	76,35	40,38	35,97	7,00	5,00	2,05	39,17	-	-	41,23	-	41,23	-	76,29	-	2,99	-	-	5,04
															40,16	-	40,16	-	73,98	-	2,84	-	-	4,82
Среднее	24,00	-	96,11	57,80	38,31	74,05	39,73	34,32	7,00	5,00	1,99	38,31	-	-							87,90	0,00	0,00	149,49
Итого	744,00		2979,46	1791,77	1187,68						61,59	1187,68	0,00	0,00	1244,95	0,00	1244,95	0,00						

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.04.17 20:00	4237,57	2558,81	1568,63	-	1611,27	-	225,45	-	-
	22.04.17 13:00	5641,28	3399,52	2090,89	-	2146,52	-	295,96	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1244,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел экспертизы КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » 25 АПР 2017 г.