Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: ~~31502~~ 10362.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 24444
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207933
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207933-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: M2(h1-h2)+Mr(h1-hx) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 0,218 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 65,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	110,97	110,97	0,00	74,31	50,78	23,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
24.03.17	24,00	-	109,03	109,03	0,00	74,37	50,22	24,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
25.03.17	24,00	-	114,65	114,65	0,00	73,61	50,59	23,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
26.03.17	24,00	-	117,14	117,14	0,00	75,20	51,86	23,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
27.03.17	24,00	-	110,57	110,57	0,00	74,89	50,94	23,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
28.03.17	24,00	-	108,34	108,34	0,00	73,06	49,67	23,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
29.03.17	24,00	-	108,01	108,01	0,00	73,47	49,46	24,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
30.03.17	24,00	-	109,27	109,27	0,00	76,51	50,95	25,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
31.03.17	24,00	-	110,35	110,35	0,00	76,90	51,50	25,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
01.04.17	24,00	-	110,14	110,14	0,00	76,03	50,96	25,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
02.04.17	24,00	-	110,58	110,58	0,00	73,87	50,40	23,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
03.04.17	24,00	-	110,29	110,29	0,00	73,92	50,25	23,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
04.04.17	24,00	-	111,42	111,42	0,00	74,16	50,77	23,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
05.04.17	24,00	-	111,71	111,71	0,00	73,56	51,01	22,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
06.04.17	24,00	-	110,35	110,35	0,00	71,01	49,37	21,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
07.04.17	24,00	-	110,71	110,71	0,00	71,83	49,75	22,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
08.04.17	24,00	-	113,15	113,15	0,00	71,40	49,69	21,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
09.04.17	24,00	-	113,99	113,99	0,00	71,41	49,88	21,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
10.04.17	24,00	-	112,89	112,89	0,00	71,37	50,28	21,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
11.04.17	24,00	-	112,18	112,18	0,00	71,41	50,24	21,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
12.04.17	24,00	-	109,88	109,88	0,00	71,33	49,38	21,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
13.04.17	24,00	-	108,41	108,41	0,00	71,09	48,76	22,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
14.04.17	24,00	-	107,63	107,63	0,00	72,91	49,04	23,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
15.04.17	24,00	-	108,21	108,21	0,00	76,49	50,90	25,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
16.04.17	24,00	-	108,73	108,73	0,00	76,85	51,18	25,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
17.04.17	24,00	-	109,05	109,05	0,00	76,27	50,97	25,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
18.04.17	24,00	-	108,81	108,81	0,00	76,53	51,07	25,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
19.04.17	24,00	-	109,81	109,81	0,00	76,72	51,34	25,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
20.04.17	24,00	-	110,64	110,64	0,00	76,72	51,62	25,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
21.04.17	24,00	-	110,76	110,76	0,00	75,97	51,48	24,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
22.04.17	24,00		110,40	110,40	-	76,47	51,48	24,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
Среднее	24,00	-	110,58	110,58	-	74,18	50,51	23,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,62
Итого	744,00		3428,07	3428,07	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	81,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	16366,98	16369,90	-	-	-	-	476,30	-	-
	22.04.17 13:00	19712,55	19715,47	-	-	-	-	555,45	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 «17» г.
ЯСКЕЕВИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления