Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 108-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8969.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 108-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28175
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318190
Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318190-ч(с)-0417.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,28
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	94,87	95,10	-0,23	74,25	48,92	25,33	4,68	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
24.03.17	24,00	-	94,44	94,68	-0,24	74,37	49,02	25,35	4,63	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
25.03.17	24,00	-	92,01	92,33	-0,31	74,46	48,55	25,91	4,64	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
26.03.17	24,00	-	96,70	96,91	-0,20	73,69	48,71	24,98	4,61	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
27.03.17	24,00	-	99,66	99,88	-0,22	75,23	50,01	25,22	4,62	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
28.03.17	24,00	-	94,19	94,51	-0,32	74,96	49,03	25,93	4,59	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
29.03.17	24,00	-	91,16	91,46	-0,29	73,22	47,62	25,60	4,62	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
30.03.17	24,00	-	90,27	90,60	-0,33	73,54	47,47	26,07	4,57	4,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
31.03.17	24,00	-	91,57	92,08	-0,51	76,64	49,15	27,49	4,50	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
01.04.17	24,00	-	93,07	93,58	-0,51	77,00	49,65	27,35	4,62	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
02.04.17	24,00	-	93,10	93,54	-0,44	76,19	49,26	26,93	4,64	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
03.04.17	24,00	-	94,16	94,39	-0,22	73,94	48,64	25,30	4,58	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
04.04.17	24,00	-	93,26	93,53	-0,27	74,02	48,35	25,67	4,63	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
05.04.17	24,00	-	94,72	94,96	-0,25	74,23	48,82	25,41	4,56	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
06.04.17	24,00	-	95,35	95,50	-0,15	73,65	49,12	24,53	4,63	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
07.04.17	24,00	-	93,65	93,67	-0,02	71,09	47,58	23,51	4,70	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
08.04.17	24,00	-	93,81	93,88	-0,07	71,89	48,00	23,89	4,61	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
09.04.17	24,00	-	95,70	95,72	-0,02	71,49	47,99	23,50	4,61	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
10.04.17	24,00	-	96,75	96,70	0,05	71,48	48,35	23,13	4,64	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
11.04.17	24,00	-	96,55	96,44	0,11	71,39	49,01	22,38	4,64	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
12.04.17	24,00	-	96,01	95,92	0,08	71,38	48,89	22,49	4,66	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
13.04.17	24,00	-	92,86	92,92	-0,06	71,40	47,72	23,68	4,59	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
14.04.17	24,00	-	90,59	90,73	-0,14	71,23	46,86	24,37	4,70	4,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
15.04.17	24,00	-	89,66	89,98	-0,31	72,96	47,08	25,88	4,62	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
16.04.17	24,00	-	90,69	91,23	-0,53	76,63	49,00	27,63	4,63	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
17.04.17	24,00	-	90,99	91,55	-0,56	76,98	49,12	27,86	4,58	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
18.04.17	24,00	-	91,57	92,08	-0,51	76,40	48,94	27,46	4,57	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
19.04.17	24,00	-	91,78	92,31	-0,54	76,64	49,01	27,63	4,58	4,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
20.04.17	24,00	-	92,55	93,07	-0,52	76,84	49,35	27,49	4,52	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
21.04.17	24,00	-	93,81	94,28	-0,47	76,79	49,71	27,08	4,60	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
22.04.17	24,00	-	94,37	94,78	-0,42	76,03	49,45	26,58	4,67	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
Среднее	24,00	-	93,54	93,82	-0,27	74,19	48,66	25,54	4,61	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
Итого	744,00		2899,88	2908,30	-8,41						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	73,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.03.17 03:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04.03.17 03:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 04 « 17 » г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.