Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8691.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205595-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205595 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,516 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=497,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	493,34	493,34	0,00	52,20	46,06	6,14	4,67	3,61	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
24.03.17	24,00	-	493,55	493,55	0,00	51,58	45,51	6,07	4,64	3,60	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
25.03.17	24,00	-	493,95	493,95	0,00	51,71	45,60	6,11	4,66	3,59	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
26.03.17	24,00	-	493,90	493,90	0,00	51,63	45,55	6,08	4,67	3,60	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
27.03.17	24,00	-	494,03	494,03	0,00	51,08	45,06	6,02	4,60	3,55	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
28.03.17	24,00	-	494,97	494,97	0,00	51,46	45,25	6,21	4,63	3,57	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
29.03.17	24,00	-	499,43	499,43	0,00	54,46	47,59	6,87	4,64	3,56	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,44
30.03.17	24,00	-	500,96	500,96	0,00	54,07	47,27	6,80	4,64	3,56	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
31.03.17	24,00	-	499,75	499,75	0,00	54,59	47,78	6,81	4,68	3,58	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
01.04.17	24,00	-	498,93	498,93	0,00	54,11	47,52	6,59	4,71	3,60	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
02.04.17	24,00	-	498,23	498,23	0,00	51,97	45,90	6,07	4,68	3,58	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
03.04.17	24,00	-	497,63	497,63	0,00	51,75	45,63	6,12	4,67	3,58	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
04.04.17	24,00	-	497,04	497,04	0,00	51,98	45,83	6,15	4,68	3,57	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
05.04.17	24,00	-	497,33	497,33	0,00	51,61	45,79	5,82	4,70	3,59	2,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,90
06.04.17	24,00	-	496,91	496,91	0,00	49,08	43,73	5,35	4,68	3,58	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
07.04.17	24,00	-	494,17	494,17	0,00	49,59	44,09	5,50	4,68	3,59	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
08.04.17	24,00	-	491,32	491,32	0,00	48,57	43,18	5,39	4,65	3,59	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
09.04.17	24,00	-	491,78	491,78	0,00	49,64	44,08	5,56	4,67	3,60	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
10.04.17	24,00	-	492,12	492,12	0,00	50,26	44,76	5,50	4,70	3,61	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
11.04.17	24,00	-	492,10	492,10	0,00	49,71	44,34	5,37	4,67	3,60	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
12.04.17	24,00	-	492,11	492,11	0,00	49,23	43,73	5,50	4,65	3,60	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
13.04.17	24,00	-	491,10	491,10	0,00	49,65	44,03	5,62	4,58	3,52	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
14.04.17	24,00	-	490,63	490,63	0,00	50,82	44,63	6,19	4,61	3,57	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
15.04.17	24,00	-	490,32	490,32	0,00	53,76	46,94	6,82	4,63	3,59	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
16.04.17	24,00	-	490,09	490,09	0,00	53,75	46,94	6,81	4,66	3,61	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
17.04.17	24,00	-	489,90	489,90	0,00	58,15	50,24	7,91	4,70	3,64	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
18.04.17	24,00	-	489,80	489,80	0,00	53,48	46,76	6,72	4,69	3,63	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
19.04.17	24,00	-	488,94	488,94	0,00	54,03	47,25	6,78	4,68	3,63	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,32
20.04.17	24,00	-	488,56	488,56	0,00	53,86	47,20	6,66	4,69	3,62	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
21.04.17	24,00		489,10	489,10	0,00	53,79	47,07	6,72	4,69	3,63	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
22.04.17	24,00		489,10	489,10	0,00	53,79	47,07	6,72	4,69	3,63	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
Среднее	24,00	-	493,58	493,58	-	52,11	45,88	6,23	4,66	3,59	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
Итого	744,00		15301,09	15301,09	0,00						95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	95,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя
_____ /_____/

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 АПР 2017
«____» _____ г.
печать энергосбыта