Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 21 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8693.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207927
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 65 Gmin= 0,8 Gmax= 120
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 65 Gmin= 0,8 Gmax= 120
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207927-ч(с)-0117.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,438 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=421,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2016 по 22.01.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
23.02.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
24.02.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
25.02.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
26.02.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
27.02.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
28.02.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
01.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
02.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
03.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
04.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
05.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
06.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
07.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
08.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
09.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
10.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
11.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
12.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
13.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
14.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
15.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
16.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
17.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
18.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
19.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
20.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
21.03.17	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
22.03.17	24,00		396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
Среднее	24,00	-	396,28	396,28	-	62,30	52,50	9,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
Итого	696,00		11492,06	11492,06	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	112,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 03 17 г.

печать энергосбыта