Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8998.058.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 217
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28380
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319029
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1319029-ч(с)-0417.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,229 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 68,7 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	76,78	74,89	1,89	74,58	46,39	28,19	7,39	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
24.03.17	24,00	-	76,47	74,58	1,88	74,50	46,29	28,21	7,37	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
25.03.17	24,00	-	74,67	72,73	1,93	74,64	45,96	28,68	7,28	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
26.03.17	24,00	-	78,42	76,35	2,07	73,74	46,02	27,72	7,38	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
27.03.17	24,00	-	80,70	78,59	2,11	75,27	47,12	28,15	7,51	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
28.03.17	24,00	-	76,36	74,20	2,16	74,93	46,12	28,81	7,41	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
29.03.17	24,00	-	74,11	71,96	2,15	73,28	44,98	28,30	7,26	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
30.03.17	24,00	-	73,47	71,30	2,17	73,50	44,58	28,92	7,24	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
31.03.17	24,00	-	74,44	72,27	2,17	76,62	45,93	30,69	7,27	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
01.04.17	24,00	-	75,50	73,32	2,18	77,00	46,52	30,48	7,33	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
02.04.17	24,00	-	75,48	73,09	2,39	76,35	46,47	29,88	7,33	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
03.04.17	24,00	-	76,21	73,56	2,65	73,96	45,91	28,05	7,35	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
04.04.17	24,00	-	75,58	72,95	2,62	74,08	45,69	28,39	7,38	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
05.04.17	24,00	-	76,68	74,06	2,62	74,28	46,02	28,26	7,41	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
06.04.17	24,00	-	77,10	74,50	2,60	73,82	46,52	27,30	7,41	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
07.04.17	24,00	-	75,82	73,21	2,61	71,12	44,94	26,18	7,35	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
08.04.17	24,00	-	75,98	73,32	2,66	71,93	45,41	26,52	7,37	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
09.04.17	24,00	-	77,51	74,85	2,66	71,66	45,44	26,22	7,41	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
10.04.17	24,00	-	78,30	75,65	2,65	71,56	45,50	26,06	7,46	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
11.04.17	24,00	-	78,01	75,32	2,69	71,49	46,12	25,37	7,46	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
12.04.17	24,00	-	77,50	74,80	2,70	71,49	46,17	25,32	7,43	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
13.04.17	24,00	-	75,21	72,52	2,68	71,32	45,39	25,93	7,29	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
14.04.17	24,00	-	73,61	70,88	2,73	71,32	44,59	26,73	7,23	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
15.04.17	24,00	-	72,91	70,11	2,80	72,88	44,27	28,61	7,22	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
16.04.17	24,00	-	73,68	70,86	2,82	76,69	45,95	30,74	7,23	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
17.04.17	24,00	-	73,92	71,09	2,83	76,96	46,12	30,84	7,26	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
18.04.17	24,00	-	74,34	71,49	2,85	76,32	45,85	30,47	7,26	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
19.04.17	24,00	-	74,51	71,69	2,82	76,70	45,97	30,73	7,31	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
20.04.17	24,00	-	75,09	72,31	2,78	76,94	46,19	30,75	7,33	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
21.04.17	24,00	-	76,00	73,26	2,75	76,90	46,52	30,38	7,38	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
22.04.17	24,00	-	76,42	73,66	2,76	76,02	46,54	29,48	7,41	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
Среднее	24,00	-	75,83	73,33	2,50	74,25	45,85	28,40	7,35	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
Итого	744,00		2350,76	2273,38	77,38						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.03.17 00:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	04.03.17 00:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 04 «17» г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.
печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления