Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Тхв, гр.С= 0,28

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 207152
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	126,40	111,51	14,89	71,32	44,42	26,90	6,81	4,93	3,10	13,51	-	-	13,79	-	13,79	-	71,38	-	0,97			4,06
24.03.17	24,00	-	126,21	109,45	16,76	71,36	43,88	27,48	6,96	4,96	3,11	15,34	-	-	15,69	-	15,69	-	71,43	-	1,10			4,21
25.03.17	24,00	-	130,75	114,03	16,72	70,75	44,18	26,57	8,17	4,72	3,15	15,23	-	-	15,60	-	15,60	-	70,42	-	1,07			4,22
26.03.17	24,00	-	135,24	116,46	18,78	72,22	45,24	26,98	7,15	4,68	3,27	17,02	-	-	17,42	-	17,42	-	71,95	-	1,23			4,50
27.03.17	24,00	-	127,42	111,20	16,22	71,81	44,52	27,29	7,66	4,96	3,13	14,96	-	-	15,31	-	15,31	-	71,64	-	1,07			4,20
28.03.17	24,00	-	119,91	104,31	15,60	70,08	43,43	26,65	7,05	4,98	2,84	14,80	-	-	15,11	-	15,11	-	69,88	-	1,04			3,87
29.03.17	24,00	-	125,37	108,55	16,82	70,41	43,21	27,20	7,26	5,00	3,05	15,43	-	-	15,79	-	15,79	-	70,46	-	1,09			4,14
30.03.17	24,00	-	125,55	110,00	15,55	73,21	44,49	28,72	8,18	4,96	3,25	14,37	-	-	14,70	-	14,70	-	73,17	-	1,05			4,30
31.03.17	24,00	-	127,31	111,03	16,28	73,59	44,93	28,66	7,39	4,93	3,30	14,78	-	-	15,13	-	15,13	-	73,43	-	1,09			4,38
01.04.17	24,00	-	127,64	110,80	16,84	72,85	44,75	28,10	7,15	4,94	3,25	15,08	-	-	15,44	-	15,44	-	72,52	-	1,09			4,34
02.04.17	24,00	-	129,66	111,58	18,08	70,84	44,29	26,55	7,51	4,90	3,11	16,07	-	-	16,42	-	16,42	-	70,68	-	1,14			4,24
03.04.17	24,00	-	128,33	110,95	17,38	70,88	44,13	26,75	7,06	4,98	3,12	15,27	-	-	15,62	-	15,62	-	70,71	-	1,08			4,20
04.04.17	24,00	-	128,98	112,33	16,65	71,07	44,59	26,48	7,47	4,93	3,15	14,32	-	-	14,66	-	14,66	-	70,92	-	1,02			4,17
05.04.17	24,00	-	130,69	112,46	18,23	70,54	45,09	25,45	7,54	4,88	3,03	15,93	-	-	16,26	-	16,26	-	70,18	-	1,12			4,15
06.04.17	24,00	-	128,92	111,05	17,87	68,21	43,93	24,28	7,49	4,94	2,84	15,79	-	-	16,10	-	16,10	-	68,03	-	1,08			3,92
07.04.17	24,00	-	128,78	111,34	17,44	68,93	44,57	24,36	7,36	4,93	2,85	15,45	-	-	15,78	-	15,78	-	68,81	-	1,06			3,92
08.04.17	24,00	-	130,97	113,36	17,61	68,61	44,45	24,16	7,11	4,85	2,89	15,46	-	-	15,79	-	15,79	-	68,47	-	1,06			3,95
09.04.17	24,00	-	132,82	114,06	18,76	68,63	44,50	24,13	7,14	4,82	2,93	16,30	-	-	16,63	-	16,63	-	68,54	-	1,12			4,04
10.04.17	24,00	-	130,12	113,35	16,77	68,50	44,97	23,53	8,43	4,86	2,83	14,55	-	-	14,85	-	14,85	-	68,29	-	0,99			3,82
11.04.17	24,00	-	128,64	112,67	15,97	68,54	45,07	23,47	7,50	4,89	2,80	13,78	-	-	14,06	-	14,06	-	68,38	-	0,95			3,74
12.04.17	24,00	-	127,70	109,89	17,81	68,51	44,27	24,24	7,40	4,93	2,82	15,67	-	-	15,99	-	15,99	-	68,32	-	1,07			3,89
13.04.17	24,00	-	126,48	108,10	18,38	68,32	43,19	25,13	6,49	4,98	2,87	16,08	-	-	16,40	-	16,40	-	68,14	-	1,10			3,97
14.04.17	24,00	-	124,41	107,36	17,05	69,85	42,93	26,92	7,95	5,01	3,06	14,68	-	-	15,02	-	15,02	-	70,00	-	1,03			4,08
15.04.17	24,00	-	126,22	108,39	17,83	73,12	44,49	28,63	7,60	4,95	3,28	15,53	-	-	15,91	-	15,91	-	72,91	-	1,13			4,41
16.04.17	24,00	-	125,12	108,83	16,29	73,51	44,73	28,78	7,32	4,97	3,30	14,07	-	-	14,43	-	14,43	-	73,38	-	1,03			4,34
17.04.17	24,00	-	126,67	109,37	17,30	73,00	44,58	28,42	7,10	4,94	3,28	15,03	-	-	15,39	-	15,39	-	72,81	-	1,09			4,37
18.04.17	24,00	-	127,51	109,49	18,02	73,23	44,73	28,50	7,22	4,98	3,29	15,83	-	-	16,19	-	16,19	-	73,09	-	1,16			4,44
19.04.17	24,00	-	127,39	110,14	17,25	73,41	45,14	28,27	7,69	4,96	3,28	14,99	-	-	15,36	-	15,36	-	73,22	-	1,10			4,38
20.04.17	24,00	-	127,66	111,28	16,38	73,24	45,47	27,77	7,59	4,93	3,27	14,04	-	-	14,39	-	14,39	-	73,03	-	1,02			4,29
21.04.17	24,00	-	127,43	111,69	15,74	72,66	45,43	27,23	7,61	4,93	3,23	13,19	-	-	13,50	-	13,50	-	72,66	-	0,96			4,19
22.04.17	24,00	-	131,54	112,50	19,04	71,91	45,37	26,54	7,22	4,88	3,21	16,13	-	-	16,50	-	16,50	-	71,38	-	1,15			4,36
Среднее	24,00	-	127,99	110,89	17,11	71,07	44,48	26,59	7,41	4,92	3,09	15,12	-	-	15,46	-	15,46	-	70,91	-	1,07	-	-	4,16
Итого	744,00		3967,84	3437,53	530,31						95,86	468,68	0,00	0,00	479,23	0,00	479,23	0,00			33,24	0,00	0,00	129,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 00:00	97253,93	84041,62	12445,02	-	12725,28	-	2757,38	-	-
	23.04.17 06:00	101252,42	87507,48	12915,39	-	13206,24	-	2887,38	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0,28 °C = -0,15 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **128,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **479,23** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Филиал эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
печать энергосбыта
«____» _____ г.