Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401590
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401590-ч(с)-0417.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	182,53	172,56	9,98	72,22	56,25	15,97	7,30	3,25	2,75	9,98	0,00	9,98	10,21	0,00	10,21	-	71,98	0,00	0,72			3,48
24.03.17	24,00	-	183,54	171,84	11,69	72,35	56,24	16,11	7,28	3,25	2,77	11,69	0,00	11,69	11,97	0,00	11,97	-	72,16	0,00	0,85			3,61
25.03.17	24,00	-	181,96	170,80	11,16	72,36	55,98	16,38	7,24	3,27	2,80	11,16	0,00	11,16	11,42	0,00	11,42	-	72,16	0,00	0,81			3,61
26.03.17	24,00	-	183,60	171,20	12,40	71,85	55,61	16,24	7,11	3,18	2,78	12,40	0,00	12,40	12,69	0,00	12,69	-	71,62	0,00	0,89			3,67
27.03.17	24,00	-	184,64	170,96	13,68	73,21	56,60	16,61	7,18	3,19	2,84	13,68	0,00	13,68	14,01	0,00	14,01	-	73,01	0,00	1,00			3,84
28.03.17	24,00	-	183,19	172,60	10,60	72,82	56,50	16,32	7,32	3,29	2,82	10,60	0,00	10,60	10,85	0,00	10,85	-	72,61	0,00	0,77			3,59
29.03.17	24,00	-	183,81	171,93	11,89	71,29	55,35	15,94	7,23	3,27	2,74	11,89	0,00	11,89	12,16	0,00	12,16	-	71,08	0,00	0,85			3,59
30.03.17	24,00	-	184,27	171,36	12,90	71,30	55,15	16,15	7,23	3,28	2,76	12,90	0,00	12,90	13,20	0,00	13,20	-	71,08	0,00	0,92			3,69
31.03.17	24,00	-	182,41	170,73	11,68	74,41	57,05	17,36	7,25	3,25	2,96	11,68	0,00	11,68	11,98	0,00	11,98	-	74,19	0,00	0,87			3,83
01.04.17	24,00	-	182,90	171,52	11,39	74,88	57,59	17,29	7,26	3,24	2,97	11,39	0,00	11,39	11,67	0,00	11,67	-	74,63	0,00	0,85			3,82
02.04.17	24,00	-	183,38	171,17	12,21	74,23	57,43	16,80	7,26	3,26	2,88	12,21	0,00	12,21	12,51	0,00	12,51	-	74,00	0,00	0,90			3,78
03.04.17	24,00	-	184,76	170,70	14,06	71,97	56,26	15,71	7,24	3,24	2,68	14,06	0,00	14,06	14,39	0,00	14,39	-	71,76	0,00	1,01			3,69
04.04.17	24,00	-	181,77	170,60	11,17	71,94	55,98	15,96	7,29	3,29	2,72	11,17	0,00	11,17	11,43	0,00	11,43	-	71,71	0,00	0,80			3,53
05.04.17	24,00	-	183,70	172,26	11,44	72,23	56,09	16,14	7,30	3,26	2,78	11,44	0,00	11,44	11,72	0,00	11,72	-	72,01	0,00	0,83			3,61
06.04.17	24,00	-	186,19	172,90	13,29	71,90	56,30	15,60	7,25	3,23	2,70	13,29	0,00	13,29	13,60	0,00	13,60	-	71,71	0,00	0,95			3,65
07.04.17	24,00	-	181,85	170,71	11,14	69,23	54,65	14,58	7,25	3,27	2,49	11,14	0,00	11,14	11,38	0,00	11,38	-	69,02	0,00	0,77			3,26
08.04.17	24,00	-	183,63	171,17	12,46	70,00	55,08	14,92	7,27	3,26	2,56	12,46	0,00	12,46	12,74	0,00	12,74	-	69,76	0,00	0,87			3,43
09.04.17	24,00	-	184,58	171,90	12,68	69,55	54,80	14,75	7,26	3,22	2,54	12,68	0,00	12,68	12,96	0,00	12,96	-	69,30	0,00	0,88			3,42
10.04.17	24,00	-	174,97	163,68	11,29	69,62	54,88	14,74	7,27	3,21	2,41	11,29	0,00	11,29	11,54	0,00	11,54	-	69,39	0,00	0,79			3,20
11.04.17	24,00	-	183,65	171,53	12,12	69,59	55,20	14,39	7,27	3,24	2,47	12,12	0,00	12,12	12,39	0,00	12,39	-	69,39	0,00	0,84			3,31
12.04.17	24,00	-	182,16	172,08	10,08	69,58	55,25	14,33	7,28	3,24	2,47	10,08	0,00	10,08	10,30	0,00	10,30	-	69,34	0,00	0,70			3,17
13.04.17	24,00	-	182,43	170,71	11,72	69,48	54,79	14,69	7,22	3,24	2,51	11,72	0,00	11,72	11,98	0,00	11,98	-	69,29	0,00	0,81			3,32
14.04.17	24,00	-	182,03	171,03	11,00	69,27	54,22	15,05	7,22	3,26	2,57	11,00	0,00	11,00	11,25	0,00	11,25	-	69,06	0,00	0,76			3,34
15.04.17	24,00	-	184,35	171,43	12,92	70,53	54,48	16,05	7,22	3,28	2,75	12,92	0,00	12,92	13,22	0,00	13,22	-	70,32	0,00	0,92			3,66
16.04.17	24,00	-	183,25	171,42	11,83	74,36	57,11	17,25	7,19	3,24	2,96	11,83	0,00	11,83	12,13	0,00	12,13	-	74,08	0,00	0,88			3,84
17.04.17	24,00	-	183,29	171,44	11,85	74,71	57,26	17,45	7,23	3,25	2,99	11,85	0,00	11,85	12,15	0,00	12,15	-	74,37	0,00	0,89			3,88
18.04.17	24,00	-	154,41	142,97	11,44	68,95	54,33	14,62	6,45	3,16	2,11	11,44	0,00	11,44	11,69	0,00	11,69	-	68,93	0,00	0,77			2,88
19.04.17	24,00	-	178,36	167,50	10,86	74,28	56,72	17,56	7,20	3,25	2,94	10,86	0,00	10,86	11,13	0,00	11,13	-	73,98	0,00	0,81			3,75
20.04.17	24,00	-	178,97	167,45	11,51	74,62	57,15	17,47	7,21	3,25	2,93	11,51	0,00	11,51	11,80	0,00	11,80	-	74,33	0,00	0,86			3,78
21.04.17	24,00	-	179,27	168,47	10,79	74,59	57,26	17,33	7,23	3,23	2,92	10,79	0,00	10,79	11,06	0,00	11,06	-	74,28	0,00	0,80			3,72
22.04.17	24,00	-	182,49	170,56	11,94	73,75	56,86	16,89	7,24	3,23	2,88	11,94	0,00	11,94	12,23	0,00	12,23	-	73,51	0,00	0,88			3,76
Среднее	24,00	-	181,69	169,91	11,78	71,97	55,95	16,02	7,22	3,25	2,72	11,78	-	11,78	12,06	-	12,06	-	71,74	-	0,85	-	-	3,57
Итого	744,00		5632,35	5267,15	365,19						84,44	365,19	0,00	365,19	373,78	0,00	373,78	0,00			26,26	0,00	0,00	110,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.03.17 03:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04.03.17 03:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 0,28 °C = -0,10 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **110,60** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **373,78** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» АПР 2017 г.