Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник

Договор: 8695.038.1
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219426-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219426 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,487 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=469,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	474,64	474,64	0,00	56,23	48,74	7,49	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
24.03.17	24,00	-	474,72	474,72	0,00	55,63	48,16	7,47	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
25.03.17	24,00	-	474,95	474,95	0,00	55,55	48,08	7,47	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
26.03.17	24,00	-	474,94	474,94	0,00	55,66	48,12	7,54	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
27.03.17	24,00	-	474,36	474,36	0,00	55,77	48,26	7,51	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
28.03.17	24,00	-	473,92	473,92	0,00	56,86	48,98	7,88	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
29.03.17	24,00	-	473,31	473,31	0,00	58,09	49,88	8,21	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
30.03.17	24,00	-	464,87	464,87	0,00	58,34	49,92	8,42	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
31.03.17	24,00	-	454,04	454,04	0,00	58,15	49,74	8,41	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
01.04.17	24,00	-	458,43	458,43	0,00	57,36	49,22	8,14	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,74
02.04.17	24,00	-	458,53	458,53	0,00	56,41	48,64	7,77	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
03.04.17	24,00	-	430,83	430,83	0,00	56,18	48,01	8,17	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
04.04.17	24,00	-	422,69	422,69	0,00	56,24	48,01	8,23	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
05.04.17	24,00	-	423,46	423,46	0,00	54,41	46,83	7,58	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
06.04.17	24,00	-	423,25	423,25	0,00	54,83	47,16	7,67	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
07.04.17	24,00	-	423,51	423,51	0,00	54,86	47,21	7,65	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
08.04.17	24,00	-	423,40	423,40	0,00	54,70	47,09	7,61	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
09.04.17	24,00	-	423,35	423,35	0,00	54,86	47,20	7,66	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
10.04.17	24,00	-	423,37	423,37	0,00	55,99	48,22	7,77	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
11.04.17	24,00	-	424,17	424,17	0,00	55,91	48,20	7,71	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
12.04.17	24,00	-	424,36	424,36	0,00	54,61	46,93	7,68	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
13.04.17	24,00	-	427,46	427,46	0,00	54,67	46,79	7,88	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
14.04.17	24,00	-	411,45	411,45	0,00	55,86	47,36	8,50	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
15.04.17	24,00	-	435,27	435,27	0,00	58,62	49,69	8,93	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
16.04.17	24,00	-	435,15	435,15	0,00	58,37	49,47	8,90	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
17.04.17	24,00	-	442,98	442,98	0,00	60,48	51,15	9,33	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
18.04.17	24,00	-	434,74	434,74	0,00	57,42	48,72	8,70	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
19.04.17	24,00	-	435,58	435,58	0,00	57,84	49,09	8,75	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
20.04.17	24,00	-	435,62	435,62	0,00	58,17	49,48	8,69	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
21.04.17	24,00	-	435,21	435,21	0,00	58,09	49,45	8,64	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
22.04.17	24,00		435,47	435,47	0,00	58,03	49,34	8,69	7,00	5,00	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,80
Среднее	24,00	-	442,84	442,84	-	56,59	48,49	8,10	7,00	5,00	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
Итого	744,00		13728,03	13728,03	0,00						111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	111,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 17:00	64560,16	64560,16	0,00	-	0,00	-	654,66	-	-
	22.04.17 14:00	77772,41	77772,41	0,00	-	0,00	-	761,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **111,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
24 АПР 2017
«____» _____ г.