Из РАБОТУ
...ЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-1 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8466.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204738

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204738-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,262 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=252,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	285,07	285,07	0,00	53,97	44,68	9,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
24.03.17	24,00	-	285,93	285,93	0,00	53,25	44,15	9,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
25.03.17	24,00	-	284,49	284,49	0,00	52,88	43,77	9,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
26.03.17	24,00	-	288,21	288,21	0,00	53,52	44,32	9,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
27.03.17	24,00	-	278,11	278,11	0,00	53,99	44,45	9,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
28.03.17	24,00	-	279,22	279,22	0,00	54,60	44,85	9,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
29.03.17	24,00	-	279,65	279,65	0,00	54,80	44,92	9,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
30.03.17	24,00	-	277,87	277,87	0,00	55,09	44,99	10,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
31.03.17	24,00	-	277,12	277,12	0,00	55,27	45,16	10,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
01.04.17	24,00	-	270,04	270,04	0,00	55,12	44,85	10,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
02.04.17	24,00	-	270,89	270,89	0,00	54,90	44,87	10,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
03.04.17	24,00	-	270,98	270,98	0,00	54,86	44,81	10,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
04.04.17	24,00	-	269,52	269,52	0,00	54,23	44,43	9,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
05.04.17	24,00	-	276,20	276,20	0,00	54,50	45,09	9,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
06.04.17	24,00	-	276,67	276,67	0,00	50,23	42,17	8,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
07.04.17	24,00	-	272,62	272,62	0,00	52,04	43,17	8,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,42
08.04.17	24,00	-	276,32	276,32	0,00	53,51	44,24	9,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
09.04.17	24,00	-	275,18	275,18	0,00	53,65	44,31	9,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
10.04.17	24,00	-	281,21	281,21	0,00	53,94	44,99	8,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
11.04.17	24,00	-	277,11	277,11	0,00	53,44	44,68	8,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
12.04.17	24,00	-	271,77	271,77	0,00	53,20	44,05	9,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
13.04.17	24,00	-	266,88	266,88	0,00	53,82	44,10	9,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
14.04.17	24,00	-	269,01	269,01	0,00	55,21	44,87	10,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
15.04.17	24,00	-	269,04	269,04	0,00	57,26	46,27	10,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
16.04.17	24,00	-	263,90	263,90	0,00	57,39	46,16	11,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
17.04.17	24,00	-	270,42	270,42	0,00	57,14	46,28	10,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
18.04.17	24,00	-	316,47	316,47	0,00	60,34	49,86	10,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
19.04.17	24,00	-	301,09	301,09	0,00	57,39	47,39	10,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
20.04.17	24,00	-	306,82	306,82	0,00	57,38	47,57	9,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,02
21.04.17	24,00	-	313,30	313,30	0,00	56,98	47,55	9,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
22.04.17	24,00		307,07	307,07	-	57,25	47,50	9,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
Среднее	24,00	-	280,91	280,91	-	54,88	45,18	9,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	2,73
Итого	744,00		8708,18	8708,18	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						84,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 08:00	106583,49	106415,97	-	-	-	-	1145,11	-	-
	22.04.17 14:00	115069,07	114901,55	-	-	-	-	1227,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» АПР 2017 г.