Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9028.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО | Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204701 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до: | Тхв, гр.С= 0,28

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.03.17 | 24,00 | - | 377,06 | 377,06 | 0,00 | 54,03 | 47,26 | 6,77 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,56 |
| 24.03.17 | 24,00 | - | 383,48 | 383,48 | 0,00 | 53,29 | 46,65 | 6,64 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,56 |
| 25.03.17 | 24,00 | - | 384,11 | 384,11 | 0,00 | 52,95 | 46,36 | 6,59 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,54 |
| 26.03.17 | 24,00 | - | 380,14 | 380,14 | 0,00 | 53,59 | 46,90 | 6,69 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,56 |
| 27.03.17 | 24,00 | - | 381,11 | 381,11 | 0,00 | 54,04 | 47,23 | 6,81 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,60 |
| 28.03.17 | 24,00 | - | 388,12 | 388,12 | 0,00 | 54,66 | 47,67 | 6,99 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,72 |
| 29.03.17 | 24,00 | - | 388,51 | 388,51 | 0,00 | 54,87 | 47,82 | 7,05 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,75 |
| 30.03.17 | 24,00 | - | 387,50 | 387,50 | 0,00 | 55,15 | 48,04 | 7,11 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,76 |
| 31.03.17 | 24,00 | - | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 55,34 | 48,28 | 7,06 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,76 |
| 01.04.17 | 24,00 | - | 386,11 | 386,11 | 0,00 | 55,17 | 48,20 | 6,97 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,70 |
| 02.04.17 | 24,00 | - | 388,30 | 388,30 | 0,00 | 54,97 | 48,15 | 6,82 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,66 |
| 03.04.17 | 24,00 | - | 389,03 | 389,03 | 0,00 | 54,94 | 48,09 | 6,85 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,68 |
| 04.04.17 | 24,00 | - | 389,39 | 389,39 | 0,00 | 54,30 | 47,64 | 6,66 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,61 |
| 05.04.17 | 24,00 | - | 391,63 | 391,63 | 0,00 | 54,54 | 48,09 | 6,45 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,54 |
| 06.04.17 | 24,00 | - | 386,34 | 386,34 | 0,00 | 50,28 | 44,67 | 5,61 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,18 |
| 07.04.17 | 24,00 | - | 388,26 | 388,26 | 0,00 | 52,12 | 46,01 | 6,11 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,38 |
| 08.04.17 | 24,00 | - | 388,93 | 388,93 | 0,00 | 53,56 | 47,06 | 6,50 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,53 |
| 09.04.17 | 24,00 | - | 389,30 | 389,30 | 0,00 | 53,71 | 47,23 | 6,48 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,53 |
| 10.04.17 | 24,00 | - | 391,08 | 391,08 | 0,00 | 54,00 | 47,75 | 6,25 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,46 |
| 11.04.17 | 24,00 | - | 389,11 | 389,11 | 0,00 | 53,47 | 47,33 | 6,14 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,40 |
| 12.04.17 | 24,00 | - | 387,12 | 387,12 | 0,00 | 53,27 | 46,87 | 6,40 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,49 |
| 13.04.17 | 24,00 | - | 386,98 | 386,98 | 0,00 | 53,87 | 47,21 | 6,66 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,59 |
| 14.04.17 | 24,00 | - | 388,37 | 388,37 | 0,00 | 55,30 | 48,15 | 7,15 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,79 |
| 15.04.17 | 24,00 | - | 389,03 | 389,03 | 0,00 | 57,34 | 49,75 | 7,59 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,96 |
| 16.04.17 | 24,00 | - | 386,77 | 386,77 | 0,00 | 57,47 | 49,84 | 7,63 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,96 |
| 17.04.17 | 24,00 | - | 390,31 | 390,31 | 0,00 | 57,21 | 49,75 | 7,46 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,92 |
| 18.04.17 | 24,00 | - | 402,71 | 402,71 | 0,00 | 60,22 | 52,30 | 7,92 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,20 |
| 19.04.17 | 24,00 | - | 386,64 | 386,64 | 0,00 | 57,43 | 49,97 | 7,46 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,90 |
| 20.04.17 | 24,00 | - | 400,30 | 400,30 | 0,00 | 57,46 | 50,26 | 7,20 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,89 |
| 21.04.17 | 24,00 | - | 410,37 | 410,37 | 0,00 | 57,03 | 50,15 | 6,88 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,83 |
| 22.04.17 | 24,00 | | 399,10 | 399,10 | 0,00 | 57,31 | 50,13 | 7,18 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,87 |
| Среднее | 24,00 | - | 389,17 | 389,17 | - | 54,93 | 48,09 | 6,84 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,67 |
| Итого | 744,00 | | 12064,21 | 12064,21 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,87 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23.03.17 08:00 | 67192,94 | 67246,20 | - | - | - | - | 555,80 | - | - |
| | 22.04.17 14:00 | 78970,53 | 79023,79 | - | - | - | - | 636,56 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» АПР 2017 ___ г.