Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314566-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: TCPB-026M № 1314566 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	96,69	94,51	2,18	70,32	42,81	27,51	6,28	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
24.03.17	24,00	-	96,84	94,68	2,16	70,52	42,86	27,66	6,29	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
25.03.17	24,00	-	96,01	93,94	2,07	70,35	42,40	27,95	6,25	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
26.03.17	24,00	-	95,94	93,77	2,17	70,76	42,23	28,53	6,25	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
27.03.17	24,00	-	96,05	93,81	2,24	70,30	42,16	28,14	6,25	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
28.03.17	24,00	-	96,40	94,21	2,20	70,53	42,45	28,08	6,27	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
29.03.17	24,00	-	95,69	93,54	2,15	70,67	42,36	28,31	6,24	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
30.03.17	24,00	-	95,58	93,40	2,18	71,95	42,53	29,42	6,23	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
31.03.17	24,00	-	95,85	93,66	2,20	72,59	42,81	29,78	6,24	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
01.04.17	24,00	-	96,31	94,03	2,28	72,24	43,10	29,14	6,26	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
02.04.17	24,00	-	96,16	93,92	2,24	71,31	43,14	28,17	6,26	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
03.04.17	24,00	-	96,78	94,55	2,22	70,80	43,44	27,36	6,29	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
04.04.17	24,00	-	96,70	94,49	2,22	70,46	43,04	27,42	6,27	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
05.04.17	24,00	-	96,93	94,76	2,16	70,58	43,35	27,23	6,29	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
06.04.17	24,00	-	96,64	94,57	2,07	68,86	43,35	25,51	6,29	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
07.04.17	24,00	-	96,13	93,98	2,16	67,52	42,67	24,85	6,26	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
08.04.17	24,00	-	96,38	94,17	2,21	67,71	42,69	25,02	6,27	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
09.04.17	24,00	-	96,13	94,02	2,11	67,80	42,42	25,38	6,26	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
10.04.17	24,00	-	96,25	94,24	2,01	67,56	42,33	25,23	6,27	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
11.04.17	24,00	-	96,86	94,83	2,03	67,64	43,20	24,44	6,30	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
12.04.17	24,00	-	97,03	94,84	2,19	67,38	43,27	24,11	6,30	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
13.04.17	24,00	-	96,87	94,68	2,19	67,14	42,49	24,65	6,29	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
14.04.17	24,00	-	85,42	83,51	1,91	77,70	43,80	33,90	5,97	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
15.04.17	24,00	-	94,26	92,32	1,94	70,17	42,25	27,92	6,28	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
16.04.17	24,00	-	94,11	92,21	1,91	72,91	43,32	29,59	6,28	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
17.04.17	24,00	-	94,04	92,04	2,00	72,80	43,20	29,60	6,27	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
18.04.17	24,00	-	94,27	92,14	2,12	72,48	43,10	29,38	6,27	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
19.04.17	24,00	-	94,10	92,01	2,09	71,72	42,73	28,99	6,25	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
20.04.17	24,00	-	94,80	92,54	2,26	72,60	43,42	29,18	6,28	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
21.04.17	24,00	-	95,38	93,22	2,16	72,82	43,75	29,07	6,31	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
22.04.17	24,00	-	95,04	92,88	2,16	72,14	43,46	28,68	6,31	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
Среднее	24,00	-	95,54	93,40	2,13	70,66	42,91	27,75	6,26	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
Итого	744,00		2961,66	2895,48	66,17						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	84,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП ТЭК СПб Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«24» АПР 2017 г.