Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017
Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	92,16	76,68	15,48	70,50	43,38	27,12	7,00	5,00	2,28	16,45	-	-	16,67	-	16,67	-	54,25	-	0,90			3,17
24.03.17	24,00	-	92,38	76,31	16,07	70,32	43,10	27,22	7,00	5,00	2,29	17,00	-	-	17,22	-	17,22	-	54,28	-	0,92			3,21
25.03.17	24,00	-	91,96	76,25	15,71	70,77	43,13	27,64	7,00	5,00	2,33	16,68	-	-	16,90	-	16,90	-	53,57	-	0,90			3,22
26.03.17	24,00	-	91,44	73,23	18,21	70,34	42,91	27,43	7,00	5,00	2,26	19,80	-	-	20,06	-	20,06	-	51,90	-	1,03			3,29
27.03.17	24,00	-	91,49	75,81	15,68	70,54	43,14	27,40	7,00	5,00	2,26	17,15	-	-	17,36	-	17,36	-	54,05	-	0,93			3,19
28.03.17	24,00	-	91,85	75,53	16,32	70,66	43,19	27,47	7,00	5,00	2,27	17,65	-	-	17,90	-	17,90	-	54,35	-	0,96			3,23
29.03.17	24,00	-	96,29	81,82	14,47	71,99	43,47	28,52	7,00	5,00	2,33	16,17	-	-	16,46	-	16,46	-	64,69	-	1,05			3,38
30.03.17	24,00	-	98,75	86,25	12,50	72,62	43,70	28,92	7,00	5,00	2,36	14,32	-	-	14,66	-	14,66	-	72,52	-	1,04			3,41
31.03.17	24,00	-	98,12	86,12	12,00	72,30	43,79	28,51	7,00	5,00	2,30	14,15	-	-	14,47	-	14,47	-	72,17	-	1,02			3,33
01.04.17	24,00	-	98,27	86,05	12,22	71,42	43,49	27,93	7,00	5,00	2,25	14,35	-	-	14,68	-	14,68	-	71,55	-	1,03			3,28
02.04.17	24,00	-	99,62	85,83	13,79	70,91	43,61	27,30	7,00	5,00	2,19	15,99	-	-	16,37	-	16,37	-	70,91	-	1,13			3,32
03.04.17	24,00	-	99,37	86,09	13,28	70,58	43,28	27,30	7,00	5,00	2,25	14,73	-	-	15,06	-	15,06	-	70,67	-	1,04			3,29
04.04.17	24,00	-	100,29	86,11	14,18	70,71	43,53	27,18	7,00	5,00	2,32	14,50	-	-	14,80	-	14,80	-	70,70	-	1,03			3,35
05.04.17	24,00	-	100,17	85,81	14,36	68,99	43,50	25,49	7,00	5,00	2,15	14,97	-	-	15,28	-	15,28	-	68,70	-	1,03			3,18
06.04.17	24,00	-	99,70	85,70	14,00	67,60	42,83	24,77	7,00	5,00	2,07	14,73	-	-	15,00	-	15,00	-	67,59	-	1,00			3,07
07.04.17	24,00	-	98,06	85,74	12,32	67,82	42,70	25,12	7,00	5,00	2,07	13,61	-	-	13,91	-	13,91	-	67,82	-	0,92			2,99
08.04.17	24,00	-	101,33	85,88	15,45	67,89	42,57	25,32	7,00	5,00	2,10	16,60	-	-	16,93	-	16,93	-	67,90	-	1,13			3,22
09.04.17	24,00	-	102,90	86,01	16,89	67,79	42,38	25,41	7,00	5,00	2,10	18,00	-	-	18,41	-	18,41	-	68,18	-	1,23			3,33
10.04.17	24,00	-	100,47	86,07	14,40	67,82	43,17	24,65	7,00	5,00	2,06	15,29	-	-	15,61	-	15,61	-	67,72	-	1,04			3,10
11.04.17	24,00	-	100,08	86,03	14,05	67,52	43,18	24,34	7,00	5,00	1,99	15,66	-	-	15,98	-	15,98	-	67,64	-	1,06			3,05
12.04.17	24,00	-	93,73	86,26	7,47	67,20	42,45	24,75	7,00	5,00	2,06	8,52	-	-	8,69	-	8,69	-	67,46	-	0,58			2,64
13.04.17	24,00	-	84,01	76,13	7,88	76,03	43,65	32,38	7,00	5,00	2,47	8,64	-	-	8,84	-	8,84	-	68,64	-	0,59			3,06
14.04.17	24,00	-	100,74	87,16	13,58	70,04	42,59	27,45	7,00	5,00	2,25	15,53	-	-	15,86	-	15,86	-	70,43	-	1,10			3,34
15.04.17	24,00	-	99,45	86,20	13,25	72,88	43,49	29,39	7,00	5,00	2,44	14,64	-	-	15,00	-	15,00	-	72,83	-	1,07			3,50
16.04.17	24,00	-	98,96	86,22	12,74	72,77	43,42	29,35	7,00	5,00	2,38	14,73	-	-	15,07	-	15,07	-	72,81	-	1,08			3,46
17.04.17	24,00	-	97,36	86,04	11,32	72,44	43,29	29,15	7,00	5,00	2,34	13,59	-	-	13,92	-	13,92	-	72,41	-	0,99			3,33
18.04.17	24,00	-	98,68	85,98	12,70	71,70	42,91	28,79	7,00	5,00	2,32	14,99	-	-	15,35	-	15,35	-	71,62	-	1,07			3,39
19.04.17	24,00	-	97,88	86,22	11,66	72,58	43,44	29,14	7,00	5,00	2,35	13,90	-	-	14,21	-	14,21	-	72,54	-	1,01			3,36
20.04.17	24,00	-	96,34	86,30	10,04	72,78	43,92	28,86	7,00	5,00	2,32	12,39	-	-	12,66	-	12,66	-	72,70	-	0,90			3,22
21.04.17	24,00	-	97,38	85,98	11,40	72,13	43,87	28,26	7,00	5,00	2,29	13,44	-	-	13,74	-	13,74	-	72,21	-	0,97			3,25
22.04.17	24,00	-	99,48	85,76	13,72	70,95	43,32	27,63	7,00	5,00	2,24	15,67	-	-	16,02	-	16,02	-	70,75	-	1,11			3,35
Среднее	24,00	-	97,06	83,60	13,46	70,66	43,24	27,43	7,00	5,00	2,25	14,96	-	-	15,26	-	15,26	-	66,95	-	0,99	-	-	3,24
Итого	744,00		3008,71	2591,57	417,14						69,67	463,84	0,00	0,00	473,09	0,00	473,09	0,00			30,81	0,00	0,00	100,49

Прим.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 17:00	39309,11	33678,82	9761,11	-	9950,80	-	1422,02	-	-
	23.04.17 04:00	42268,18	36228,02	10217,17	-	10416,01	-	1520,86	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = -0,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **99,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **473,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ Адрес: Кронштадт 2 5 АПР 2017 г. печать энергосбыта