Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017
Договор: 8988.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Тхв, гр.С= 1,4

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208257

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	139,64	127,53	12,11	70,65	46,97	23,68	7,00	5,00	3,05	11,81	-	-	12,09	-	12,09	-	69,95	-	0,83			3,88
24.03.17	24,00	-	140,48	128,10	12,38	70,46	46,55	23,91	7,00	5,00	3,11	11,80	-	-	12,05	-	12,05	-	70,30	-	0,83			3,94
25.03.17	24,00	-	139,83	128,04	11,79	70,93	46,73	24,20	7,00	5,00	3,11	11,65	-	-	11,90	-	11,90	-	70,73	-	0,83			3,94
26.03.17	24,00	-	142,11	127,91	14,20	70,49	46,46	24,03	7,00	5,00	3,04	14,64	-	-	14,96	-	14,96	-	70,47	-	1,04			4,08
27.03.17	24,00	-	139,28	127,82	11,46	70,67	46,61	24,06	7,00	5,00	3,06	11,71	-	-	11,98	-	11,98	-	70,52	-	0,82			3,89
28.03.17	24,00	-	140,04	127,79	12,25	70,82	46,68	24,14	7,00	5,00	3,10	12,10	-	-	12,39	-	12,39	-	71,04	-	0,86			3,96
29.03.17	24,00	-	138,33	127,86	10,47	72,13	47,07	25,06	7,00	5,00	3,21	10,46	-	-	10,71	-	10,71	-	72,10	-	0,75			3,96
30.03.17	24,00	-	138,92	127,94	10,98	72,78	47,48	25,30	7,00	5,00	3,25	10,88	-	-	11,13	-	11,13	-	72,49	-	0,79			4,04
31.03.17	24,00	-	138,50	127,87	10,63	72,44	47,61	24,83	7,00	5,00	3,14	11,18	-	-	11,45	-	11,45	-	72,23	-	0,81			3,95
01.04.17	24,00	-	139,43	127,83	11,60	71,56	47,16	24,40	7,00	5,00	3,09	11,97	-	-	12,26	-	12,26	-	71,74	-	0,86			3,95
02.04.17	24,00	-	140,92	127,43	13,49	71,00	47,16	23,84	7,00	5,00	3,03	13,63	-	-	13,94	-	13,94	-	71,00	-	0,97			4,00
03.04.17	24,00	-	139,94	127,79	12,15	70,68	46,94	23,74	7,00	5,00	3,03	12,30	-	-	12,59	-	12,59	-	70,78	-	0,87			3,90
04.04.17	24,00	-	139,40	127,79	11,61	70,81	47,12	23,69	7,00	5,00	3,03	11,72	-	-	11,97	-	11,97	-	70,72	-	0,83			3,85
05.04.17	24,00	-	139,45	127,60	11,85	69,08	46,66	22,42	7,00	5,00	2,88	11,66	-	-	11,92	-	11,92	-	68,78	-	0,80			3,68
06.04.17	24,00	-	139,45	127,58	11,87	67,67	45,89	21,78	7,00	5,00	2,76	12,16	-	-	12,40	-	12,40	-	67,65	-	0,82			3,58
07.04.17	24,00	-	138,43	127,62	10,81	67,89	45,97	21,92	7,00	5,00	2,75	11,52	-	-	11,77	-	11,77	-	67,88	-	0,78			3,54
08.04.17	24,00	-	139,26	127,66	11,60	67,94	45,82	22,12	7,00	5,00	2,81	11,94	-	-	12,17	-	12,17	-	67,87	-	0,81			3,62
09.04.17	24,00	-	141,71	127,63	14,08	67,83	45,78	22,05	7,00	5,00	2,82	13,95	-	-	14,23	-	14,23	-	68,13	-	0,95			3,77
10.04.17	24,00	-	140,71	127,52	13,19	67,87	46,39	21,48	7,00	5,00	2,76	12,95	-	-	13,21	-	13,21	-	67,73	-	0,88			3,64
11.04.17	24,00	-	139,19	127,48	11,71	67,55	46,30	21,25	7,00	5,00	2,68	12,21	-	-	12,48	-	12,48	-	67,52	-	0,83			3,50
12.04.17	24,00	-	133,84	127,97	5,87	67,26	45,57	21,69	7,00	5,00	2,73	6,53	-	-	6,67	-	6,67	-	67,32	-	0,44			3,17
13.04.17	24,00	-	120,35	112,68	7,67	76,57	47,74	28,83	7,00	5,00	3,32	7,45	-	-	7,61	-	7,61	-	68,64	-	0,51			3,83
14.04.17	24,00	-	140,11	128,08	12,03	70,23	46,29	23,94	7,00	5,00	3,09	11,81	-	-	12,06	-	12,06	-	70,27	-	0,83			3,92
15.04.17	24,00	-	140,52	126,99	13,53	73,06	47,64	25,42	7,00	5,00	3,27	13,00	-	-	13,29	-	13,29	-	72,97	-	0,95			4,22
16.04.17	24,00	-	139,86	126,98	12,88	72,99	47,70	25,29	7,00	5,00	3,22	12,85	-	-	13,15	-	13,15	-	73,06	-	0,94			4,16
17.04.17	24,00	-	139,58	126,88	12,70	72,63	47,49	25,14	7,00	5,00	3,17	13,05	-	-	13,37	-	13,37	-	72,55	-	0,95			4,12
18.04.17	24,00	-	138,28	126,94	11,34	71,89	47,15	24,74	7,00	5,00	3,11	11,80	-	-	12,08	-	12,08	-	71,84	-	0,85			3,96
19.04.17	24,00	-	139,31	127,20	12,11	72,77	47,74	25,03	7,00	5,00	3,18	12,17	-	-	12,47	-	12,47	-	72,75	-	0,89			4,07
20.04.17	24,00	-	137,86	127,39	10,47	72,98	48,06	24,92	7,00	5,00	3,17	10,68	-	-	10,95	-	10,95	-	72,82	-	0,78			3,94
21.04.17	24,00	-	138,71	126,86	11,85	72,29	47,72	24,57	7,00	5,00	3,11	12,01	-	-	12,28	-	12,28	-	72,25	-	0,87			3,98
22.04.17	24,00	-	139,09	126,56	12,53	71,13	47,20	23,93	7,00	5,00	3,05	12,32	-	-	12,60	-	12,60	-	70,96	-	0,87			3,92
Среднее	24,00	-	138,79	127,07	11,72	70,81	46,89	23,92	7,00	5,00	3,04	11,80	-	-	12,07	-	12,07	-	70,49	-	0,83	-	-	3,87
Итого	744,00		4302,53	3939,32	363,21						94,12	365,91	0,00	0,00	374,13	0,00	374,13	0,00			25,80	0,00	0,00	119,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 17:00	55596,51	49270,42	6948,51	-	7098,55	-	1793,76	-	-
	23.04.17 03:00	59813,61	53129,72	7309,02	-	7467,15	-	1911,42	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 1,4 °C = -0,51 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **119,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **374,13** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Санкт-Петербургэнергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 25 АПР 2017

«____» _____ г.

Прил.