Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017
Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Txв, гр.С= 1,4

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	118,94	103,58	15,36	70,94	44,53	26,41	7,00	5,00	2,93	14,66	-	-	14,91	-	14,91	-	61,06	-	0,90			3,83
24.03.17	24,00	-	120,54	103,88	16,66	70,89	44,25	26,64	7,00	5,00	3,00	15,26	-	-	15,53	-	15,53	-	62,13	-	0,95			3,95
25.03.17	24,00	-	118,55	103,69	14,86	71,25	44,38	26,87	7,00	5,00	2,96	14,30	-	-	14,55	-	14,55	-	62,26	-	0,89			3,85
26.03.17	24,00	-	118,06	101,44	16,62	70,87	44,17	26,70	7,00	5,00	2,89	16,86	-	-	17,13	-	17,13	-	59,47	-	1,00			3,89
27.03.17	24,00	-	118,35	101,91	16,44	70,95	44,17	26,78	7,00	5,00	2,91	16,35	-	-	16,61	-	16,61	-	60,46	-	0,99			3,89
28.03.17	24,00	-	117,24	102,61	14,63	71,19	44,15	27,04	7,00	5,00	2,95	14,33	-	-	14,57	-	14,57	-	60,55	-	0,87			3,82
29.03.17	24,00	-	117,76	103,10	14,66	72,35	44,38	27,97	7,00	5,00	3,04	14,59	-	-	14,84	-	14,84	-	62,14	-	0,91			3,95
30.03.17	24,00	-	117,44	102,94	14,50	73,22	44,71	28,51	7,00	5,00	3,12	14,23	-	-	14,46	-	14,46	-	61,79	-	0,88			4,00
31.03.17	24,00	-	117,33	102,29	15,04	72,84	44,89	27,95	7,00	5,00	3,02	15,33	-	-	15,58	-	15,58	-	60,98	-	0,94			3,96
01.04.17	24,00	-	117,73	102,08	15,65	71,87	44,50	27,37	7,00	5,00	2,96	15,83	-	-	16,08	-	16,08	-	60,58	-	0,96			3,92
02.04.17	24,00	-	117,57	101,13	16,44	71,42	44,60	26,82	7,00	5,00	2,92	16,34	-	-	16,60	-	16,60	-	59,34	-	0,97			3,89
03.04.17	24,00	-	117,00	104,32	12,68	71,03	44,33	26,70	7,00	5,00	2,89	12,90	-	-	13,12	-	13,12	-	62,03	-	0,80			3,69
04.04.17	24,00	-	117,28	103,96	13,32	71,19	44,52	26,67	7,00	5,00	2,90	13,31	-	-	13,55	-	13,55	-	61,74	-	0,82			3,73
05.04.17	24,00	-	118,93	102,71	16,22	69,56	44,36	25,20	7,00	5,00	2,82	15,10	-	-	15,34	-	15,34	-	59,65	-	0,90			3,72
06.04.17	24,00	-	117,20	102,66	14,54	68,01	43,73	24,28	7,00	5,00	2,64	14,51	-	-	14,73	-	14,73	-	58,17	-	0,85			3,48
07.04.17	24,00	-	118,12	103,06	15,06	68,27	43,72	24,55	7,00	5,00	2,63	15,33	-	-	15,59	-	15,59	-	60,51	-	0,93			3,56
08.04.17	24,00	-	118,48	102,61	15,87	68,31	43,58	24,73	7,00	5,00	2,69	15,75	-	-	16,00	-	16,00	-	59,17	-	0,93			3,62
09.04.17	24,00	-	119,35	101,77	17,58	68,08	43,34	24,74	7,00	5,00	2,77	16,30	-	-	16,56	-	16,56	-	58,04	-	0,95			3,72
10.04.17	24,00	-	119,29	102,64	16,65	68,31	44,16	24,15	7,00	5,00	2,70	15,41	-	-	15,65	-	15,65	-	59,50	-	0,92			3,62
11.04.17	24,00	-	117,80	101,82	15,98	67,87	44,15	23,72	7,00	5,00	2,55	16,15	-	-	16,40	-	16,40	-	59,01	-	0,96			3,50
12.04.17	24,00	-	114,97	106,00	8,97	67,64	43,44	24,20	7,00	5,00	2,61	9,27	-	-	9,44	-	9,44	-	60,29	-	0,56			3,17
13.04.17	24,00	-	100,46	91,44	9,02	76,94	44,66	32,28	7,00	5,00	3,18	8,45	-	-	8,57	-	8,57	-	54,72	-	0,46			3,64
14.04.17	24,00	-	114,32	96,99	17,33	70,30	43,32	26,98	7,00	5,00	2,96	16,54	-	-	16,75	-	16,75	-	52,66	-	0,87			3,84
15.04.17	24,00	-	113,33	94,07	19,26	73,47	44,78	28,69	7,00	5,00	3,20	17,85	-	-	18,05	-	18,05	-	51,15	-	0,92			4,12
16.04.17	24,00	-	112,13	94,54	17,59	73,30	44,86	28,44	7,00	5,00	3,12	16,97	-	-	17,17	-	17,17	-	51,02	-	0,86			3,98
17.04.17	24,00	-	111,10	95,23	15,87	72,99	44,60	28,39	7,00	5,00	3,05	15,91	-	-	16,12	-	16,12	-	50,83	-	0,81			3,86
18.04.17	24,00	-	112,06	94,81	17,25	72,19	44,30	27,89	7,00	5,00	3,00	17,25	-	-	17,47	-	17,47	-	51,92	-	0,90			3,89
19.04.17	24,00	-	112,24	95,21	17,03	73,12	44,91	28,21	7,00	5,00	3,06	16,85	-	-	17,05	-	17,05	-	51,89	-	0,88			3,93
20.04.17	24,00	-	112,38	96,19	16,19	73,31	45,27	28,04	7,00	5,00	3,03	16,19	-	-	16,42	-	16,42	-	53,14	-	0,86			3,89
21.04.17	24,00	-	111,44	95,29	16,15	72,66	45,07	27,59	7,00	5,00	2,96	16,22	-	-	16,43	-	16,43	-	52,13	-	0,85			3,80
22.04.17	24,00	-	111,00	95,62	15,38	71,61	44,63	26,98	7,00	5,00	2,94	14,87	-	-	15,05	-	15,05	-	49,94	-	0,74			3,68
Среднее	24,00	-	115,75	100,31	15,45	71,16	44,34	26,82	7,00	5,00	2,92	15,14	-	-	15,37	-	15,37	-	57,69	-	0,87	-	-	3,79
Итого	744,00		3588,39	3109,59	478,80						90,39	469,21	0,00	0,00	476,32	0,00	476,32	0,00			26,99	0,00	0,00	117,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 17:00	79633,58	69374,35	11815,58	-	12041,26	-	2614,63	-	-
	23.04.17 04:00	83152,36	72421,31	12278,10	-	12510,76	-	2729,87	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = -0,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **116,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **476,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел организации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
« » _____ г.

Пусп