Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Договор: 8990.038.1

Строит.Адрес: Ольминского 22

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник 1я Невская котельная

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0417.txt

Режим (схема): 3001

Txв, гр.С= 1,4

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 208351

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:

Термопреобр.: КТСП-Н — Преобр.давления:

Термопреобр.: ТСП-Н — Преобр.давления:

Термопреобр.: — Преобр.давления:

Термопреобр.: — Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	103,63	91,51	12,12	70,99	45,97	25,02	7,00	5,00	2,52	10,84	-	-	11,00	-	11,00	-	58,58	-	0,64			3,16
24.03.17	24,00	-	144,36	131,13	13,23	70,87	48,94	21,93	7,00	5,00	3,07	10,64	-	-	10,87	-	10,87	-	70,04	-	0,74			3,82
25.03.17	24,00	-	144,06	131,20	12,86	71,33	49,02	22,31	7,00	5,00	3,09	10,78	-	-	11,02	-	11,02	-	70,63	-	0,76			3,85
26.03.17	24,00	-	144,59	130,99	13,60	70,90	48,84	22,06	7,00	5,00	3,00	12,16	-	-	12,42	-	12,42	-	70,39	-	0,85			3,86
27.03.17	24,00	-	144,19	130,72	13,47	71,11	49,08	22,03	7,00	5,00	3,00	11,87	-	-	12,13	-	12,13	-	70,66	-	0,84			3,84
28.03.17	24,00	-	142,03	130,74	11,29	71,25	49,06	22,19	7,00	5,00	3,03	9,64	-	-	9,86	-	9,86	-	70,77	-	0,68			3,71
29.03.17	24,00	-	142,85	130,98	11,87	72,55	49,55	23,00	7,00	5,00	3,14	10,21	-	-	10,46	-	10,46	-	72,15	-	0,74			3,88
30.03.17	24,00	-	143,39	131,16	12,23	73,19	49,99	23,20	7,00	5,00	3,18	10,52	-	-	10,75	-	10,75	-	72,41	-	0,76			3,94
31.03.17	24,00	-	143,11	131,12	11,99	72,88	50,16	22,72	7,00	5,00	3,08	10,74	-	-	10,99	-	10,99	-	72,18	-	0,78			3,86
01.04.17	24,00	-	144,44	131,12	13,32	71,94	49,66	22,28	7,00	5,00	3,04	11,87	-	-	12,15	-	12,15	-	71,56	-	0,85			3,89
02.04.17	24,00	-	144,49	130,99	13,50	71,42	49,64	21,78	7,00	5,00	2,95	12,27	-	-	12,54	-	12,54	-	70,95	-	0,87			3,82
03.04.17	24,00	-	142,54	131,12	11,42	71,11	49,27	21,84	7,00	5,00	2,95	10,35	-	-	10,58	-	10,58	-	70,68	-	0,73			3,68
04.04.17	24,00	-	144,33	131,15	13,18	71,22	49,53	21,69	7,00	5,00	2,95	11,84	-	-	12,12	-	12,12	-	70,52	-	0,84			3,79
05.04.17	24,00	-	143,86	130,87	12,99	69,50	49,08	20,42	7,00	5,00	2,82	11,09	-	-	11,31	-	11,31	-	68,73	-	0,76			3,58
06.04.17	24,00	-	142,78	130,76	12,02	68,07	48,34	19,73	7,00	5,00	2,69	10,56	-	-	10,78	-	10,78	-	67,42	-	0,72			3,40
07.04.17	24,00	-	141,78	130,79	10,99	68,29	48,35	19,94	7,00	5,00	2,70	9,76	-	-	9,97	-	9,97	-	67,76	-	0,66			3,36
08.04.17	24,00	-	143,08	130,81	12,27	68,36	48,18	20,18	7,00	5,00	2,73	11,18	-	-	11,42	-	11,42	-	67,63	-	0,76			3,48
09.04.17	24,00	-	146,53	130,85	15,68	68,22	48,16	20,06	7,00	5,00	2,75	13,88	-	-	14,17	-	14,17	-	68,02	-	0,95			3,70
10.04.17	24,00	-	144,20	130,73	13,47	68,30	48,88	19,42	7,00	5,00	2,70	11,34	-	-	11,58	-	11,58	-	67,46	-	0,77			3,46
11.04.17	24,00	-	142,06	130,61	11,45	67,98	48,73	19,25	7,00	5,00	2,62	10,05	-	-	10,27	-	10,27	-	67,35	-	0,68			3,30
12.04.17	24,00	-	139,34	131,04	8,30	67,68	48,06	19,62	7,00	5,00	2,65	7,30	-	-	7,44	-	7,44	-	66,85	-	0,49			3,13
13.04.17	24,00	-	121,89	116,06	5,83	77,15	50,56	26,59	7,00	5,00	3,21	4,68	-	-	4,79	-	4,79	-	68,85	-	0,32			3,53
14.04.17	24,00	-	141,77	129,86	11,91	70,70	48,54	22,16	7,00	5,00	3,02	10,02	-	-	10,26	-	10,26	-	70,40	-	0,71			3,72
15.04.17	24,00	-	144,54	129,46	15,08	73,51	49,96	23,55	7,00	5,00	3,24	12,69	-	-	12,96	-	12,96	-	72,96	-	0,92			4,16
16.04.17	24,00	-	142,56	129,40	13,16	73,41	49,89	23,52	7,00	5,00	3,18	11,44	-	-	11,68	-	11,68	-	72,99	-	0,83			4,01
17.04.17	24,00	-	140,18	127,43	12,75	73,09	49,50	23,59	7,00	5,00	3,23	9,86	-	-	10,09	-	10,09	-	72,41	-	0,71			3,94
18.04.17	24,00	-	141,56	129,41	12,15	72,35	49,21	23,14	7,00	5,00	3,08	11,12	-	-	11,38	-	11,38	-	72,00	-	0,80			3,88
19.04.17	24,00	-	142,42	129,90	12,52	73,22	49,90	23,32	7,00	5,00	3,11	11,58	-	-	11,84	-	11,84	-	72,68	-	0,84			3,95
20.04.17	24,00	-	140,49	129,87	10,62	73,43	50,36	23,07	7,00	5,00	3,07	9,75	-	-	9,98	-	9,98	-	72,55	-	0,71			3,78
21.04.17	24,00	-	140,19	129,39	10,80	72,74	50,01	22,73	7,00	5,00	3,01	10,05	-	-	10,26	-	10,26	-	72,01	-	0,72			3,73
22.04.17	24,00	-	139,83	129,27	10,56	71,58	49,56	22,02	7,00	5,00	2,90	9,96	-	-	10,18	-	10,18	-	70,77	-	0,70			3,61
Среднее	24,00	-	140,87	128,72	12,15	71,24	49,16	22,08	7,00	5,00	2,96	10,65	-	-	10,88	-	10,88	-	70,01	-	0,75	-	-	3,70
Итого	744,00		4367,07	3990,44	376,63						91,69	330,04	0,00	0,00	337,25	0,00	337,25	0,00			23,12	0,00	0,00	114,80

Пнел.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.03.17 14:00	59041,93	52483,05	6631,40	-	6752,87	-	1689,08	-	-
	23.04.17 04:00	63245,06	56327,13	6946,31	-	7074,73	-	1799,13	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = -0,53 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,27** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **337,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управления коммерческого учета Отдела эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«_____» 25 АПР 2017 г.