

Абонент: ЖКСЗ Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербурга, Ольгинского 24 / СЦО-НВС  
 Обслуживающая организация: ООО "Инфракилт Монтеж"  
 Источник: 1я Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за апрель 2017  
 Договор: 8991.038.1  
 Строит. адрес: Ольгинского 24  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Дерзубовская  
 ВКГ7-207204-СЦО-НВС

Узел учета: СЦО-НВС  
 Код УУТЗ:  
 Расчетный лист совместно с УУТЗ- график 150/70  
 Тэж, гр.С = 1,4

Вычислитель: ВКГ-7 № 207204	Часовые и строч. значения в файлах:	Регистр (Смена): 3001	Приборы УУТЗ поверены до:
Подает: тр.(M1):	расходомер: PRM 40	Сглаз= 45	Термопребор.: КТСП-Н
Обрат: тр.(M2):	расходомер: PRM 40	Сглаз= 45	Термопребор.: КТСП-Н
тр.-д. ПС(М3):	расходомер: PRM 32	Сглаз= 30	Термопребор.: ТСП-Н
тр.цирк. ПС(М4):	расходомер:	Сглаз=	Термопребор.:
тр.подпитки(У5):	расходомер:	Сглаз=	Термопребор.:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-t2)*k2	Qгр=0,31	Qтепл.л=0	Qтеп=0,1936
	Qтеп.л.ср=	Qтеп.л.ср=	Qтеп.л.ср=
	Qтеп.л.ср=	Qтеп.л.ср=	Qтеп.л.ср=
Договорные нагрузки, ккал/час:	Qот=99,6	Qот.л.ср=	Qот.л.ср=
Договорные нагрузки (гр.с/ч):	Qот.л.ср=	Qот.л.ср=	Qот.л.ср=
Договорные расходы (гр.с/ч):	Qот.л.ср=	Qот.л.ср=	Qот.л.ср=
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017	Qот.л.ср=	Qот.л.ср=	Qот.л.ср=

Дата	Тп	НС	Узел голштен (ТВ-1)										Узел ПС (ТВ-2)										Контрольные данные		Темп.отгр-е
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотолл	M3	M4	dm	M3Б	M4Б	Uподл	T3	T4	Qтеп.общ.	Qтеп.л.	Qтеп.гр.	Q общ.		
23.03.17	24.00	-	118,18	92,52	25,66	70,93	49,83	21,10	7,00	5,00	2,62	20,94	21,23	-	21,35	-	21,35	54,47	-	1,15	-	-	-	-	3,77
24.03.17	24.00	-	117,73	92,02	25,71	70,90	49,52	21,88	7,00	5,00	2,65	20,94	22,32	-	21,35	-	21,35	54,05	-	1,14	-	-	-	-	3,87
25.03.17	24.00	-	117,70	90,99	26,71	71,26	49,67	21,99	7,00	5,00	2,68	22,04	22,32	-	22,32	-	22,32	54,01	-	1,19	-	-	-	-	3,88
26.03.17	24.00	-	117,29	89,41	27,88	70,78	49,51	21,27	7,00	5,00	2,60	23,67	23,73	-	23,73	-	23,73	53,81	-	1,28	-	-	-	-	3,87
27.03.17	24.00	-	117,07	89,57	27,50	71,00	49,65	21,35	7,00	5,00	2,61	23,42	23,73	-	23,73	-	23,73	53,78	-	1,26	-	-	-	-	3,87
28.03.17	24.00	-	116,91	89,47	27,44	71,14	49,69	21,45	7,00	5,00	2,63	23,04	23,36	-	23,36	-	23,36	53,82	-	1,24	-	-	-	-	3,96
29.03.17	24.00	-	116,92	90,03	26,89	72,48	50,18	22,30	7,00	5,00	2,75	22,22	22,52	-	22,52	-	22,52	54,29	-	1,21	-	-	-	-	3,92
30.03.17	24.00	-	117,06	91,88	25,18	73,11	50,55	22,56	7,00	5,00	2,80	20,43	20,70	-	20,70	-	20,70	54,78	-	1,01	-	-	-	-	3,72
31.03.17	24.00	-	116,95	93,94	23,01	72,77	50,49	22,28	7,00	5,00	2,72	22,33	22,60	-	22,60	-	22,60	53,80	-	1,20	-	-	-	-	3,92
01.04.17	24.00	-	117,13	90,04	27,09	71,83	49,98	21,85	7,00	5,00	2,72	22,33	22,60	-	22,60	-	22,60	53,61	-	1,24	-	-	-	-	3,91
02.04.17	24.00	-	117,52	89,34	28,18	71,27	49,99	21,28	7,00	5,00	2,67	23,19	23,50	-	23,50	-	23,50	53,81	-	1,17	-	-	-	-	3,93
03.04.17	24.00	-	117,62	90,97	26,65	70,96	49,68	21,23	7,00	5,00	2,66	21,68	22,60	-	22,60	-	22,60	52,60	-	1,25	-	-	-	-	3,80
04.04.17	24.00	-	117,53	88,81	28,12	71,10	49,87	21,28	7,00	5,00	2,66	23,85	24,14	-	24,14	-	24,14	53,12	-	1,25	-	-	-	-	3,61
05.04.17	24.00	-	117,86	88,66	29,20	71,10	49,87	21,23	7,00	5,00	2,66	23,89	24,20	-	24,20	-	24,20	52,23	-	1,18	-	-	-	-	3,70
06.04.17	24.00	-	117,31	90,09	27,22	67,97	48,50	19,97	7,00	5,00	2,47	21,96	23,96	-	23,96	-	23,96	51,71	-	1,08	-	-	-	-	3,58
07.04.17	24.00	-	117,24	88,58	28,66	68,27	48,51	19,76	7,00	5,00	2,50	20,91	22,46	-	22,46	-	22,46	51,62	-	1,18	-	-	-	-	3,68
08.04.17	24.00	-	117,26	89,30	28,23	68,09	48,26	19,83	7,00	5,00	2,51	22,91	23,06	-	23,06	-	23,06	51,79	-	1,15	-	-	-	-	3,58
09.04.17	24.00	-	117,53	89,83	28,39	68,17	48,84	19,33	7,00	5,00	2,49	22,76	23,17	-	23,17	-	23,17	52,10	-	1,18	-	-	-	-	3,10
10.04.17	24.00	-	118,22	89,83	28,39	68,17	48,84	19,33	7,00	5,00	2,49	22,76	23,06	-	23,06	-	23,06	51,79	-	1,15	-	-	-	-	3,58
11.04.17	24.00	-	117,26	89,83	27,43	67,85	48,77	19,08	7,00	5,00	2,42	22,91	23,17	-	23,17	-	23,17	51,62	-	1,18	-	-	-	-	3,10
12.04.17	24.00	-	115,86	88,12	27,43	67,52	48,18	19,34	7,00	5,00	2,42	22,91	23,06	-	23,06	-	23,06	51,79	-	1,18	-	-	-	-	3,05
13.04.17	24.00	-	110,77	95,64	15,13	76,35	51,41	24,94	7,00	5,00	2,90	9,38	13,20	-	13,20	-	13,20	51,79	-	1,23	-	-	-	-	4,31
14.04.17	24.00	-	131,57	107,03	24,54	70,68	49,07	21,61	7,00	5,00	2,87	16,57	17,81	-	17,81	-	17,81	73,35	-	1,28	-	-	-	-	4,29
15.04.17	24.00	-	131,81	106,21	25,45	73,46	50,58	22,88	7,00	5,00	3,03	17,36	17,69	-	17,69	-	17,69	73,50	-	1,27	-	-	-	-	4,16
16.04.17	24.00	-	131,54	106,21	25,33	73,38	50,50	22,88	7,00	5,00	3,02	17,27	17,69	-	17,69	-	17,69	72,90	-	1,24	-	-	-	-	4,18
17.04.17	24.00	-	129,95	106,12	23,83	73,03	49,93	22,38	7,00	5,00	2,92	17,21	17,62	-	17,62	-	17,62	72,28	-	1,21	-	-	-	-	4,08
18.04.17	24.00	-	130,99	106,34	24,65	73,15	49,93	22,60	7,00	5,00	2,97	16,60	16,98	-	16,98	-	16,98	73,21	-	1,12	-	-	-	-	4,20
19.04.17	24.00	-	130,96	106,88	24,08	74,05	50,55	22,60	7,00	5,00	2,97	15,27	15,63	-	15,63	-	15,63	73,21	-	1,25	-	-	-	-	4,09
20.04.17	24.00	-	129,77	107,03	22,74	73,36	50,84	22,52	7,00	5,00	2,90	17,90	18,32	-	18,32	-	18,32	71,94	-	1,25	-	-	-	-	3,87
21.04.17	24.00	-	131,97	106,56	25,41	72,67	50,61	22,05	7,00	5,00	2,84	17,53	17,94	-	17,94	-	17,94	71,94	-	1,16	-	-	-	-	3,87
22.04.17	24.00	-	131,62	106,31	25,31	71,50	50,05	21,45	7,00	5,00	2,71	19,97	20,28	-	20,28	-	20,28	71,94	-	1,16	-	-	-	-	3,87
Среднее	24.00	-	121,13	95,45	25,68	71,12	49,72	21,40	7,00	5,00	2,71	19,97	20,28	-	20,28	-	20,28	71,94	-	1,16	-	-	-	-	3,87
Итого	744.00	-	3755,10	2959,10	796,00						84,03	618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	M1(t)	M2(t)	M3(t)	M4(t)	V3(M3)	V4(M3)	СЦО (Ккал)	Q.ПС (Ккал)	Тэж, ч
24.03.17 14:00	23.04.17 04:00	52982,26	44890,77	9789,23	-	10002,58	-	16327,23	-	-
23.04.17 04:00	55971,10	47919,69	10375,23	-	10600,92	-	1746,99	-	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему.  
 Период расчета по договору: Объем теплоснабжения, рассчитанный по договору.  
 Период превышения t2: Корректировка на температуру холодной воды.  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

1,4 °C = -1,11 Ккал/Гкал.  
 118,96 Ккал/куб.м.  
 628,70

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 Печать:

ООО «Инфракилт Монтеж»  
 Печать:

Финансовый директор:  
 Печать:

25 АПР 2017