Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Договор: 8984.038.1

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС

Строит.Адрес: Ольминского 8

Телефон: (812) 313-47-06

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Схема подключения: Двухтрубная

Источник 1я Невская котельная

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-0417.txt

Режим (схема): 3001

Тхв, гр.С= 1,4

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 206423

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: ТСПН

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

ПРИНЯТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	114,66	104,62	10,04	69,77	48,70	21,07	7,00	5,00	2,23	9,64	-	-	9,86	-	9,86	-	69,83	-	0,67			2,91
24.03.17	24,00	-	115,15	103,68	11,47	69,65	48,00	21,65	7,00	5,00	2,28	11,02	-	-	11,26	-	11,26	-	69,78	-	0,77			3,05
25.03.17	24,00	-	115,67	103,44	12,23	70,09	48,34	21,75	7,00	5,00	2,27	11,92	-	-	12,19	-	12,19	-	70,14	-	0,84			3,11
26.03.17	24,00	-	114,45	103,41	11,04	69,68	48,21	21,47	7,00	5,00	2,25	10,66	-	-	10,90	-	10,90	-	69,84	-	0,75			2,99
27.03.17	24,00	-	115,07	103,83	11,24	69,86	48,49	21,37	7,00	5,00	2,25	10,84	-	-	11,07	-	11,07	-	69,93	-	0,76			3,01
28.03.17	24,00	-	116,43	103,08	13,35	70,07	48,36	21,71	7,00	5,00	2,26	12,94	-	-	13,24	-	13,24	-	70,44	-	0,91			3,18
29.03.17	24,00	-	114,22	102,98	11,24	71,21	48,56	22,65	7,00	5,00	2,36	10,85	-	-	11,11	-	11,11	-	71,33	-	0,77			3,14
30.03.17	24,00	-	114,33	103,33	11,00	71,88	48,95	22,93	7,00	5,00	2,41	10,59	-	-	10,86	-	10,86	-	71,82	-	0,76			3,16
31.03.17	24,00	-	114,81	103,69	11,12	71,57	49,20	22,37	7,00	5,00	2,34	10,94	-	-	11,19	-	11,19	-	71,50	-	0,78			3,12
01.04.17	24,00	-	114,33	103,54	10,79	70,69	48,71	21,98	7,00	5,00	2,30	10,46	-	-	10,69	-	10,69	-	71,00	-	0,74			3,04
02.04.17	24,00	-	115,48	104,19	11,29	70,22	48,84	21,38	7,00	5,00	2,26	10,90	-	-	11,16	-	11,16	-	70,33	-	0,77			3,03
03.04.17	24,00	-	115,89	104,00	11,89	69,90	48,43	21,47	7,00	5,00	2,26	11,50	-	-	11,75	-	11,75	-	70,12	-	0,81			3,07
04.04.17	24,00	-	115,49	104,27	11,22	70,08	48,86	21,22	7,00	5,00	2,24	10,84	-	-	11,07	-	11,07	-	70,10	-	0,76			3,00
05.04.17	24,00	-	116,60	103,94	12,66	68,43	48,37	20,06	7,00	5,00	2,13	12,10	-	-	12,36	-	12,36	-	68,15	-	0,82			2,96
06.04.17	24,00	-	113,02	103,38	9,64	67,01	47,39	19,62	7,00	5,00	2,05	9,30	-	-	9,48	-	9,48	-	67,05	-	0,63			2,68
07.04.17	24,00	-	115,31	103,52	11,79	67,23	47,39	19,84	7,00	5,00	2,07	11,55	-	-	11,78	-	11,78	-	67,32	-	0,78			2,85
08.04.17	24,00	-	116,65	103,36	13,29	67,25	47,20	20,05	7,00	5,00	2,11	12,82	-	-	13,09	-	13,09	-	67,25	-	0,86			2,97
09.04.17	24,00	-	115,65	103,65	12,00	67,10	47,22	19,88	7,00	5,00	2,09	11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	67,46	-	0,77			2,87
10.04.17	24,00	-	116,08	104,34	11,74	67,20	48,01	19,19	7,00	5,00	2,03	11,28	-	-	11,53	-	11,53	-	67,11	-	0,76			2,79
11.04.17	24,00	-	116,53	104,45	12,08	66,86	47,73	19,13	7,00	5,00	2,02	11,72	-	-	11,96	-	11,96	-	66,97	-	0,79			2,81
12.04.17	24,00	-	111,66	104,42	7,24	66,51	46,83	19,68	7,00	5,00	2,08	6,95	-	-	7,10	-	7,10	-	66,72	-	0,46			2,54
13.04.17	24,00	-	99,51	92,19	7,32	75,35	49,63	25,72	7,00	5,00	2,46	6,76	-	-	6,89	-	6,89	-	67,16	-	0,46			2,92
14.04.17	24,00	-	112,78	101,74	11,04	69,40	47,62	21,78	7,00	5,00	2,25	10,48	-	-	10,71	-	10,71	-	69,98	-	0,74			2,99
15.04.17	24,00	-	114,60	101,54	13,06	72,15	49,10	23,05	7,00	5,00	2,39	12,41	-	-	12,70	-	12,70	-	72,18	-	0,90			3,28
16.04.17	24,00	-	113,55	101,34	12,21	72,02	48,91	23,11	7,00	5,00	2,38	11,71	-	-	11,96	-	11,96	-	72,21	-	0,84			3,23
17.04.17	24,00	-	112,30	101,24	11,06	71,74	48,89	22,85	7,00	5,00	2,35	10,57	-	-	10,83	-	10,83	-	71,77	-	0,76			3,11
18.04.17	24,00	-	112,63	100,93	11,70	71,07	48,55	22,52	7,00	5,00	2,31	11,17	-	-	11,43	-	11,43	-	71,26	-	0,80			3,11
19.04.17	24,00	-	112,76	101,74	11,02	71,92	49,10	22,82	7,00	5,00	2,37	10,40	-	-	10,65	-	10,65	-	71,99	-	0,75			3,12
20.04.17	24,00	-	113,81	102,44	11,37	72,13	49,45	22,68	7,00	5,00	2,37	10,70	-	-	10,95	-	10,95	-	72,17	-	0,77			3,15
21.04.17	24,00	-	113,39	102,21	11,18	71,40	49,13	22,27	7,00	5,00	2,33	10,43	-	-	10,66	-	10,66	-	71,46	-	0,74			3,08
22.04.17	24,00	-	114,23	101,88	12,35	70,35	48,71	21,64	7,00	5,00	2,26	11,70	-	-	11,96	-	11,96	-	70,27	-	0,82			3,08
Среднее	24,00	-	114,10	102,79	11,31	69,99	48,42	21,58	7,00	5,00	2,25	10,86	-	-	11,10	-	11,10	-	69,83	-	0,76	-	-	3,01
Итого	744,00		3537,04	3186,37	350,67						69,75	336,65	0,00	0,00	344,12	0,00	344,12	0,00			23,53	0,00	0,00	93,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 17:00	139,75	125,82	13,48	-	13,80	-	3,62	-	-
	23.04.17 04:00	3614,49	3255,09	345,13	-	352,81	-	95,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = -0,49 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,80** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **344,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «24» АПР 2017 г. печать энергосбыта

Тепл.