Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Договор: 8984.038.1

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС

Строит.Адрес: Ольминского 8

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"

Источник 1я Невская котельная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Тхв, гр.С= 1,4

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-0417.txt

Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 256012

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	47,95	37,08	10,87	66,84	42,99	23,85	7,00	5,00	1,10	11,80	-	-	11,87	-	11,87	-	42,82	-	0,51			1,61
24.03.17	24,00	-	54,88	44,22	10,66	67,03	42,40	24,63	7,00	5,00	1,18	10,58	-	-	10,75	-	10,75	-	59,44	-	0,63			1,80
25.03.17	24,00	-	55,38	47,31	8,07	67,50	42,72	24,78	7,00	5,00	1,20	7,65	-	-	7,79	-	7,79	-	67,30	-	0,51			1,72
26.03.17	24,00	-	56,15	47,28	8,87	67,16	42,62	24,54	7,00	5,00	1,19	8,51	-	-	8,67	-	8,67	-	66,92	-	0,57			1,76
27.03.17	24,00	-	56,84	47,48	9,36	67,38	42,91	24,47	7,00	5,00	1,20	8,89	-	-	9,07	-	9,07	-	67,30	-	0,60			1,79
28.03.17	24,00	-	55,72	47,17	8,55	67,51	42,86	24,65	7,00	5,00	1,19	8,10	-	-	8,27	-	8,27	-	67,65	-	0,55			1,74
29.03.17	24,00	-	57,35	47,10	10,25	68,67	43,14	25,53	7,00	5,00	1,23	9,86	-	-	10,08	-	10,08	-	68,67	-	0,68			1,91
30.03.17	24,00	-	57,32	47,25	10,07	69,23	43,35	25,88	7,00	5,00	1,24	9,78	-	-	10,01	-	10,01	-	69,01	-	0,68			1,92
31.03.17	24,00	-	55,51	47,43	8,08	68,90	43,38	25,52	7,00	5,00	1,22	8,01	-	-	8,20	-	8,20	-	68,67	-	0,55			1,77
01.04.17	24,00	-	56,87	47,33	9,54	68,16	43,09	25,07	7,00	5,00	1,19	9,44	-	-	9,64	-	9,64	-	68,21	-	0,65			1,84
02.04.17	24,00	-	58,66	47,65	11,01	67,84	43,44	24,40	7,00	5,00	1,17	10,88	-	-	11,12	-	11,12	-	67,93	-	0,74			1,91
03.04.17	24,00	-	55,56	47,58	7,98	67,43	43,15	24,28	7,00	5,00	1,16	7,92	-	-	8,10	-	8,10	-	67,32	-	0,53			1,69
04.04.17	24,00	-	55,39	47,69	7,70	67,62	43,43	24,19	7,00	5,00	1,16	7,64	-	-	7,78	-	7,78	-	67,42	-	0,52			1,67
05.04.17	24,00	-	55,77	47,55	8,22	66,17	43,24	22,93	7,00	5,00	1,10	8,12	-	-	8,26	-	8,26	-	65,89	-	0,54			1,63
06.04.17	24,00	-	56,34	47,25	9,09	64,82	42,41	22,41	7,00	5,00	1,06	9,07	-	-	9,23	-	9,23	-	64,72	-	0,59			1,65
07.04.17	24,00	-	54,83	47,33	7,50	64,92	42,39	22,53	7,00	5,00	1,07	7,44	-	-	7,57	-	7,57	-	64,65	-	0,48			1,55
08.04.17	24,00	-	55,30	47,26	8,04	64,93	42,21	22,72	7,00	5,00	1,08	7,92	-	-	8,08	-	8,08	-	64,74	-	0,51			1,60
09.04.17	24,00	-	59,48	47,32	12,16	65,07	42,25	22,82	7,00	5,00	1,08	12,08	-	-	12,32	-	12,32	-	65,44	-	0,79			1,87
10.04.17	24,00	-	55,76	47,73	8,03	64,98	42,98	22,00	7,00	5,00	1,06	7,97	-	-	8,11	-	8,11	-	64,68	-	0,52			1,57
11.04.17	24,00	-	55,48	47,76	7,72	64,62	42,69	21,93	7,00	5,00	1,05	7,61	-	-	7,75	-	7,75	-	64,48	-	0,49			1,55
12.04.17	24,00	-	53,21	47,70	5,51	64,14	41,90	22,24	7,00	5,00	1,07	5,32	-	-	5,43	-	5,43	-	64,42	-	0,34			1,42
13.04.17	24,00	-	48,21	42,27	5,94	71,41	43,42	27,99	7,00	5,00	1,23	5,77	-	-	5,88	-	5,88	-	65,33	-	0,38			1,61
14.04.17	24,00	-	55,48	46,67	8,81	66,86	42,24	24,62	7,00	5,00	1,16	8,62	-	-	8,81	-	8,81	-	66,95	-	0,58			1,74
15.04.17	24,00	-	57,97	46,60	11,37	69,53	43,38	26,15	7,00	5,00	1,24	11,02	-	-	11,26	-	11,26	-	69,57	-	0,77			2,01
16.04.17	24,00	-	55,95	46,47	9,48	69,29	43,21	26,08	7,00	5,00	1,25	9,03	-	-	9,21	-	9,21	-	69,32	-	0,63			1,87
17.04.17	24,00	-	54,59	46,40	8,19	69,03	43,15	25,88	7,00	5,00	1,23	7,86	-	-	8,03	-	8,03	-	68,77	-	0,54			1,77
18.04.17	24,00	-	54,77	46,21	8,56	68,49	42,76	25,73	7,00	5,00	1,21	8,28	-	-	8,47	-	8,47	-	68,72	-	0,57			1,78
19.04.17	24,00	-	54,98	46,58	8,40	69,29	43,43	25,86	7,00	5,00	1,22	8,23	-	-	8,38	-	8,38	-	69,17	-	0,57			1,79
20.04.17	24,00	-	54,48	46,91	7,57	69,49	43,87	25,62	7,00	5,00	1,22	7,36	-	-	7,50	-	7,50	-	69,26	-	0,51			1,73
21.04.17	24,00	-	54,38	46,78	7,60	68,79	43,66	25,13	7,00	5,00	1,20	7,36	-	-	7,52	-	7,52	-	68,55	-	0,51			1,70
22.04.17	24,00	-	56,17	46,63	9,54	67,85	43,22	24,63	7,00	5,00	1,17	9,23	-	-	9,44	-	9,44	-	67,67	-	0,63			1,80
Среднее	24,00	-	55,38	46,58	8,80	67,45	42,96	24,49	7,00	5,00	1,17	8,62	-	-	8,79	-	8,79	-	66,16	-	0,57	-	-	1,73
Итого	744,00		1716,73	1443,99	272,74						36,13	267,35	0,00	0,00	272,60	0,00	272,60	0,00			17,63	0,00	0,00	53,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 17:00	26050,04	21379,35	4806,53	-	4896,48	-	815,49	-	
	23.04.17 04:00	27741,13	22802,74	5068,35	-	5163,52	-	888,42	-	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = -0,38 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,37** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **272,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП ТЭК СПб
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24 АПР 2017 г.

печать энергосбыта

Прил.