Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Тхв, гр.С= 1,4

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 207336

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	89,61	75,63	13,98	69,72	45,04	24,68	7,00	5,00	1,99	12,37	-	-	12,63	-	12,63	-	68,86	-	0,85			2,84
24.03.17	24,00	-	90,00	75,64	14,36	69,61	44,71	24,90	7,00	5,00	2,01	12,68	-	-	12,93	-	12,93	-	68,73	-	0,87			2,89
25.03.17	24,00	-	89,92	75,58	14,34	70,05	44,66	25,39	7,00	5,00	2,04	12,84	-	-	13,10	-	13,10	-	69,04	-	0,89			2,92
26.03.17	24,00	-	92,17	75,19	16,98	69,60	44,45	25,15	7,00	5,00	2,01	15,51	-	-	15,85	-	15,85	-	68,55	-	1,07			3,08
27.03.17	24,00	-	90,73	75,11	15,62	69,75	44,56	25,19	7,00	5,00	2,01	14,14	-	-	14,43	-	14,43	-	68,70	-	0,97			2,98
28.03.17	24,00	-	90,13	75,16	14,97	69,88	44,59	25,29	7,00	5,00	2,03	13,39	-	-	13,67	-	13,67	-	69,05	-	0,93			2,95
29.03.17	24,00	-	88,37	75,45	12,92	71,07	44,94	26,13	7,00	5,00	2,09	11,34	-	-	11,59	-	11,59	-	70,13	-	0,80			2,89
30.03.17	24,00	-	90,89	75,42	15,47	71,73	45,33	26,40	7,00	5,00	2,13	13,82	-	-	14,12	-	14,12	-	70,52	-	0,98			3,11
31.03.17	24,00	-	89,55	75,46	14,09	71,41	45,74	25,67	7,00	5,00	2,06	12,55	-	-	12,84	-	12,84	-	70,14	-	0,88			2,95
01.04.17	24,00	-	91,25	75,28	15,97	70,57	45,52	25,05	7,00	5,00	2,01	14,40	-	-	14,70	-	14,70	-	69,73	-	1,00			3,01
02.04.17	24,00	-	92,73	74,95	17,78	70,09	45,56	24,53	7,00	5,00	1,98	16,04	-	-	16,39	-	16,39	-	69,10	-	1,11			3,09
03.04.17	24,00	-	89,45	75,37	14,08	69,71	44,86	24,85	7,00	5,00	2,01	12,35	-	-	12,63	-	12,63	-	68,78	-	0,85			2,86
04.04.17	24,00	-	90,51	75,28	15,23	69,88	44,84	25,04	7,00	5,00	2,02	13,42	-	-	13,71	-	13,71	-	68,79	-	0,93			2,95
05.04.17	24,00	-	91,20	74,97	16,23	68,25	44,85	23,40	7,00	5,00	1,90	14,39	-	-	14,68	-	14,68	-	66,99	-	0,96			2,86
06.04.17	24,00	-	90,34	74,96	15,38	66,86	44,02	22,84	7,00	5,00	1,84	13,71	-	-	13,99	-	13,99	-	65,89	-	0,91			2,74
07.04.17	24,00	-	90,51	74,95	15,56	67,06	43,94	23,12	7,00	5,00	1,85	13,97	-	-	14,24	-	14,24	-	65,99	-	0,93			2,78
08.04.17	24,00	-	93,82	74,66	19,16	67,16	43,85	23,31	7,00	5,00	1,88	17,39	-	-	17,73	-	17,73	-	66,12	-	1,15			3,03
09.04.17	24,00	-	91,55	75,01	16,54	67,01	43,65	23,36	7,00	5,00	1,89	14,66	-	-	14,96	-	14,96	-	66,31	-	0,97			2,86
10.04.17	24,00	-	89,63	75,08	14,55	67,09	44,45	22,64	7,00	5,00	1,84	12,74	-	-	12,99	-	12,99	-	65,95	-	0,84			2,68
11.04.17	24,00	-	89,54	75,01	14,53	66,77	44,37	22,40	7,00	5,00	1,80	12,91	-	-	13,16	-	13,16	-	65,78	-	0,85			2,65
12.04.17	24,00	-	85,17	75,78	9,39	66,51	43,64	22,87	7,00	5,00	1,84	7,88	-	-	8,02	-	8,02	-	65,67	-	0,52			2,36
13.04.17	24,00	-	75,98	67,29	8,69	74,83	44,97	29,86	7,00	5,00	2,16	7,32	-	-	7,48	-	7,48	-	67,99	-	0,50			2,66
14.04.17	24,00	-	90,18	75,24	14,94	69,38	43,84	25,54	7,00	5,00	2,01	13,57	-	-	13,87	-	13,87	-	69,65	-	0,95			2,96
15.04.17	24,00	-	89,94	75,06	14,88	72,05	45,10	26,95	7,00	5,00	2,13	13,43	-	-	13,72	-	13,72	-	71,99	-	0,97			3,10
16.04.17	24,00	-	89,33	75,05	14,28	71,93	45,14	26,79	7,00	5,00	2,11	12,97	-	-	13,25	-	13,25	-	71,98	-	0,93			3,04
17.04.17	24,00	-	88,95	74,98	13,97	71,58	44,84	26,74	7,00	5,00	2,09	12,82	-	-	13,10	-	13,10	-	71,48	-	0,92			3,01
18.04.17	24,00	-	88,89	75,05	13,84	70,85	44,47	26,38	7,00	5,00	2,08	12,42	-	-	12,73	-	12,73	-	70,84	-	0,88			2,96
19.04.17	24,00	-	88,36	75,32	13,04	71,70	45,05	26,65	7,00	5,00	2,12	11,53	-	-	11,81	-	11,81	-	71,66	-	0,83			2,95
20.04.17	24,00	-	88,30	75,36	12,94	71,93	45,45	26,48	7,00	5,00	2,09	11,60	-	-	11,84	-	11,84	-	71,89	-	0,84			2,93
21.04.17	24,00	-	90,01	74,99	15,02	71,30	45,37	25,93	7,00	5,00	2,05	13,57	-	-	13,89	-	13,89	-	71,29	-	0,97			3,02
22.04.17	24,00	-	89,91	74,87	15,04	70,15	44,88	25,27	7,00	5,00	2,00	13,61	-	-	13,90	-	13,90	-	69,89	-	0,95			2,95
Среднее	24,00	-	89,58	74,94	14,64	69,85	44,73	25,12	7,00	5,00	2,00	13,08	-	-	13,35	-	13,35	-	68,95	-	0,90	-	-	2,90
Итого	744,00		2776,92	2323,15	453,77						62,07	405,34	0,00	0,00	413,95	0,00	413,95	0,00			27,96	0,00	0,00	90,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 17:00	36494,52	27682,53	8605,85	-	8771,16	-	1324,13	-	-
	23.04.17 03:00	39220,27	29961,33	9005,28	-	9179,08	-	1412,60	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = -0,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **413,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Упр. печать энергосбыта учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 АПР 2017 г.