Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8563.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0417.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207963 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	83,48	74,65	8,83	70,45	45,59	24,86	7,00	5,00	1,96	7,45	-	-	7,63	-	7,63	-	69,68	-	0,52			2,48
24.03.17	24,00	-	84,62	74,73	9,89	70,36	45,38	24,98	7,00	5,00	1,97	8,51	-	-	8,71	-	8,71	-	69,73	-	0,59			2,56
25.03.17	24,00	-	84,98	74,70	10,28	70,82	45,39	25,43	7,00	5,00	1,99	9,11	-	-	9,31	-	9,31	-	70,10	-	0,64			2,63
26.03.17	24,00	-	85,59	74,57	11,02	70,38	45,25	25,13	7,00	5,00	1,96	9,89	-	-	10,09	-	10,09	-	69,93	-	0,69			2,65
27.03.17	24,00	-	83,58	74,47	9,11	70,50	45,30	25,20	7,00	5,00	1,97	7,86	-	-	8,04	-	8,04	-	69,75	-	0,55			2,52
28.03.17	24,00	-	83,95	74,42	9,53	70,63	45,19	25,44	7,00	5,00	1,99	8,20	-	-	8,39	-	8,39	-	70,14	-	0,58			2,57
29.03.17	24,00	-	84,89	74,50	10,39	71,86	45,47	26,39	7,00	5,00	2,07	9,03	-	-	9,23	-	9,23	-	71,35	-	0,64			2,72
30.03.17	24,00	-	82,60	74,67	7,93	72,53	45,76	26,77	7,00	5,00	2,10	6,73	-	-	6,90	-	6,90	-	71,52	-	0,48			2,58
31.03.17	24,00	-	83,32	74,67	8,65	72,21	45,83	26,38	7,00	5,00	2,05	7,69	-	-	7,87	-	7,87	-	71,35	-	0,55			2,60
01.04.17	24,00	-	84,16	74,61	9,55	71,33	45,53	25,80	7,00	5,00	2,01	8,44	-	-	8,61	-	8,61	-	70,81	-	0,60			2,61
02.04.17	24,00	-	85,94	74,43	11,51	70,83	45,64	25,19	7,00	5,00	1,97	10,24	-	-	10,48	-	10,48	-	70,33	-	0,72			2,69
03.04.17	24,00	-	84,78	74,57	10,21	70,46	45,33	25,13	7,00	5,00	1,98	8,93	-	-	9,13	-	9,13	-	69,85	-	0,62			2,60
04.04.17	24,00	-	83,73	74,61	9,12	70,63	45,62	25,01	7,00	5,00	1,97	7,82	-	-	8,01	-	8,01	-	69,98	-	0,55			2,51
05.04.17	24,00	-	83,60	74,39	9,21	68,97	45,46	23,51	7,00	5,00	1,86	7,83	-	-	8,00	-	8,00	-	67,98	-	0,53			2,39
06.04.17	24,00	-	83,88	74,30	9,58	67,56	44,84	22,72	7,00	5,00	1,77	8,41	-	-	8,61	-	8,61	-	66,97	-	0,56			2,34
07.04.17	24,00	-	84,16	74,35	9,81	67,77	44,85	22,92	7,00	5,00	1,78	8,76	-	-	8,97	-	8,97	-	67,25	-	0,59			2,37
08.04.17	24,00	-	85,25	74,07	11,18	67,84	44,65	23,19	7,00	5,00	1,84	9,59	-	-	9,80	-	9,80	-	67,36	-	0,64			2,48
09.04.17	24,00	-	85,26	74,41	10,85	67,70	44,49	23,21	7,00	5,00	1,82	9,45	-	-	9,63	-	9,63	-	67,56	-	0,64			2,46
10.04.17	24,00	-	84,16	74,32	9,84	67,79	45,24	22,55	7,00	5,00	1,77	8,48	-	-	8,66	-	8,66	-	67,13	-	0,57			2,34
11.04.17	24,00	-	83,14	74,24	8,90	67,46	45,11	22,35	7,00	5,00	1,74	7,84	-	-	8,01	-	8,01	-	66,93	-	0,52			2,26
12.04.17	24,00	-	80,90	74,62	6,28	67,24	44,53	22,71	7,00	5,00	1,76	5,27	-	-	5,38	-	5,38	-	67,20	-	0,35			2,12
13.04.17	24,00	-	70,69	65,75	4,94	76,14	45,71	30,43	7,00	5,00	2,12	3,78	-	-	3,86	-	3,86	-	67,81	-	0,26			2,37
14.04.17	24,00	-	82,76	73,93	8,83	70,10	44,35	25,75	7,00	5,00	1,98	7,77	-	-	7,95	-	7,95	-	69,92	-	0,54			2,52
15.04.17	24,00	-	84,40	73,69	10,71	72,86	45,70	27,16	7,00	5,00	2,10	9,47	-	-	9,69	-	9,69	-	72,25	-	0,69			2,79
16.04.17	24,00	-	82,69	73,64	9,05	72,74	45,64	27,10	7,00	5,00	2,08	8,01	-	-	8,18	-	8,18	-	72,14	-	0,58			2,66
17.04.17	24,00	-	81,30	73,54	7,76	72,38	45,47	26,91	7,00	5,00	2,06	6,76	-	-	6,91	-	6,91	-	71,51	-	0,49			2,54
18.04.17	24,00	-	82,11	73,67	8,44	71,62	45,15	26,47	7,00	5,00	2,03	7,39	-	-	7,56	-	7,56	-	70,89	-	0,53			2,56
19.04.17	24,00	-	82,38	73,90	8,48	72,51	45,81	26,70	7,00	5,00	2,06	7,38	-	-	7,55	-	7,55	-	71,66	-	0,53			2,59
20.04.17	24,00	-	82,15	73,96	8,19	72,73	46,30	26,43	7,00	5,00	2,04	7,09	-	-	7,28	-	7,28	-	71,84	-	0,51			2,55
21.04.17	24,00	-	82,39	73,67	8,72	72,08	46,11	25,97	7,00	5,00	2,01	7,59	-	-	7,78	-	7,78	-	71,42	-	0,54			2,55
22.04.17	24,00	-	82,76	73,55	9,21	70,94	45,59	25,35	7,00	5,00	1,96	8,01	-	-	8,17	-	8,17	-	70,04	-	0,56			2,52
Среднее	24,00	-	83,21	73,99	9,23	70,63	45,36	25,26	7,00	5,00	1,96	8,03	-	-	8,21	-	8,21	-	69,75	-	0,56	-	-	2,52
Итого	744,00		2579,60	2293,60	286,00						60,75	248,78	0,00	0,00	254,39	0,00	254,39	0,00			17,35	0,00	0,00	78,10

Пкеп.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 18:00	33194,52	28020,99	5233,19	-	5345,42	-	1192,30	-	-
	23.04.17 04:00	35725,67	30270,92	5478,00	-	5595,73	-	1268,99	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = -0,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **254,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
и эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_» 25 АПР 2017 г.