Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9041.038.1
Строит.Адрес: Полярников 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 25050
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202351

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202351-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,457 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=137,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	139,74	139,74	0,00	72,78	44,46	28,32	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
24.03.17	24,00	-	138,93	138,93	0,00	72,56	44,12	28,44	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
25.03.17	24,00	-	138,92	138,92	0,00	72,45	43,94	28,51	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
26.03.17	24,00	-	138,82	138,58	0,24	72,41	44,06	28,35	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
27.03.17	24,00	-	138,35	138,01	0,34	72,35	44,15	28,20	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
28.03.17	24,00	-	137,50	137,25	0,25	72,63	43,98	28,65	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
29.03.17	24,00	-	137,80	137,56	0,24	74,78	44,64	30,14	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
30.03.17	24,00	-	138,52	138,52	0,00	74,66	44,52	30,14	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
31.03.17	24,00	-	139,13	139,13	0,00	74,85	44,83	30,02	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
01.04.17	24,00	-	139,19	139,19	0,00	73,92	44,51	29,41	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
02.04.17	24,00	-	139,20	138,68	0,52	72,26	44,10	28,16	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
03.04.17	24,00	-	139,10	139,10	0,00	72,45	44,06	28,39	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
04.04.17	24,00	-	139,79	139,79	0,00	72,70	44,36	28,34	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
05.04.17	24,00	-	139,74	139,74	0,00	70,60	44,10	26,50	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
06.04.17	24,00	-	136,08	136,08	0,00	69,57	43,22	26,35	7,00	5,00	3,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,59
07.04.17	24,00	-	135,53	135,13	0,40	69,92	43,36	26,56	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
08.04.17	24,00	-	134,84	134,16	0,68	69,70	43,06	26,64	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
09.04.17	24,00	-	134,96	134,96	0,00	69,77	43,12	26,65	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
10.04.17	24,00	-	136,08	135,53	0,55	69,92	43,90	26,02	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
11.04.17	24,00	-	136,46	135,91	0,55	69,83	44,03	25,80	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
12.04.17	24,00	-	135,00	135,00	0,00	69,13	43,11	26,02	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
13.04.17	24,00	-	134,05	134,05	0,00	68,58	42,29	26,29	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
14.04.17	24,00	-	135,82	135,20	0,62	71,58	43,06	28,52	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
15.04.17	24,00	-	137,99	137,42	0,57	74,71	44,50	30,21	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,20
16.04.17	24,00	-	137,88	137,88	0,00	74,07	44,10	29,97	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
17.04.17	24,00	-	137,98	137,98	0,00	74,45	44,26	30,19	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,17
18.04.17	24,00	-	138,21	138,21	0,00	74,59	44,25	30,34	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
19.04.17	24,00	-	138,53	138,53	0,00	74,87	44,53	30,34	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
20.04.17	24,00	-	138,50	138,22	0,28	74,60	44,68	29,92	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
21.04.17	24,00	-	138,01	138,01	0,00	73,57	44,36	29,21	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
22.04.17	24,00		138,35	138,25	0,09	74,35	44,52	29,82	7,00	5,00	4,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,13
Среднее	24,00	-	137,71	137,54	0,17	72,41	44,01	28,40	7,00	5,00	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,92
Итого	744,00		4269,00	4263,66	5,33						121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	121,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» 04 «17» г.
ЯСКЕЕВИЧ Я.А.