Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 19 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9191.038.1
Строит.Адрес: Полярников 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28659
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202641
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202641-ч(с)-0417.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,338 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.03.17	24,00	-	167,53	167,53	0,00	72,99	47,02	25,97	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
24.03.17	24,00	-	166,49	166,49	0,00	72,74	46,27	26,47	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,41
25.03.17	24,00	-	166,33	166,33	0,00	72,61	46,23	26,38	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
26.03.17	24,00	-	166,03	166,03	0,00	72,59	46,21	26,38	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,38
27.03.17	24,00	-	165,30	165,30	0,00	72,53	46,24	26,29	7,00	5,00	4,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,35
28.03.17	24,00	-	164,39	164,39	0,00	72,80	46,13	26,67	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
29.03.17	24,00	-	165,02	165,02	0,00	74,95	46,97	27,98	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,62
30.03.17	24,00	-	165,72	165,72	0,00	74,83	46,77	28,06	7,00	5,00	4,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,65
31.03.17	24,00	-	166,61	166,61	0,00	75,04	47,21	27,83	7,00	5,00	4,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,64
01.04.17	24,00	-	166,24	166,24	0,00	74,11	46,91	27,20	7,00	5,00	4,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,52
02.04.17	24,00	-	166,22	166,22	0,00	72,46	46,55	25,91	7,00	5,00	4,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,31
03.04.17	24,00	-	166,04	166,04	0,00	72,64	46,50	26,14	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
04.04.17	24,00	-	166,76	166,76	0,00	72,92	46,92	26,00	7,00	5,00	4,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,34
05.04.17	24,00	-	166,82	166,82	0,00	70,82	46,64	24,18	7,00	5,00	4,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,04
06.04.17	24,00	-	162,53	162,53	0,00	69,76	45,64	24,12	7,00	5,00	3,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,92
07.04.17	24,00	-	162,22	162,22	0,00	70,11	45,73	24,38	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
08.04.17	24,00	-	161,49	161,49	0,00	69,88	45,24	24,64	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
09.04.17	24,00	-	161,58	161,58	0,00	69,97	45,45	24,52	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
10.04.17	24,00	-	162,59	162,59	0,00	70,12	46,25	23,87	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,88
11.04.17	24,00	-	162,74	162,74	0,00	70,02	46,34	23,68	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
12.04.17	24,00	-	161,12	161,12	0,00	69,32	45,13	24,19	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
13.04.17	24,00	-	160,37	160,37	0,00	68,73	44,41	24,32	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
14.04.17	24,00	-	162,05	162,05	0,00	71,77	45,40	26,37	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
15.04.17	24,00	-	164,56	164,56	0,00	74,92	46,98	27,94	7,00	5,00	4,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,60
16.04.17	24,00	-	164,70	164,70	0,00	74,27	46,69	27,58	7,00	5,00	4,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,55
17.04.17	24,00	-	164,90	164,90	0,00	74,67	46,83	27,84	7,00	5,00	4,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,59
18.04.17	24,00	-	165,21	165,21	0,00	74,80	46,90	27,90	7,00	5,00	4,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,61
19.04.17	24,00	-	165,58	165,58	0,00	75,10	47,14	27,96	7,00	5,00	4,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,63
20.04.17	24,00	-	165,90	165,90	0,00	74,82	47,45	27,37	7,00	5,00	4,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,54
21.04.17	24,00	-	164,78	164,78	0,00	73,79	46,98	26,81	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
22.04.17	24,00		165,42	165,42	-	74,57	47,19	27,38	7,00	5,00	4,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,53
Среднее	24,00	-	164,62	164,62	-	72,60	46,40	26,20	7,00	5,00	4,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,32
Итого	744,00		5103,24	5103,24	0,00						133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	133,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 04:00	52375,60	51872,04	0,00	-	0,00	-	1574,80	-	-
	07.02.17 04:00	52375,60	51872,04	0,00	-	0,00	-	1574,80	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **133,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Наладить работу системы отопления

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КМУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 04 « 17 » г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.