Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: ~~9195.038.1~~ 14849.038.1 Телефон:
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ: 32982
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206952-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206952 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30 Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx) Термопреобр.: Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,18236 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=54,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.03.17	24,00	-	88,16	88,16	0,00	72,68	50,39	22,29	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
24.03.17	24,00	-	87,55	87,55	0,00	72,42	50,01	22,41	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
25.03.17	24,00	-	87,42	87,42	0,00	72,31	49,77	22,54	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
26.03.17	24,00	-	87,26	87,26	0,00	72,28	49,79	22,49	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
27.03.17	24,00	-	86,78	86,78	0,00	72,22	49,88	22,34	7,00	5,00	1,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,94
28.03.17	24,00	-	86,54	86,54	0,00	72,47	49,83	22,64	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
29.03.17	24,00	-	86,84	86,84	0,00	74,62	50,83	23,79	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
30.03.17	24,00	-	87,00	87,00	0,00	74,50	50,66	23,84	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
31.03.17	24,00	-	87,53	87,53	0,00	74,73	51,11	23,62	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
01.04.17	24,00	-	87,29	87,29	0,00	73,83	50,78	23,05	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
02.04.17	24,00	-	87,24	87,24	0,00	72,17	50,33	21,84	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
03.04.17	24,00	-	87,10	87,10	0,00	72,36	50,35	22,01	7,00	5,00	1,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,92
04.04.17	24,00	-	87,41	87,41	0,00	72,63	50,58	22,05	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
05.04.17	24,00	-	87,48	87,48	0,00	70,54	50,17	20,37	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
06.04.17	24,00	-	85,19	85,19	0,00	69,47	48,98	20,49	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
07.04.17	24,00	-	85,05	85,05	0,00	69,82	49,30	20,52	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
08.04.17	24,00	-	84,71	84,71	0,00	69,58	48,69	20,89	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
09.04.17	24,00	-	84,71	84,71	0,00	69,69	48,95	20,74	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
10.04.17	24,00	-	85,27	85,27	0,00	69,85	49,86	19,99	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
11.04.17	24,00	-	85,22	85,22	0,00	69,75	49,80	19,95	7,00	5,00	1,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,70
12.04.17	24,00	-	84,38	84,38	0,00	69,01	48,51	20,50	7,00	5,00	1,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,73
13.04.17	24,00	-	83,86	83,86	0,00	68,46	47,70	20,76	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
14.04.17	24,00	-	84,87	84,87	0,00	71,43	48,77	22,66	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
15.04.17	24,00	-	86,27	86,27	0,00	74,58	50,76	23,82	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
16.04.17	24,00	-	86,38	86,38	0,00	73,95	50,43	23,52	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
17.04.17	24,00	-	86,51	86,51	0,00	74,34	50,59	23,75	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
18.04.17	24,00	-	86,64	86,64	0,00	74,49	50,87	23,62	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
19.04.17	24,00	-	86,78	86,78	0,00	74,77	51,05	23,72	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
20.04.17	24,00	-	86,90	86,90	0,00	74,52	51,28	23,24	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
21.04.17	24,00	-	86,24	86,24	0,00	73,48	50,83	22,65	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
22.04.17	24,00	-	86,13	86,13	0,00	72,65	50,31	22,34	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
Среднее	24,00	-	86,35	86,35	-	72,25	50,04	22,21	7,00	5,00	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92
Итого	744,00		2676,71	2676,71	0,00						59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 04:00	26040,22	27213,40	0,00	-	0,00	-	698,35	-	-
	07.02.17 04:00	26040,22	27213,40	0,00	-	0,00	-	698,35	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«25» 04 «17» г.
ЯСКЕРИЧ Я.А.

Наладить работу системы отопления