Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-4 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: ~~9195.038.1~~ 14849.038.1
Строит.Адрес: Полярников 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Код УУТЭ: 32985
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207719-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207719 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,26472 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.03.17	24,00	-	98,88	98,88	0,00	72,80	48,15	24,65	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
24.03.17	24,00	-	97,86	97,86	0,00	72,58	47,56	25,02	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
25.03.17	24,00	-	97,95	97,95	0,00	72,44	47,47	24,97	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
26.03.17	24,00	-	97,86	97,86	0,00	72,42	47,51	24,91	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
27.03.17	24,00	-	97,17	97,17	0,00	72,36	47,62	24,74	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
28.03.17	24,00	-	96,63	96,63	0,00	72,63	47,46	25,17	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
29.03.17	24,00	-	96,89	96,89	0,00	74,76	48,17	26,59	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
30.03.17	24,00	-	97,15	97,15	0,00	74,63	48,20	26,43	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
31.03.17	24,00	-	97,94	97,94	0,00	74,85	48,54	26,31	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
01.04.17	24,00	-	97,89	97,89	0,00	73,93	48,12	25,81	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,53
02.04.17	24,00	-	98,21	98,21	0,00	72,28	47,69	24,59	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
03.04.17	24,00	-	97,92	97,92	0,00	72,45	47,62	24,83	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
04.04.17	24,00	-	98,79	98,45	0,34	72,74	48,03	24,71	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			2,46
05.04.17	24,00	-	98,90	98,73	0,17	70,68	47,54	23,14	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,30
06.04.17	24,00	-	96,02	95,86	0,16	69,60	46,66	22,94	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,21
07.04.17	24,00	-	95,67	95,67	0,00	69,95	46,68	23,27	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
08.04.17	24,00	-	95,39	95,23	0,16	69,72	46,38	23,34	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,24
09.04.17	24,00	-	95,61	95,61	0,00	69,80	46,60	23,20	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
10.04.17	24,00	-	96,56	96,56	0,00	69,97	47,38	22,59	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
11.04.17	24,00	-	96,55	96,55	0,00	69,88	47,46	22,42	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
12.04.17	24,00	-	95,14	94,49	0,65	69,17	46,61	22,56	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			2,18
13.04.17	24,00	-	94,92	92,65	2,27	68,55	45,50	23,05	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			2,29
14.04.17	24,00	-	96,03	93,41	2,62	71,56	46,53	25,03	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			2,53
15.04.17	24,00	-	97,10	96,93	0,17	74,71	48,23	26,48	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,58
16.04.17	24,00	-	97,01	97,01	0,00	74,06	47,79	26,27	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
17.04.17	24,00	-	98,03	98,03	0,00	74,42	48,11	26,31	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
18.04.17	24,00	-	98,84	98,84	0,00	74,55	48,23	26,32	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
19.04.17	24,00	-	99,10	99,10	0,00	74,85	48,65	26,20	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
20.04.17	24,00	-	99,51	99,33	0,18	74,60	49,07	25,53	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,55
21.04.17	24,00	-	99,04	98,35	0,69	73,56	48,51	25,05	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			2,52
22.04.17	24,00		99,22	98,93	0,29	74,34	48,74	25,59	7,00	5,00	2,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	2,55
Среднее	24,00	-	97,41	97,16	0,25	72,41	47,64	24,77	7,00	5,00	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	2,43
Итого	744,00		3019,78	3012,08	7,70						74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,35	0,00	0,00	75,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 18:00	33479,57	33463,57	0,00	-	0,00	-	983,64	-	-
	22.04.17 14:00	36388,34	36364,42	0,00	-	0,00	-	1056,09	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **75,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 04 « 17 » г.
ЯСКЕВИЧ Я. А.

Наладить работу системы отопления