Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 7 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9194.038.1
Строит.Адрес: Полярников 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ: 28981
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202689
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202689-ч(с)-0417.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,419 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=125,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.03.17	24,00	-	111,79	111,79	0,00	72,48	37,23	35,25	7,00	5,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,94
24.03.17	24,00	-	110,98	110,98	0,00	72,21	36,76	35,45	7,00	5,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,93
25.03.17	24,00	-	110,79	110,79	0,00	72,11	36,48	35,63	7,00	5,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,95
26.03.17	24,00	-	110,39	110,39	0,00	72,08	36,60	35,48	7,00	5,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,92
27.03.17	24,00	-	110,30	110,30	0,00	72,01	36,78	35,23	7,00	5,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,89
28.03.17	24,00	-	109,93	109,93	0,00	72,28	36,54	35,74	7,00	5,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,93
29.03.17	24,00	-	110,11	110,11	0,00	74,41	36,85	37,56	7,00	5,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,13
30.03.17	24,00	-	110,40	110,40	0,00	74,28	36,70	37,58	7,00	5,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,15
31.03.17	24,00	-	111,66	111,66	0,00	74,52	37,13	37,39	7,00	5,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,17
01.04.17	24,00	-	112,12	112,12	0,00	73,60	37,05	36,55	7,00	5,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,10
02.04.17	24,00	-	112,01	112,01	0,00	71,97	36,92	35,05	7,00	5,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,93
03.04.17	24,00	-	111,97	111,97	0,00	72,16	36,88	35,28	7,00	5,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,95
04.04.17	24,00	-	112,48	112,48	0,00	72,43	37,14	35,29	7,00	5,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,97
05.04.17	24,00	-	112,30	112,30	0,00	70,36	37,17	33,19	7,00	5,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,73
06.04.17	24,00	-	109,37	109,37	0,00	69,29	36,41	32,88	7,00	5,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,59
07.04.17	24,00	-	109,40	109,40	0,00	69,63	36,45	33,18	7,00	5,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,63
08.04.17	24,00	-	109,26	109,26	0,00	69,38	36,27	33,11	7,00	5,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,62
09.04.17	24,00	-	109,44	109,44	0,00	69,49	36,33	33,16	7,00	5,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,63
10.04.17	24,00	-	110,02	110,02	0,00	69,66	37,13	32,53	7,00	5,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,58
11.04.17	24,00	-	110,09	110,09	0,00	69,55	37,33	32,22	7,00	5,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,54
12.04.17	24,00	-	108,94	108,94	0,00	68,81	36,36	32,45	7,00	5,00	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,53
13.04.17	24,00	-	108,02	108,02	0,00	68,27	35,69	32,58	7,00	5,00	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,52
14.04.17	24,00	-	109,21	109,21	0,00	71,25	35,98	35,27	7,00	5,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,85
15.04.17	24,00	-	110,61	110,61	0,00	74,36	36,95	37,41	7,00	5,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,14
16.04.17	24,00	-	110,59	110,59	0,00	73,73	36,72	37,01	7,00	5,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,10
17.04.17	24,00	-	110,50	110,50	0,00	74,13	36,77	37,36	7,00	5,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,13
18.04.17	24,00	-	109,94	109,94	0,00	74,26	36,71	37,55	7,00	5,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,13
19.04.17	24,00	-	110,20	110,20	0,00	74,54	36,91	37,63	7,00	5,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,15
20.04.17	24,00	-	110,40	110,40	0,00	74,28	37,17	37,11	7,00	5,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,10
21.04.17	24,00	-	109,73	109,73	0,00	73,26	36,99	36,27	7,00	5,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,98
22.04.17	24,00		110,11	110,11	-	74,03	37,02	37,00	7,00	5,00	4,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,07
Среднее	24,00	-	110,42	110,42	-	72,09	36,76	35,34	7,00	5,00	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90
Итого	744,00		3423,06	3423,06	0,00						120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	120,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 18:00	43375,19	43195,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1695,96	-	-
	22.04.17 14:00	46673,51	46493,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1812,37	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУГЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 » 04 « 17 » г.
ЯСКЕВИЧ Я.А.