Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212 Режим (схема): 3006

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-hx)+M2(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,414 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0813
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,02754
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=124,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=11,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	150,37	142,52	7,85	71,65	44,32	27,33	7,00	5,00	3,91	7,85			0,00		8,01	-	70,76		0,56			4,46
24.03.17	24,00	-	149,52	140,09	9,43	71,45	43,78	27,67	7,00	5,00	3,89	9,43			0,00		9,62	-	70,72		0,67			4,55
25.03.17	24,00	-	149,68	140,64	9,04	71,32	43,55	27,77	7,00	5,00	3,91	9,04			0,00		9,22	-	70,73		0,64			4,55
26.03.17	24,00	-	150,36	141,13	9,23	71,30	43,74	27,56	7,00	5,00	3,90	9,23			0,00		9,42	-	70,32		0,65			4,55
27.03.17	24,00	-	150,03	141,11	8,92	71,24	43,86	27,38	7,00	5,00	3,87	8,92			0,00		9,10	-	70,49		0,63			4,50
28.03.17	24,00	-	150,47	141,20	9,27	71,52	43,78	27,74	7,00	5,00	3,92	9,27			0,00		9,46	-	70,81		0,66			4,58
29.03.17	24,00	-	150,20	142,63	7,57	73,62	44,65	28,97	7,00	5,00	4,14	7,57			0,00		7,72	-	72,78		0,55			4,69
30.03.17	24,00	-	149,91	142,09	7,82	73,48	44,41	29,07	7,00	5,00	4,14	7,82			0,00		7,98	-	72,71		0,57			4,71
31.03.17	24,00	-	150,58	143,08	7,50	73,67	44,77	28,90	7,00	5,00	4,15	7,50			0,00		7,65	-	72,63		0,54			4,69
01.04.17	24,00	-	150,12	142,00	8,12	72,78	44,34	28,44	7,00	5,00	4,04	8,12			0,00		8,29	-	72,12		0,59			4,63
02.04.17	24,00	-	150,54	142,48	8,06	71,15	44,00	27,15	7,00	5,00	3,88	8,06			0,00		8,22	-	70,34		0,57			4,45
03.04.17	24,00	-	149,57	142,55	7,02	71,33	43,90	27,43	7,00	5,00	3,92	7,02			0,00		7,16	-	70,48		0,49			4,41
04.04.17	24,00	-	150,45	142,84	7,61	71,56	44,14	27,42	7,00	5,00	3,92	7,61			0,00		7,77	-	70,77		0,54			4,46
05.04.17	24,00	-	150,90	142,89	8,01	69,56	43,93	25,63	7,00	5,00	3,67	8,01			0,00		8,17	-	68,72		0,55			4,22
06.04.17	24,00	-	147,23	138,63	8,60	68,50	43,05	25,45	7,00	5,00	3,53	8,60			0,00		8,78	-	67,91		0,58			4,12
07.04.17	24,00	-	146,78	138,78	8,00	68,83	43,16	25,67	7,00	5,00	3,57	8,00			0,00		8,16	-	68,34		0,55			4,12
08.04.17	24,00	-	146,75	137,09	9,66	68,64	42,75	25,89	7,00	5,00	3,56	9,66			0,00		9,86	-	68,05		0,66			4,21
09.04.17	24,00	-	146,17	136,84	9,33	68,69	42,76	25,93	7,00	5,00	3,56	9,33			0,00		9,52	-	67,98		0,63			4,19
10.04.17	24,00	-	146,26	137,43	8,83	68,85	43,39	25,46	7,00	5,00	3,50	8,83			0,00		9,01	-	68,30		0,60			4,11
11.04.17	24,00	-	146,39	137,44	8,95	68,77	43,44	25,33	7,00	5,00	3,49	8,95			0,00		9,13	-	68,24		0,61			4,10
12.04.17	24,00	-	144,15	135,09	9,06	68,08	42,41	25,67	7,00	5,00	3,47	9,06			0,00		9,24	-	67,66		0,61			4,09
13.04.17	24,00	-	140,62	131,73	8,89	67,52	41,56	25,96	7,00	5,00	3,42	8,89			4,60		9,07	-	67,67		0,60			4,02
14.04.17	24,00	-	143,72	135,13	8,59	70,43	42,24	28,19	7,00	5,00	4,06	6,41			6,56		6,56	-	70,85		0,36			4,42
15.04.17	24,00	-	145,60	136,96	8,64	73,52	43,78	29,74	7,00	5,00	4,33	6,62			6,77		6,77	-	73,29		0,38			4,71
16.04.17	24,00	-	144,98	136,12	8,86	72,88	43,42	29,46	7,00	5,00	4,27	6,75			6,91		6,91	-	72,79		0,39			4,66
17.04.17	24,00	-	144,98	136,24	8,74	73,25	43,59	29,66	7,00	5,00	4,30	6,67			6,83		6,83	-	73,21		0,38			4,68
18.04.17	24,00	-	147,25	140,27	6,98	73,39	44,16	29,23	7,00	5,00	4,31	4,46			4,57		4,57	-	73,54		0,31			4,62
19.04.17	24,00	-	150,78	142,01	8,77	73,68	44,75	28,93	7,00	5,00	4,37	5,96			6,10		6,10	-	73,60		0,39			4,76
20.04.17	24,00	-	149,85	142,10	7,75	73,43	44,81	28,62	7,00	5,00	4,29	5,17			5,28		5,28	-	73,15		0,35			4,64
21.04.17	24,00	-	147,89	139,87	8,02	72,41	44,27	28,14	7,00	5,00	4,16	6,03			6,16		6,16	-	72,24		0,36			4,52
22.04.17	24,00	-	146,69	138,72	7,97	71,61	43,97	27,64	7,00	5,00	4,06	6,13			6,27		6,27	-	71,30		0,35			4,41
Среднее	24,00	-	148,03	139,60	8,42	71,23	43,70	27,53	7,00	5,00	3,92	7,77	-	-	1,94	-	7,94	-	70,73	-	0,53	-	-	4,45
Итого	744,00		4588,79	4327,70	261,09						121,50	240,97	0,00	0,00	60,05	0,00	246,03	0,00			16,31	0,00	0,00	137,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 18:00	189489,22	77397,01	2316,68	0,00	2369,85	0,00	9636,05	-	-
	23.04.17 06:00	194002,58	81652,91	2376,02	0,00	2430,54	0,00	9721,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **246,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«____» _____ г.