

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв =
 Преобр. давления

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.17	24	-	62,40	10,20	286,400	-	-	45,83	5,60	286,233	-	16,57	0,167	0,00	0,00	0,00	4,770
24.03.17	24	-	62,38	10,20	294,900	-	-	46,39	5,60	294,400	-	15,99	0,500	0,00	0,00	0,00	4,757
25.03.17	24	-	62,44	10,20	282,390	-	-	45,56	5,60	282,390	-	16,88	0,000	0,00	0,00	0,00	4,785
26.03.17	24	-	62,38	10,20	281,910	-	-	45,54	5,60	281,910	-	16,84	0,000	0,00	0,00	0,00	4,769
27.03.17	24	-	62,92	10,20	280,990	-	-	45,78	5,60	280,990	-	17,14	0,000	0,00	0,00	0,00	4,831
28.03.17	24	-	63,90	10,20	278,600	-	-	46,13	5,60	278,570	-	17,77	0,030	0,00	0,00	0,00	4,972
29.03.17	24	-	66,09	10,20	281,000	-	-	47,18	5,60	281,000	-	18,91	0,000	0,00	0,00	0,00	5,327
30.03.17	24	-	69,24	10,20	286,120	-	-	49,11	5,60	286,030	-	20,13	0,090	0,00	0,00	0,00	5,783
31.03.17	24	-	66,57	10,20	283,470	-	-	47,76	5,60	283,470	-	18,81	0,000	0,00	0,00	0,00	5,349
01.04.17	24	-	62,10	10,20	281,850	-	-	45,37	5,60	281,850	-	16,73	0,000	0,00	0,00	0,00	4,733
02.04.17	24	-	58,76	10,20	279,690	-	-	43,61	5,60	279,690	-	15,15	0,000	0,00	0,00	0,00	4,258
03.04.17	24	-	60,74	10,20	279,530	-	-	44,48	5,60	279,530	-	16,26	0,000	0,00	0,00	0,00	4,565
04.04.17	24	-	59,86	10,20	279,240	-	-	44,21	5,60	279,240	-	15,65	0,000	0,00	0,00	0,00	4,387
05.04.17	24	-	56,28	10,20	277,520	-	-	42,43	5,60	277,520	-	13,85	0,000	0,00	0,00	0,00	3,863
06.04.17	24	-	59,69	10,20	276,280	-	-	43,93	5,60	276,280	-	15,76	0,000	0,00	0,00	0,00	4,371
07.04.17	24	-	62,50	10,20	277,360	-	-	45,67	5,60	277,360	-	16,83	0,000	0,00	0,00	0,00	4,686
08.04.17	24	-	64,10	10,20	281,220	-	-	46,81	5,60	281,220	-	17,29	0,000	0,00	0,00	0,00	4,882
09.04.17	24	-	61,80	10,20	282,950	-	-	45,78	5,60	282,950	-	16,02	0,000	0,00	0,00	0,00	4,552
10.04.17	24	-	57,03	10,20	279,940	-	-	43,40	5,60	279,940	-	13,63	0,000	0,00	0,00	0,00	3,833
11.04.17	24	-	55,80	10,20	278,980	-	-	42,66	5,60	278,980	-	13,14	0,000	0,00	0,00	0,00	3,685
12.04.17	24	-	61,30	10,20	277,460	-	-	44,99	5,60	277,460	-	16,31	0,000	0,00	0,00	0,00	4,540
13.04.17	24	-	66,50	10,20	274,020	-	-	47,53	5,60	274,020	-	18,97	0,000	0,00	0,00	0,00	5,218
14.04.17	24	-	69,66	10,20	270,560	-	-	48,89	5,60	270,560	-	20,77	0,000	0,00	0,00	0,00	5,639
15.04.17	24	-	72,78	10,20	272,270	-	-	50,43	5,60	272,270	-	22,35	0,000	0,00	0,00	0,00	6,109
16.04.17	24	-	72,68	10,20	270,520	-	-	50,35	5,60	270,520	-	22,33	0,000	0,00	0,00	0,00	6,061
17.04.17	24	-	71,99	10,20	269,240	-	-	49,91	5,60	269,240	-	22,08	0,000	0,00	0,00	0,00	5,965
18.04.17	24	-	71,98	10,20	268,910	-	-	49,93	5,60	268,910	-	22,05	0,000	0,00	0,00	0,00	5,949
19.04.17	24	-	70,04	10,20	267,160	-	-	48,95	5,60	267,160	-	21,09	0,000	0,00	0,00	0,00	5,655
20.04.17	24	-	67,85	10,20	266,330	-	-	47,84	5,60	266,330	-	20,01	0,000	0,00	0,00	0,00	5,347
21.04.17	24	-	64,89	10,20	267,230	-	-	46,51	5,60	267,230	-	18,38	0,000	0,00	0,00	0,00	4,930
22.04.17	24	-	63,19	10,20	267,510	-	-	45,57	5,60	267,510	-	17,62	0,000	0,00	0,00	0,00	4,729
Среднее	24,00	-	64,19	10,20	277,469	-	-	46,40	5,60	277,444	-	17,78	0,025	-	-	-	4,945
Итого	744,0	-	-	-	8601,550	0,000	-	-	-	8600,763	0,000	-	0,787	0,00	0,00	0,00	153,30

Ориентировочно до конца месяца(+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)

2145,029
 2645,473
 8101,106

2145,029
 2645,473
 8100,319

0,000
 0,000
 0,787

44,16
 46,23
 151,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.17 18:00	54689,650	-	54577,120	-	0,000	0,000	1114,078	
23.04.17 02:00	63107,120	-	62989,380	-	0,000	0,000	1264,214	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

151,23 Гкал
 Гкал

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 Филиал «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата 27.04.2017