

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2017**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48531

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср. час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.17	24	-	63,34	10,30	166,230	-	-	45,71	5,60	166,230	-	17,63	0,000	0,00	0,00	0,00	2,942
24.03.17	24	-	63,28	10,30	165,530	-	-	45,48	5,60	165,530	-	17,80	0,000	0,00	0,00	0,00	2,956
25.03.17	24	-	63,21	10,30	164,750	-	-	45,21	5,60	164,750	-	18,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,976
26.03.17	24	-	63,33	10,30	164,810	-	-	45,33	5,60	164,810	-	18,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,978
27.03.17	24	-	64,18	10,30	164,860	-	-	45,89	5,60	164,860	-	18,29	0,000	0,00	0,00	0,00	3,028
28.03.17	24	-	64,50	10,30	158,820	-	-	45,81	5,60	159,050	-	18,69	-0,230	0,00	0,00	0,00	2,976
29.03.17	24	-	67,38	10,30	161,990	-	-	47,02	5,60	161,990	-	20,36	0,000	0,00	0,00	0,00	3,307
30.03.17	24	-	68,64	10,30	164,840	-	-	47,95	5,60	164,840	-	20,69	0,000	0,00	0,00	0,00	3,421
31.03.17	24	-	65,40	10,30	165,610	-	-	46,67	5,60	165,610	-	18,73	0,000	0,00	0,00	0,00	3,112
01.04.17	24	-	61,07	10,30	166,540	-	-	44,49	5,60	166,540	-	16,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,773
02.04.17	24	-	59,88	10,30	167,260	-	-	44,04	5,60	167,260	-	15,84	0,000	0,00	0,00	0,00	2,661
03.04.17	24	-	62,77	10,30	166,660	-	-	45,14	5,60	166,660	-	17,63	0,000	0,00	0,00	0,00	2,950
04.04.17	24	-	59,97	10,30	166,840	-	-	44,05	5,60	166,840	-	15,92	0,000	0,00	0,00	0,00	2,670
05.04.17	24	-	56,83	10,30	167,260	-	-	42,70	5,60	167,260	-	14,13	0,000	0,00	0,00	0,00	2,377
06.04.17	24	-	58,75	10,30	167,240	-	-	43,49	5,60	167,240	-	15,26	0,000	0,00	0,00	0,00	2,562
07.04.17	24	-	62,33	10,30	167,050	-	-	45,47	5,60	167,050	-	16,86	0,000	0,00	0,00	0,00	2,829
08.04.17	24	-	61,27	10,30	167,220	-	-	44,91	5,60	167,220	-	16,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,747
09.04.17	24	-	59,42	10,30	167,470	-	-	43,96	5,60	167,470	-	15,46	0,000	0,00	0,00	0,00	2,599
10.04.17	24	-	57,36	10,30	167,610	-	-	43,45	5,60	167,610	-	13,91	0,000	0,00	0,00	0,00	2,343
11.04.17	24	-	56,08	10,30	167,590	-	-	42,69	5,60	167,590	-	13,39	0,000	0,00	0,00	0,00	2,256
12.04.17	24	-	61,32	10,30	167,160	-	-	44,91	5,60	167,160	-	16,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,755
13.04.17	24	-	65,90	10,30	166,760	-	-	46,81	5,60	166,760	-	19,09	0,000	0,00	0,00	0,00	3,194
14.04.17	24	-	69,73	10,30	166,630	-	-	48,60	5,60	166,630	-	21,13	0,000	0,00	0,00	0,00	3,533
15.04.17	24	-	71,52	10,30	167,500	-	-	49,64	5,60	167,500	-	21,88	0,000	0,00	0,00	0,00	3,678
16.04.17	24	-	72,15	10,30	167,030	-	-	49,81	5,60	167,030	-	22,34	0,000	0,00	0,00	0,00	3,745
17.04.17	24	-	72,16	10,30	167,050	-	-	49,93	5,60	167,050	-	22,23	0,000	0,00	0,00	0,00	3,729
18.04.17	24	-	72,16	10,30	167,490	-	-	50,16	5,60	167,490	-	22,00	0,000	0,00	0,00	0,00	3,699
19.04.17	24	-	71,06	10,30	168,260	-	-	49,92	5,60	168,260	-	21,14	0,000	0,00	0,00	0,00	3,569
20.04.17	24	-	67,78	10,30	168,520	-	-	48,64	5,60	168,520	-	19,14	0,000	0,00	0,00	0,00	3,237
21.04.17	24	-	63,34	10,30	168,690	-	-	46,29	5,60	168,690	-	17,05	0,000	0,00	0,00	0,00	2,890
22.04.17	24	-	63,31	10,30	168,580	-	-	46,14	5,60	168,580	-	17,17	0,000	0,00	0,00	0,00	2,909
Среднее	24,00	-	64,17	10,30	166,447	-	-	46,14	5,60	166,454	-	18,04	-0,007	-	-	-	3,013
Итого	744,0	-	-	-	5159,850	0,000	-	-	-	5160,080	0,000	-	-0,230	0,00	0,00	0,00	93,40

Ориентировочно до конца месяца(+)

1343,566

1343,566

0,000

27,17

Корректировка за прошлый месяц (-)

1493,164

1493,164

0,000

28,15

**Итого за апрель 2017 :**

5010,251

5010,481

-0,230

92,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.17 18:00	19703,540	-	15855,170	-	0,000	0,000	654,791	
23.04.17 02:00	24752,750	-	20904,610	-	0,000	0,000	746,230	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды/хв =

0

92,43 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

**ООО «ИнфраХит Монтаж»**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

для учета теплоэнергии  
 ООО «ТСК-1»  
 Отдел расчетной и анализа  
 теплоэнергетики  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

Дата

27.04.2017