

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 45076
 расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв =
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = G_{кал/мес}$ $Q_{от.ф.} = G_{кал/сут}$ $Q_{от.ср.ф.} = G_{кал/сут}$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.03.17	24	-	63,26	10,20	125,540	-	-	43,69	5,60	125,540	-	19,57	0,000	0,00	0,00	0,00	2,465
24.03.17	24	-	63,21	10,20	124,920	-	-	43,50	5,60	125,080	-	19,71	-0,160	0,00	0,00	0,00	2,471
25.03.17	24	-	63,09	10,20	124,410	-	-	43,29	5,60	124,410	-	19,80	0,000	0,00	0,00	0,00	2,472
26.03.17	23	-	63,24	10,20	118,860	-	-	43,40	5,60	119,420	-	19,84	-0,560	0,00	0,00	0,00	2,366
27.03.17	24	-	64,11	10,20	124,320	-	-	43,98	5,60	124,400	-	20,13	-0,080	0,00	0,00	0,00	2,508
28.03.17	24	-	64,39	10,20	119,650	-	-	43,79	5,60	119,880	-	20,60	-0,230	0,00	0,00	0,00	2,472
29.03.17	24	-	67,23	10,20	124,510	-	-	45,08	5,60	124,580	-	22,15	-0,070	0,00	0,00	0,00	2,767
30.03.17	24	-	68,48	10,20	126,720	-	-	46,12	5,60	126,720	-	22,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,842
31.03.17	24	-	65,21	10,20	127,200	-	-	44,70	5,60	127,200	-	20,51	0,000	0,00	0,00	0,00	2,620
01.04.17	24	-	60,96	10,20	127,870	-	-	42,53	5,60	127,870	-	18,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,364
02.04.17	24	-	59,77	10,20	128,600	-	-	42,17	5,60	128,580	-	17,60	0,020	0,00	0,00	0,00	2,273
03.04.17	24	-	62,49	10,20	128,500	-	-	43,29	5,60	128,180	-	19,20	0,320	0,00	0,00	0,00	2,489
04.04.17	24	-	59,86	10,20	128,360	-	-	42,27	5,60	128,290	-	17,59	0,070	0,00	0,00	0,00	2,270
05.04.17	24	-	56,77	10,20	128,580	-	-	40,98	5,60	128,570	-	15,79	0,010	0,00	0,00	0,00	2,038
06.04.17	24	-	58,71	10,20	128,680	-	-	41,73	5,60	128,560	-	16,98	0,120	0,00	0,00	0,00	2,198
07.04.17	24	-	62,25	10,20	128,160	-	-	43,65	5,60	128,070	-	18,60	0,090	0,00	0,00	0,00	2,395
08.04.17	24	-	61,18	10,20	128,220	-	-	43,20	5,60	128,210	-	17,98	0,010	0,00	0,00	0,00	2,314
09.04.17	24	-	59,32	10,20	128,460	-	-	42,30	5,60	128,420	-	17,02	0,040	0,00	0,00	0,00	2,195
10.04.17	24	-	57,29	10,20	128,510	-	-	41,75	5,60	128,510	-	15,54	0,000	0,00	0,00	0,00	2,006
11.04.17	24	-	56,07	10,20	128,810	-	-	41,06	5,60	128,730	-	15,01	0,080	0,00	0,00	0,00	1,944
12.04.17	24	-	61,30	10,20	128,610	-	-	43,21	5,60	128,340	-	18,09	0,270	0,00	0,00	0,00	2,346
13.04.17	24	-	65,59	10,20	128,730	-	-	44,95	5,60	128,030	-	20,64	0,700	0,00	0,00	0,00	2,697
14.04.17	24	-	69,57	10,20	128,330	-	-	46,81	5,60	127,840	-	22,76	0,490	0,00	0,00	0,00	2,953
15.04.17	24	-	71,36	10,20	128,640	-	-	47,67	5,60	128,190	-	23,69	0,450	0,00	0,00	0,00	3,076
16.04.17	24	-	71,92	10,20	128,430	-	-	47,89	5,60	127,920	-	24,03	0,510	0,00	0,00	0,00	3,121
17.04.17	24	-	71,87	10,20	128,380	-	-	47,88	5,60	127,920	-	23,99	0,460	0,00	0,00	0,00	3,110
18.04.17	24	-	71,86	10,20	128,650	-	-	47,91	5,60	128,230	-	23,95	0,420	0,00	0,00	0,00	3,109
19.04.17	24	-	70,88	10,20	129,090	-	-	47,71	5,60	128,880	-	23,17	0,210	0,00	0,00	0,00	3,009
20.04.17	24	-	67,60	10,20	129,300	-	-	46,37	5,60	129,150	-	21,23	0,150	0,00	0,00	0,00	2,759
21.04.17	24	-	63,26	10,20	129,330	-	-	44,12	5,60	129,290	-	19,14	0,040	0,00	0,00	0,00	2,484
22.04.17	24	-	63,17	10,20	129,400	-	-	44,04	5,60	129,230	-	19,13	0,170	0,00	0,00	0,00	2,494
Среднее	23,97	-	64,04	10,20	127,283	-	-	44,23	5,60	127,169	-	19,81	0,114	-	-	-	2,536
Итого	743,0				3945,770	0,000				3942,240	0,000		3,530	0,00	0,00	0,00	78,63

Ориентировочно до конца месяца(+) 1031,520 1029,280 2,240 22,96
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1128,909 1130,053 -1,144 23,19
Итого за апрель 2017 : 3848,381 3841,467 6,914 78,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.03.17 18:00	31697,670	-	33625,040	-	0,000	0,000	696,157	
23.04.17 01:00	35559,790	-	37483,630	-	0,000	0,000	773,141	

Время аварийных ситуаций: 1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} = 0$
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 филиал ООО «ТЭКС-1»
 для расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата: 27.04.2017