Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017
Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 100
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 100 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208201
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208201-ч(с)-0417.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,28
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	75,85	65,06	10,79	73,66	45,33	28,33	7,00	5,00	1,84	10,79	-	-	11,97	-	11,97	-	73,55	-	0,79			2,64
24.03.17	24,00	-	75,55	63,84	11,71	73,71	44,81	28,90	7,00	5,00	1,85	11,71	-	-	12,96	-	12,96	-	73,62	-	0,86			2,71
25.03.17	24,00	-	30,26	27,40	2,86	71,17	44,28	26,89	7,00	5,00	0,75	2,86	-	-	3,31	-	3,31	-	70,59	-	0,20			0,95
26.03.17	24,00	-	37,51	29,99	7,52	70,58	40,04	30,54	7,00	5,00	0,92	7,52	-	-	8,16	-	8,16	-	70,64	-	0,53			1,45
27.03.17	24,00	-	76,96	64,81	12,15	74,09	44,68	29,41	7,00	5,00	1,91	12,15	-	-	13,41	-	13,41	-	73,94	-	0,90			2,81
28.03.17	24,00	-	74,14	63,18	10,96	72,42	44,12	28,30	7,00	5,00	1,79	10,96	-	-	12,17	-	12,17	-	72,26	-	0,79			2,59
29.03.17	24,00	-	74,82	63,05	11,77	72,65	43,96	28,69	7,00	5,00	1,81	11,77	-	-	13,06	-	13,06	-	72,61	-	0,85			2,67
30.03.17	24,00	-	74,43	63,58	10,85	75,74	45,52	30,22	7,00	5,00	1,93	10,85	-	-	12,08	-	12,08	-	75,61	-	0,82			2,75
31.03.17	24,00	-	76,02	64,13	11,89	76,16	46,25	29,91	7,00	5,00	1,92	11,89	-	-	13,16	-	13,16	-	75,99	-	0,90			2,83
01.04.17	24,00	-	75,79	63,90	11,89	75,43	45,91	29,52	7,00	5,00	1,89	11,89	-	-	13,15	-	13,15	-	75,25	-	0,89			2,79
02.04.17	24,00	-	78,31	64,03	14,28	73,21	45,21	28,00	7,00	5,00	1,79	14,28	-	-	15,49	-	15,49	-	73,27	-	1,05			2,84
03.04.17	24,00	-	75,29	64,55	10,74	73,20	45,16	28,04	7,00	5,00	1,81	10,74	-	-	11,88	-	11,88	-	73,06	-	0,78			2,60
04.04.17	24,00	-	75,72	65,17	10,55	73,49	45,53	27,96	7,00	5,00	1,82	10,55	-	-	11,69	-	11,69	-	73,36	-	0,77			2,60
05.04.17	24,00	-	76,46	65,33	11,13	72,97	45,88	27,09	7,00	5,00	1,77	11,13	-	-	12,26	-	12,26	-	72,70	-	0,81			2,58
06.04.17	24,00	-	76,00	64,60	11,40	70,41	44,57	25,84	7,00	5,00	1,67	11,40	-	-	12,49	-	12,49	-	70,30	-	0,80			2,48
07.04.17	24,00	-	75,68	64,96	10,72	71,17	44,73	26,44	7,00	5,00	1,72	10,72	-	-	11,81	-	11,81	-	71,03	-	0,76			2,48
08.04.17	24,00	-	80,21	67,72	12,49	70,70	44,94	25,76	7,00	5,00	1,75	12,49	-	-	13,64	-	13,64	-	70,42	-	0,88			2,63
09.04.17	24,00	-	81,84	68,11	13,73	70,73	45,05	25,68	7,00	5,00	1,75	13,73	-	-	14,86	-	14,86	-	70,63	-	0,97			2,72
10.04.17	24,00	-	78,40	66,59	11,81	70,75	45,26	25,49	7,00	5,00	1,70	11,81	-	-	12,88	-	12,88	-	70,63	-	0,83			2,54
11.04.17	24,00	-	76,82	65,79	11,03	70,84	45,25	25,59	7,00	5,00	1,69	11,03	-	-	12,07	-	12,07	-	70,71	-	0,78			2,47
12.04.17	24,00	-	75,48	64,61	10,87	70,73	44,28	26,45	7,00	5,00	1,71	10,87	-	-	11,99	-	11,99	-	70,59	-	0,77			2,48
13.04.17	24,00	-	75,37	63,55	11,82	70,50	43,57	26,93	7,00	5,00	1,71	11,82	-	-	13,01	-	13,01	-	70,36	-	0,83			2,55
14.04.17	24,00	-	74,20	63,39	10,81	72,03	43,70	28,33	7,00	5,00	1,80	10,81	-	-	12,05	-	12,05	-	71,96	-	0,78			2,58
15.04.17	24,00	-	76,65	62,89	13,76	75,71	45,36	30,35	7,00	5,00	1,91	13,76	-	-	15,06	-	15,06	-	75,56	-	1,04			2,95
16.04.17	24,00	-	75,85	63,46	12,39	76,07	45,84	30,23	7,00	5,00	1,92	12,39	-	-	13,65	-	13,65	-	75,94	-	0,94			2,86
17.04.17	24,00	-	75,20	63,79	11,41	75,55	45,68	29,87	7,00	5,00	1,91	11,41	-	-	12,65	-	12,65	-	75,43	-	0,86			2,77
18.04.17	24,00	-	75,09	63,86	11,23	75,78	45,74	30,04	7,00	5,00	1,92	11,23	-	-	12,47	-	12,47	-	75,65	-	0,85			2,77
19.04.17	24,00	-	75,15	64,31	10,84	76,01	46,14	29,87	7,00	5,00	1,93	10,84	-	-	12,09	-	12,09	-	75,83	-	0,82			2,75
20.04.17	24,00	-	76,17	64,81	11,36	76,01	46,37	29,64	7,00	5,00	1,93	11,36	-	-	12,62	-	12,62	-	75,88	-	0,86			2,79
21.04.17	24,00	-	76,76	65,29	11,47	75,27	46,00	29,27	7,00	5,00	1,91	11,47	-	-	12,70	-	12,70	-	75,19	-	0,86			2,78
22.04.17	24,00		76,03	64,80	11,22	75,76	46,17	29,59	7,00	5,00	1,92	11,22	-	-	12,47	-	12,47	-	75,63	-	0,85	-	-	2,77
Среднее	24,00	-	73,48	62,28	11,21	73,31	45,01	28,30	7,00	5,00	1,76	11,21	-	-	12,36	-	12,36	-	73,17	-	0,82	-	-	2,58
Итого	744,00		2278,01	1930,55	347,45						54,68	347,45	0,00	0,00	383,26	0,00	383,26	0,00			25,46	0,00	0,00	80,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 09:00	59180,49	49235,82	19721,59	-	20216,51	-	1928,23	-	-
	22.04.17 15:00	61402,37	51118,67	20562,46	-	21078,00	-	2006,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **383,26** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

печать потребителя
ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Цех эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«_____» 25 АПР 2017 г.