Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06079

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0417.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	*	126,13	104,47	21,67	73,89	52,75	21,15	7,30	3,60	2,29	21,06	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	-	72,88	0,00	1,54			3,82
24.03.17	24,00	*	123,41	102,73	20,68	73,92	54,10	19,82	7,30	3,60	2,13	20,14	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	71,64	0,00	1,44			3,58
25.03.17	24,00	*	54,25	48,01	6,24	73,33	49,37	23,96	7,30	3,60	1,05	8,91	0,00	0,00	9,09	0,00	9,09	-	63,32	0,00	0,56			1,61
26.03.17	23,00	*	4,21	2,48	1,72	73,77	30,41	43,36	7,30	3,60	0,04	4,28	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33	-	45,08	0,00	0,19			0,24
27.03.17	24,00	*	131,00	102,61	28,39	74,39	47,25	27,14	7,30	3,60	3,03	26,21	0,00	0,00	26,83	0,00	26,83	-	71,55	0,00	1,88			4,91
28.03.17	24,00	*	125,63	101,87	23,76	72,98	47,34	25,63	7,30	3,60	2,81	21,58	0,00	0,00	22,09	0,00	22,09	-	71,66	0,00	1,55			4,36
29.03.17	24,00	*	125,26	101,65	23,61	72,78	47,03	25,74	7,30	3,60	2,82	21,44	0,00	0,00	21,94	0,00	21,94	-	71,05	0,00	1,52			4,35
30.03.17	24,00	*	125,80	103,16	22,64	76,09	49,58	26,51	7,30	3,60	2,91	20,76	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	-	74,83	0,00	1,55			4,47
31.03.17	24,00	*	127,44	104,30	23,14	76,48	52,54	23,94	7,30	3,60	2,67	21,33	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88	-	75,41	0,00	1,61			4,28
01.04.17	24,00	*	130,68	104,26	26,42	75,93	50,68	25,25	7,30	3,60	2,81	24,75	0,00	0,00	25,38	0,00	25,38	-	74,49	0,00	1,85			4,65
02.04.17	24,00	*	129,26	105,10	24,16	73,50	51,21	22,29	7,30	3,60	2,55	22,41	0,00	0,00	22,92	0,00	22,92	-	70,47	0,00	1,58			4,13
03.04.17	24,00	*	125,81	104,94	20,87	73,48	48,39	25,09	7,30	3,60	2,80	19,10	0,00	0,00	19,55	0,00	19,55	-	71,89	0,00	1,37			4,18
04.04.17	24,00	*	127,99	105,63	22,36	73,75	53,42	20,33	7,30	3,60	2,33	20,51	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	-	72,19	0,00	1,48			3,81
05.04.17	24,00	*	129,08	106,17	22,91	73,47	52,23	21,24	7,30	3,60	2,45	21,00	0,00	0,00	21,49	0,00	21,49	-	71,30	0,00	1,50			3,95
06.04.17	24,00	*	129,17	104,88	24,29	70,67	49,83	20,84	7,30	3,60	2,38	22,37	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85	-	68,56	0,00	1,53			3,91
07.04.17	24,00	*	127,88	105,14	22,73	71,40	49,35	22,05	7,30	3,60	2,51	20,91	0,00	0,00	21,37	0,00	21,37	-	68,86	0,00	1,44			3,95
08.04.17	24,00	*	133,13	109,24	23,90	70,93	47,99	22,94	7,30	3,60	2,71	22,00	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	68,08	0,00	1,50			4,21
09.04.17	24,00	*	136,33	110,10	26,23	71,02	51,56	19,46	7,30	3,60	2,36	24,21	0,00	0,00	24,73	0,00	24,73	-	68,31	0,00	1,66			4,02
10.04.17	24,00	*	133,38	107,98	25,40	71,00	55,36	15,64	7,30	3,60	1,92	23,25	0,00	0,00	23,75	0,00	23,75	-	67,92	0,00	1,58			3,51
11.04.17	24,00	*	129,77	106,36	23,41	71,01	52,42	18,59	7,30	3,60	2,19	21,52	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	68,01	0,00	1,46			3,65
12.04.17	24,00	*	126,88	104,50	22,38	70,94	54,16	16,78	7,30	3,60	1,97	20,44	0,00	0,00	20,88	0,00	20,88	-	67,60	0,00	1,38			3,35
13.04.17	24,00	*	129,14	103,41	25,73	70,79	50,20	20,59	7,30	3,60	2,36	23,78	0,00	0,00	24,28	0,00	24,28	-	67,36	0,00	1,60			3,96
14.04.17	24,00	*	125,62	102,42	23,20	71,90	49,38	22,51	7,30	3,60	2,53	21,32	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	-	68,35	0,00	1,46			3,98
15.04.17	24,00	*	130,23	102,34	27,89	76,03	48,69	27,35	7,30	3,60	3,10	26,16	0,00	0,00	26,75	0,00	26,75	-	70,04	0,00	1,83			4,93
16.04.17	24,00	*	127,74	102,97	24,76	76,35	49,05	27,30	7,30	3,60	3,03	23,16	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	-	72,67	0,00	1,68			4,71
17.04.17	24,00	*	126,63	103,79	22,84	75,82	48,69	27,12	7,30	3,60	3,05	21,16	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	-	71,27	0,00	1,51			4,56
18.04.17	24,00	*	125,98	103,57	22,41	76,07	57,60	18,47	7,30	3,60	2,19	20,29	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	-	70,80	0,00	1,44			3,63
19.04.17	24,00	*	126,80	104,11	22,69	76,27	57,23	19,04	7,30	3,60	2,26	20,71	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	-	70,68	0,00	1,46			3,73
20.04.17	24,00	*	127,57	105,29	22,28	76,23	54,34	21,89	7,30	3,60	2,58	20,37	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84	-	70,35	0,00	1,43			4,02
21.04.17	24,00	*	126,42	105,98	20,44	75,44	50,30	25,15	7,30	3,60	2,90	18,70	0,00	0,00	19,12	0,00	19,12	-	70,48	0,00	1,32			4,22
22.04.17	24,00	*	130,92	108,34	22,57	75,09	49,96	25,13	7,30	3,60	2,97	20,84	0,00	0,00	21,31	0,00	21,31	-	69,91	0,00	1,46			4,43
Среднее	23,97	-	121,92	99,61	22,31	73,70	50,40	23,30	7,30	3,60	2,44	20,80	-	-	21,27	-	21,27	-	69,58	-	1,46	-	-	3,91
Итого	743,00		3779,51	3087,79	691,72						75,71	644,67	0,00	0,00	659,40	0,00	659,40	0,00			45,39	0,00	0,00	121,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 07:00	95785,70	81626,48	18540,09	0,00	18972,10	0,00	2765,70	1308,05	-
	23.04.17 02:00	99548,10	84697,04	19184,86	0,00	19631,60	0,00	2886,58	1358,43	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **659,40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
и технической эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 АПР 2017
«____» _____ г.

печать энергосбыта