Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9056.038.1
Строит.Адрес: Седова 102
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-0417.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2017 по 22.04.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.17	24,00	-	84,07	72,76	11,31	73,89	49,11	24,78	7,00	5,00	1,79	11,58	-	-	11,89	-	11,89	-	73,67	-	0,85			2,64
24.03.17	24,00	-	83,94	71,53	12,41	73,97	48,58	25,39	7,00	5,00	1,79	12,79	-	-	13,07	-	13,07	-	73,89	-	0,95			2,74
25.03.17	24,00	-	33,84	29,31	4,53	72,20	48,22	23,98	7,00	5,00	0,68	5,31	-	-	5,42	-	5,42	-	66,76	-	0,35			1,03
26.03.17	24,00	-	43,47	32,98	10,49	71,70	45,42	26,28	7,00	5,00	0,80	11,99	-	-	12,27	-	12,27	-	68,67	-	0,82			1,62
27.03.17	24,00	-	83,28	72,93	10,35	74,33	48,79	25,54	7,00	5,00	1,84	10,75	-	-	11,01	-	11,01	-	73,97	-	0,80			2,64
28.03.17	24,00	-	83,07	70,76	12,31	72,66	47,76	24,90	7,00	5,00	1,79	11,98	-	-	12,26	-	12,26	-	72,22	-	0,87			2,66
29.03.17	24,00	-	82,60	70,58	12,02	72,93	47,65	25,28	7,00	5,00	1,81	11,67	-	-	11,95	-	11,95	-	72,97	-	0,85			2,66
30.03.17	24,00	-	82,63	71,61	11,02	76,00	49,39	26,61	7,00	5,00	1,92	10,87	-	-	11,14	-	11,14	-	75,67	-	0,82			2,75
31.03.17	24,00	-	83,23	72,60	10,63	76,41	50,00	26,41	7,00	5,00	1,91	10,83	-	-	11,10	-	11,10	-	76,02	-	0,83			2,74
01.04.17	24,00	-	85,01	72,56	12,45	75,66	49,73	25,93	7,00	5,00	1,85	12,92	-	-	13,25	-	13,25	-	75,11	-	0,97			2,83
02.04.17	24,00	-	86,20	72,92	13,28	73,44	48,80	24,64	7,00	5,00	1,76	13,87	-	-	14,21	-	14,21	-	73,09	-	1,01			2,77
03.04.17	24,00	-	84,01	72,85	11,16	73,46	48,68	24,78	7,00	5,00	1,77	11,66	-	-	11,98	-	11,98	-	73,10	-	0,85			2,63
04.04.17	24,00	-	84,32	73,46	10,86	73,72	49,19	24,53	7,00	5,00	1,77	11,30	-	-	11,57	-	11,57	-	73,38	-	0,83			2,60
05.04.17	24,00	-	85,85	73,46	12,39	73,16	49,66	23,50	7,00	5,00	1,71	12,71	-	-	13,00	-	13,00	-	72,31	-	0,92			2,63
06.04.17	24,00	-	84,50	72,46	12,04	70,61	47,86	22,75	7,00	5,00	1,64	12,30	-	-	12,57	-	12,57	-	70,19	-	0,86			2,50
07.04.17	24,00	-	84,66	72,76	11,90	71,38	48,00	23,38	7,00	5,00	1,70	12,06	-	-	12,34	-	12,34	-	70,86	-	0,86			2,55
08.04.17	24,00	-	88,01	76,14	11,87	70,90	48,25	22,65	7,00	5,00	1,72	12,06	-	-	12,31	-	12,31	-	70,57	-	0,85			2,57
09.04.17	24,00	-	91,06	76,78	14,28	70,92	48,36	22,56	7,00	5,00	1,73	14,40	-	-	14,72	-	14,72	-	70,65	-	1,02			2,75
10.04.17	24,00	-	86,87	74,78	12,09	70,94	48,86	22,08	7,00	5,00	1,65	12,21	-	-	12,48	-	12,48	-	70,55	-	0,86			2,51
11.04.17	24,00	-	84,93	73,81	11,12	71,04	48,69	22,35	7,00	5,00	1,65	11,28	-	-	11,55	-	11,55	-	70,68	-	0,80			2,44
12.04.17	24,00	-	83,90	72,34	11,56	70,95	47,75	23,20	7,00	5,00	1,67	11,67	-	-	11,96	-	11,96	-	70,60	-	0,82			2,50
13.04.17	24,00	-	84,33	71,29	13,04	70,74	47,11	23,63	7,00	5,00	1,68	13,19	-	-	13,49	-	13,49	-	70,40	-	0,93			2,61
14.04.17	24,00	-	81,94	70,99	10,95	72,32	47,40	24,92	7,00	5,00	1,77	11,02	-	-	11,30	-	11,30	-	72,32	-	0,80			2,56
15.04.17	24,00	-	84,45	71,14	13,31	75,97	49,33	26,64	7,00	5,00	1,89	13,42	-	-	13,79	-	13,79	-	75,58	-	1,02			2,91
16.04.17	24,00	-	83,80	71,52	12,28	76,35	49,48	26,87	7,00	5,00	1,91	12,46	-	-	12,76	-	12,76	-	76,03	-	0,95			2,86
17.04.17	24,00	-	82,99	71,81	11,18	75,82	49,30	26,52	7,00	5,00	1,89	11,38	-	-	11,66	-	11,66	-	75,51	-	0,86			2,75
18.04.17	24,00	-	81,98	71,88	10,10	76,06	49,50	26,56	7,00	5,00	1,91	10,17	-	-	10,45	-	10,45	-	75,76	-	0,77			2,68
19.04.17	24,00	-	83,09	72,21	10,88	76,28	49,78	26,50	7,00	5,00	1,91	10,93	-	-	11,20	-	11,20	-	75,93	-	0,83			2,74
20.04.17	24,00	-	84,78	72,81	11,97	76,26	50,22	26,04	7,00	5,00	1,90	11,98	-	-	12,32	-	12,32	-	75,85	-	0,91			2,81
21.04.17	24,00	-	84,18	73,41	10,77	75,52	49,88	25,64	7,00	5,00	1,88	10,83	-	-	11,15	-	11,15	-	75,16	-	0,81			2,70
22.04.17	24,00	-	87,22	74,93	12,29	74,75	49,99	24,76	7,00	5,00	1,86	12,37	-	-	12,68	-	12,68	-	74,08	-	0,91			2,78
Среднее	24,00	-	81,56	70,04	11,51	73,56	48,73	24,83	7,00	5,00	1,73	11,74	-	-	12,03	-	12,03	-	72,95	-	0,86	-	-	2,59
Итого	744,00		2528,21	2171,37	356,84						53,56	363,96	0,00	0,00	372,85	0,00	372,85	0,00			26,58	0,00	0,00	80,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.03.17 09:00	28404,38	33435,03	6317,42	-	6472,56	-	431,41	-	-
	23.04.17 04:00	30919,80	35594,44	6680,47	-	6844,47	-	511,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **372,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «25» АПР 2017 г.