

Абонент: ЖКЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садовая 104 / СЦО-Н-ГЭС
 Обслуживающая организация: ООО "Инфракилт Монтаж"
 Источник: Общественный Э.А.

Установленные приборы: Часовые и отсчет. архивы в файлах: ВК17-208342-ч(С)-0417.хт
 Режим (Смена): 3001
 Приборы УУТЗ поверены до _____

Вычислитель: ВК7-№ 208342
 Подвал:тр.(M1): расходомер: ПРМ 32 Сила= 0,067 Сила= 30
 Обвал:тр.(M2): расходомер: ПРМ 32 Сила= 0,067 Сила= 30
 ТР-д. ГЭС(M3): расходомер: ПРМ 20 Сила= 0,027 Сила= 12
 ТР-цирк. ГЭС(M4): расходомер: Сила=
 ТР-подпитки(M5): расходомер: Сила=
 Расчетный алгоритм: эма: Q=M1*(T1-T2)/(T2-T3) лего: Q=M1*(T1-T2)/(T2-T3)
 Расчетный алгоритм: эма: Q=M1*(T1-T2)/(T2-T3) лего: Q=M1*(T1-T2)/(T2-T3)

Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот=0,184 Qверт=0 Qгес=0,088
 Договорные нагрузки (гр.чел): Гкал/час: Qот=55,44 Qверт=0 Qгес=18
 Договорные нагрузки (сол.от.): Г/от: Qот=55,44 Qверт=0 Qгес=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период за 23.03.2017 по 22.04.2017

Учет отопления (ГБ-1)

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ГБ-1)												Учет ГВС (ГБ-2)				Контрольные данные		Общие			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DM	V3	V4	diver	Wnpl	T3	T4		Qгес.общ.	Qгес.кап.	Qгес.гек
23.03.17	24.00	-	87,86	76,70	11,16	74,33	46,73	27,60	7,00	5,00	2,17	10,49	-	-	10,77	-	74,19	-	0,78	2,95	Гкал	Гкал	2,95	
24.03.17	24.00	-	89,87	78,09	11,78	74,43	46,21	28,22	7,00	5,00	2,25	11,14	-	-	11,43	-	74,24	-	0,83	3,08	Гкал	Гкал	3,08	
25.03.17	24.00	-	35,33	31,60	3,73	72,79	45,82	26,97	7,00	5,00	0,88	3,64	-	-	3,72	-	66,10	-	0,24	1,12	Гкал	Гкал	1,12	
26.03.17	24.00	-	46,65	35,61	11,04	72,07	43,53	28,54	7,00	5,00	1,05	11,16	-	-	11,40	-	69,02	-	0,77	3,19	Гкал	Гкал	3,19	
27.03.17	24.00	-	91,85	78,98	12,87	74,85	46,65	28,20	7,00	5,00	2,29	12,39	-	-	12,39	-	74,48	-	0,90	3,02	Гкал	Гкал	3,02	
28.03.17	24.00	-	89,14	77,23	11,91	73,16	45,42	27,74	7,00	5,00	2,24	10,76	-	-	11,01	-	72,66	-	0,78	3,09	Гкал	Гкал	3,09	
29.03.17	24.00	-	89,81	77,19	12,62	73,43	45,48	27,95	7,00	5,00	2,27	11,18	-	-	11,46	-	73,29	-	0,82	3,36	Гкал	Гкал	3,36	
30.03.17	24.00	-	91,60	77,90	13,70	76,54	46,91	29,63	7,00	5,00	2,45	11,98	-	-	12,28	-	76,20	-	0,91	3,22	Гкал	Гкал	3,22	
31.03.17	24.00	-	90,73	78,99	11,74	76,53	47,67	29,26	7,00	5,00	2,45	9,97	-	-	10,23	-	76,46	-	0,76	3,23	Гкал	Гкал	3,23	
01.04.17	24.00	-	91,63	78,90	12,73	76,14	47,55	28,99	7,00	5,00	2,38	11,17	-	-	11,45	-	75,58	-	0,84	3,25	Гкал	Гкал	3,25	
02.04.17	24.00	-	94,32	79,27	15,05	73,93	47,02	26,91	7,00	5,00	2,25	13,64	-	-	13,97	-	73,55	-	1,00	3,08	Гкал	Гкал	3,08	
03.04.17	24.00	-	92,04	79,65	12,39	73,95	46,72	27,23	7,00	5,00	2,26	11,15	-	-	11,42	-	73,56	-	0,82	3,04	Гкал	Гкал	3,04	
04.04.17	24.00	-	92,01	80,41	11,60	74,21	47,11	27,10	7,00	5,00	2,20	10,35	-	-	10,61	-	73,86	-	0,77	3,05	Гкал	Гкал	3,05	
05.04.17	24.00	-	93,37	80,45	12,92	73,69	47,61	26,08	7,00	5,00	2,28	11,70	-	-	11,99	-	73,19	-	0,86	2,96	Гкал	Гкал	2,96	
06.04.17	24.00	-	91,79	79,52	12,27	71,07	46,06	25,01	7,00	5,00	2,07	11,27	-	-	11,52	-	70,68	-	0,80	2,86	Гкал	Гкал	2,86	
07.04.17	24.00	-	92,27	79,87	12,40	71,84	46,11	25,73	7,00	5,00	2,14	10,86	-	-	11,11	-	71,36	-	0,81	2,95	Гкал	Гкал	2,95	
08.04.17	24.00	-	95,79	83,78	12,01	71,32	46,53	24,79	7,00	5,00	2,17	11,38	-	-	11,64	-	70,94	-	0,77	3,22	Гкал	Гкал	3,22	
09.04.17	24.00	-	100,30	84,20	16,10	71,34	46,74	24,60	7,00	5,00	2,17	14,78	-	-	15,11	-	71,12	-	1,05	2,98	Гкал	Гкал	2,98	
10.04.17	24.00	-	95,62	81,80	13,82	71,37	47,01	24,36	7,00	5,00	2,07	12,70	-	-	12,98	-	71,11	-	0,91	2,91	Гкал	Гкал	2,91	
11.04.17	24.00	-	93,53	80,56	12,97	71,47	46,89	24,58	7,00	5,00	2,07	11,84	-	-	12,10	-	71,12	-	0,84	2,92	Гкал	Гкал	2,92	
12.04.17	24.00	-	91,60	79,05	12,55	71,38	45,78	25,60	7,00	5,00	2,11	11,47	-	-	11,71	-	71,04	-	0,81	3,01	Гкал	Гкал	3,01	
13.04.17	24.00	-	91,72	77,83	13,89	71,14	45,16	25,98	7,00	5,00	2,11	12,76	-	-	13,03	-	70,77	-	0,90	3,06	Гкал	Гкал	3,06	
14.04.17	24.00	-	90,07	77,48	12,59	72,78	45,08	27,70	7,00	5,00	2,23	11,45	-	-	11,70	-	72,70	-	0,83	3,33	Гкал	Гкал	3,33	
15.04.17	24.00	-	91,14	77,76	13,38	76,47	46,84	29,63	7,00	5,00	2,40	12,25	-	-	12,54	-	76,03	-	0,93	3,44	Гкал	Гкал	3,44	
16.04.17	24.00	-	92,54	77,94	14,60	76,85	47,14	29,71	7,00	5,00	2,41	13,42	-	-	13,75	-	76,54	-	1,03	3,29	Гкал	Гкал	3,29	
17.04.17	24.00	-	91,65	78,47	13,18	76,30	47,21	29,09	7,00	5,00	2,38	11,99	-	-	12,29	-	75,94	-	0,91	3,31	Гкал	Гкал	3,31	
18.04.17	24.00	-	91,82	78,53	13,29	76,54	47,32	29,22	7,00	5,00	2,39	12,16	-	-	12,46	-	76,21	-	0,93	3,30	Гкал	Гкал	3,30	
19.04.17	24.00	-	92,10	79,01	13,09	76,76	47,73	29,03	7,00	5,00	2,39	11,91	-	-	12,20	-	76,38	-	0,91	3,25	Гкал	Гкал	3,25	
20.04.17	24.00	-	92,82	79,78	13,04	76,75	48,57	28,18	7,00	5,00	2,34	11,91	-	-	12,22	-	76,33	-	0,91	3,17	Гкал	Гкал	3,17	
21.04.17	24.00	-	92,93	80,41	12,52	76,03	48,52	27,51	7,00	5,00	2,30	11,42	-	-	11,72	-	75,83	-	0,87	3,07	Гкал	Гкал	3,07	
22.04.17	24.00	-	94,08	82,46	11,62	75,27	48,69	26,58	7,00	5,00	2,28	10,52	-	-	10,80	-	74,51	-	0,79	3,02	Гкал	Гкал	3,02	
Среднее	24,00	-	88,97	76,43	12,53	74,04	46,70	27,33	7,00	5,00	2,17	11,44	-	-	11,71	-	73,38	-	0,84	3,02	Гкал	Гкал	3,02	
Итого	74,00	-	2757,98	2369,42	386,56	-	-	-	-	-	67,42	354,53	-	-	363,01	-	-	-	-	0,00	0,00	Гкал	Гкал	93,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	УЗ(М3)	У4(М3)	Q.СЦО (Гкал)	Q.ГВС (Гкал)	Треб. ч
23.03.17 04:00	5294,69	45703,72	7177,10	-	6991,80	-	1497,79	-	-
23.04.17 04:00	5298,69	45703,72	7177,10	-	7353,99	-	1532,78	-	-

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0,28 °С = -0,11 Гкал;
 Период расчета по договору: Объем теплоэнергии, рассчитанный по среднему: 93,39 Гкал;
 Период превышения Ц: Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок 363,01 куб.м.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 363,01 куб.м.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 363,01 куб.м.

ООО «Кечет» предоставляет услуги по расчету и учету тепловой энергии.

«Кечет» предоставляет услуги по расчету и учету тепловой энергии.

25 АПР 2017 г.